



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di variante di concessione di derivazione d'acqua sotterranea per aggiunta nuovi usi (lavaggio piazzali ed automezzi) ed aumento della quantità di acqua prelevata da 630 m³ a 2.962 m³/annui ad uso potabile, lavaggio piazzali, lavaggio automezzi ed antincendio mediante pozzo esistente ubicato sul mappale n. 49, foglio n. 1 nel Comune censuario di Isorella (BS) presentata dalla ditta Roberta Bioenergia S.r.l.
(pratica n. 78 variante - codice faldone n. 10047 – Id: BS03179172024)

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che la ditta Roberta Bioenergia S.r.l. con sede in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n.4, ha presentato in data 25.01.2023 l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n.15926 del 25.01.2023 intesa ad acquisire la variante di concessione di derivazione d'acqua sotterranea per introduzione nuovi usi ed aumento della quantità d'acqua sotterranea prelevata per uso potabile, lavaggio piazzali, lavaggio automezzi ed antincendio mediante pozzo esistente nel Comune censuario di Isorella (BS), foglio n. 1, sul mappale n. 49.

portata media derivata da 0,0200 l/s a 0,0939 l/s
portata massima di 1,80 l/s;
volume di prelievo da 630 m³ a 2.962 m³/annui;
profondità del pozzo di 55,00 m da p.c.;
diametro di perforazione di 300 mm;
diametro della colonna definitiva di 180 mm;
filtri da – 42,00 m a – 52,00 m da p.c.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Isorella (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Arch. Alessandra Zandrini