



**Azienda Speciale Provinciale
per la regolazione e il controllo della gestione
del Servizio Idrico Integrato**

Brescia, 25 luglio 2024

Spett.le
Provincia di Brescia
Settore Sostenibilità ambientale e Protezione civile
Ufficio Rifiuti
pec: ambiente@pec.provincia.bs.it

Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque meteoriche di dilavamento (art. 13 del R.R. 4/2006) della Ditta "IRLE S.r.l." provenienti dall'insediamento produttivo ubicato nel Comune di Sarezzo in via Unità d'Italia n. 66
Richiesta integrazioni
Codice di riferimento pratica: 17174-058/24
(da richiamare in ogni comunicazione successiva)

In relazione alla domanda in oggetto pervenuta in data 05/07/2024, registrata al P.G. n. 3603/2024, si precisa che la documentazione presentata dalla Ditta non risulta completa.

Pertanto si comunica che la Ditta dovrà integrare la documentazione mancante con gli elementi di seguito elencati, **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della presente nota. Le medesime integrazioni e gli stessi chiarimenti dovranno essere firmati digitalmente dalla Ditta.

Nello specifico la Ditta dovrà trasmettere la planimetria degli scarichi aggiornata (si aggiorni anche la data), firmata digitalmente dalla Ditta e da tecnico abilitato, da cui si evincano, oltre a tutto quanto già in essa riportato:

- Il punto di scarico delle acque meteoriche di dilavamento nella fognatura bianca comunale contrassegnato dalla sigla S1;
- tutte le reti di raccolta e smaltimento delle diverse tipologie di acque disegnate con colori differenti tra loro e indicate con la nomenclatura corretta (acque meteoriche di dilavamento, acque reflue assimilate alle domestiche, acque pluviali); infatti sono state rappresentate soltanto le acque meteoriche di dilavamento;
- la legenda aggiornata secondo quanto indicato ai punti precedenti.

Si fa presente a codesta amministrazione che contestualmente alla richiesta di integrazione deve essere chiesto il parere tecnico di competenza del Gestore del Servizio di Fognatura, il Comune di Sarezzo, in merito alla possibilità da parte della Ditta di smaltire le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla superficie scolante di 70 m² in fognatura bianca comunale. Il Comune dovrà anche indicare il recapito finale della fognatura bianca comunale (corpo idrico superficiale, pozzo perdente) e, nel caso in cui esso sia un corpo idrico superficiale, dovrà indicare se quest'ultimo è soggetto ad asciutta per più di 120 giorni all'anno o meno.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti nell'orario di ricevimento telefonico (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00 – Ing. Paolo Raccagni - tel. 030/8379414), si coglie l'occasione per formulare i migliori saluti.

Il Direttore
dell'Ufficio d'Ambito
(Dott. Marco Zemello)

Documento firmato digitalmente