



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di nuova concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante un pozzo esistente di presa e di un pozzo nuovo di resa da realizzarsi in Comune censuario di Brescia (BS), foglio n. 179, sul mappale n. 108, presentata dalla Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth del Padre Giovanni Piamarta.
(pratica n. 2493 - codice faldone n. 11228 - Id: BS03180012024)

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che la ditta Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth del Padre Giovanni Piamarta con sede in Brescia (BS), via Giovanni Piamarta, n. 6 ha presentato in data 31.01.2024 sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 23762 del 01.02.2024 intesa ad acquisire la nuova concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore mediante un pozzo esistente di presa e di un pozzo nuovo di resa da realizzarsi in Comune censuario di Brescia (BS), foglio n. 179, sul mappale n. 108.

Caratteristiche tecniche pozzo di presa:

portata media derivata di 3,0124 l/s e massima di 20,00 l/s;
volume di prelievo di 95.000 m³/annui;
profondità del pozzo di 48,00 m da p.c.;
diametro di perforazione di 250 mm;
diametro della colonna definitiva di 180 mm;
filtri da - 33,00 m a - 45,00 m.

Caratteristiche tecniche pozzo di resa:

portata media di resa di 3,0124 l/s e massima di resa di 20,00 l/s;
volume di resa di 95.000 m³/annui;
profondità del pozzo di 35,00 m da p.c.;
diametro di perforazione di 350 mm;
diametro della colonna definitiva di 250 mm;
filtri da - 20,00 m a - 35,00 m

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al Comune di Brescia (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30,

decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Arch. Alessandra Zandrini