



**Azienda Speciale Provinciale  
per la regolazione e il controllo della gestione  
del Servizio Idrico Integrato**

Brescia, 12 novembre 2024

Spett.le  
Provincia di Brescia  
Settore Sostenibilità ambientale e Protezione civile  
Ufficio Rifiuti  
pec: [ambiente@pec.provincia.bs.it](mailto:ambiente@pec.provincia.bs.it)

**Oggetto: Domanda di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque di prima pioggia della Ditta "Smaltimenti S.r.l." provenienti dall'insediamento produttivo ubicato nel Comune di Brescia in via Milano n. 156**  
**Richiesta di integrazioni**  
**Codice di riferimento pratica: 17029-084/24**  
*(da richiamare in ogni comunicazione successiva)*

In relazione alla domanda in oggetto pervenuta in data 08/10/2024, registrata al P.G. n. 5152/2024, si precisa che la documentazione presentata dalla Ditta non risulta completa.

Pertanto si comunica che la Ditta dovrà integrare la documentazione mancante con gli elementi di seguito elencati, **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento della presente nota.

Nello specifico la Ditta dovrà:

- trasmettere i moduli "Domanda di nuova autorizzazione allo scarico", "Relazione tecnica" e "Dichiarazione acque prima/seconda pioggia", reperibili al seguente link <https://www.aato.brescia.it/autorizzazione-scarichi/modulistica-e-tariffario/>, debitamente compilati e firmati dal legale rappresentante;
- trasmettere lo schema grafico di tutti i manufatti costituenti l'impianto di separazione e trattamento delle acque di prima pioggia e dei pozzetti di campionamento delle acque di prima pioggia e delle acque di seconda pioggia. Si indichino anche le quote interne degli elementi citati sia in pianta che in sezione;
- trasmettere la planimetria aggiornata (si aggiorni anche la data), firmata digitalmente da tecnico abilitato, da cui si evincano, oltre a tutto quanto già in essa riportato:
  - 1) le reti di raccolta e smaltimento delle diverse tipologie di acque disegnate con colori differenti tra loro in funzione della tipologia e individuate con nomenclatura corretta dove non già effettuato (acque meteoriche di dilavamento assoggettate al R.R. 4/2006, acque di prima pioggia, acque di seconda pioggia, acque meteoriche non assoggettate al R.R. 4/2006, acque reflue assimilate alle domestiche);
  - 2) la sigla S1 posta accanto al punto di scarico in pubblica fognatura delle acque di prima pioggia;
  - 3) la legenda aggiornata secondo quanto indicato ai punti precedenti, integrandola anche con la simbologia grafica del confine di proprietà;
- trasmettere ricevuta di versamento degli oneri istruttori a favore dell'Ufficio d'Ambito pari a 320,00 euro da versare tramite PagoPA.

Si fa presente a codesta amministrazione che contestualmente alla richiesta di integrazione deve essere chiesto il parere di competenza del Gestore dei Servizi di Fognatura e Depurazione, A2A Ciclo Idrico S.p.A. I tempi per la formulazione di tale parere decorrono dalla data di ricezione dell'istanza completa. Gli oneri dovuti per l'espressione del parere saranno corrisposti direttamente dall'Ufficio d'Ambito secondo le modalità concordate.

Le medesime integrazioni e gli stessi chiarimenti dovranno essere firmati digitalmente e trasmessi, oltre che allo scrivente Ufficio, al Gestore dei servizi di fognatura e depurazione, A2A Ciclo Idrico S.p.A., che qui legge per conoscenza.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti nell'orario di ricevimento telefonico (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00 – Ing. Paolo Raccagni - tel. 030/8379414), si coglie l'occasione per formulare i migliori saluti.

Il Direttore  
dell'Ufficio d'Ambito  
(Dott. Marco Zemello)

*Documento firmato digitalmente*

AOO PROVINCIA DI BRESCIA  
Protocollo Arrivo N. 203434/2024 del 12-11-2024  
Doc. Principale - Class. 9.8.5 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente