



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA TECNICA**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
Ambiente – Valutazioni Ambientali - Protezione Civile – Legge Valtellina  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

**Oggetto:** Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 3 pozzi ubicati nel Comune di Concesio (Bs) assentita al signor Bonatti Erminio ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore. Cod. faldone 10195.

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che al signor Bonatti Erminio, residente in Concesio (Bs), via A. Segni, n. 7, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 4015 del 05/07/2016 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da n. 3 pozzi ubicati nel Comune di Concesio (Bs) ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore, rispettivamente:

- pozzo 1: ubicato sul fg. n. 32, mappale n. 520;
  - portata media derivata 1,16 l/s e massima di 1,67 l/s;
  - volume annuo acqua derivato 38.700 m<sup>3</sup>;
  - profondità del pozzo 90 m;
  - diametro colonna definitiva 170 mm;
  - filtri da -40 m a -55 m e da -75 m a -85 m;

- pozzo 2: ubicato sul fg. n. 32, mappale n. 26;
  - portata media derivata 1,16 l/s e massima di 1,67 l/s;
  - volume annuo acqua derivato 38.700 m<sup>3</sup>;
  - profondità del pozzo 84 m;
  - diametro colonna definitiva 114 mm;
  - filtri da -72 m a -84 m;

- pozzo 3: ubicato sul fg. n. 32, mappale n. 586;
  - portata media derivata 1,16 l/s e massima di 1,67 l/s;
  - volume annuo acqua derivato 38.700 m<sup>3</sup>;
  - profondità del pozzo 90 m;
  - diametro colonna definitiva 114 mm;
  - filtri da -60 m a -72 m e da -84 m a -90 m;

Brescia, 19/07/2016

**IL DIRETTORE**  
*Dott. Giovanmaria Tognazzi*