



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA TECNICA**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
Ambiente – Valutazioni Ambientali - Protezione Civile – Legge Valtellina  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea da pozzo, da uso antincendio ad uso antincendio – innaffiamento aree verdi con incremento della portata, nel Comune di Bedizzole (BS), presentata dalla società Tobanelli S.p.A.

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che il legale rappresentante della Soc. Tobanelli S.p.A. con sede in Bedizzole (BS), via Fusina, n. 142 ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 82982 del 27/07/2016 intesa ad acquisire l'autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea da pozzo, da uso antincendio ad uso antincendio – innaffiamento aree verdi con incremento della portata media da 0,01 a 0,21, nel Comune di Bedizzole (BS), ubicato sul fg 29 – map. 401:

portata media derivata 0,21 l/s; portata massima 5,00 l/s;  
volume annuo acqua derivato 3.300 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 80 m;  
diametro perforazione 210 mm  
diametro tubazione 114 mm;  
filtri da -55m a -65m e da -70m a -75m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico a decorrere dal 12/09/2016.

Brescia, 05/09/2016

**IL DIRETTORE**  
*Dott. Giovanmaria Tognazzi*