



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dell'Ambiente e della Protezione Civile
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua da n. 2 pozzi esistenti nel comune di Fiesse (BS) presentata dalla Soc. ELLEDUE S.r.l. ad uso pozzo 1 antincendio e pozzo 2 industriale e igienico..

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che il legale rappresentante della Soc. Soc. ELLEDUE S.r.l. con sede a Varese (Va), Via Staurengi, n. 37, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 68706 del 16/06/2016 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da n. 2 pozzi esistenti nel comune di Fiesse (Bs), rispettivamente:

- Pozzo 1: mapp. 91 – foglio 9, ad uso antincendio;
portata media 0,0095 l/s e portata massima 1,00 l/s;
volume annuo acqua derivato 300 m³;
profondità del pozzo 65 m;
diametro perforazione 250 mm;
diametro colonna definitiva 125 mm;
filtri da -65 m a -65 m.
- Pozzo 2: mapp. 113 – foglio 9, ad uso industriale – igienico;
portata media 0,078 l/s e portata massima 1,00 l/s;
volume annuo acqua derivato 950 m³;
profondità del pozzo 73 m;
diametro perforazione 250 mm;
diametro colonna definitiva 125 mm;
filtri da -70 m a -73 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Fiesse (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 14/10/2016

IL DIRETTORE
Dott. Giovanmaria Tognazzi