



PROVINCIA DI BRESCIA
Area Tecnica e dell'Ambiente
Settore Ambiente e della Protezione Civile
Ufficio Usi Acqua - Acque Minerali e Termali

OGGETTO: R.D. 11.12.1933, n. 1775 - R.R. 24.03.06, n. 2

Richiesta della società Chi.Na.Co Srl per il rinnovo con variante della concessione inerente la derivazione di acqua superficiale dal Naviglio Grande Bresciano, ad uso idroelettrico.

Il Direttore
del Settore Ambiente e della Protezione Civile

visto:

- il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2,

rende noto:

che la società Chi.Na.Co Srl in data 11.05.2016 ha presentato la domanda, registrata al P.G. della Provincia di Brescia n. 0056134 del 12.05.2016, volta a conseguire il rinnovo con variante della concessione per derivare acqua superficiale dal Naviglio Grande Bresciano in comune di Prevalle (BS), ad uso idroelettrico, originariamente assentita al Consorzio irriguo del Canale Naviglio Grande Bresciano con R.D. 02 marzo 1939, n. 9206 e successivi atti di subingresso/voltura e rinnovo.

La documentazione tecnica allegata alla predetta domanda di rinnovo, è stata successivamente integrata con elaborati registrati al P.G. della Provincia n. 0137158 del 27.12.2016.

Le opere pertinenti alla derivazione di acqua dal Naviglio Grande Bresciano ed all'impianto idroelettrico sono individuate come di seguito indicato:

- presa ubicata in comune di Prevalle in località "Pra di Vallio" - riferimento indicativo coordinate 612.006 km E - 5.045.932 km N;
- centrale di produzione ubicata in comune di Prevalle - Via Fucine, 1 - riferimento indicativo coordinate: 611.505 km E - 5.044.944 km N;
- restituzione dell'acqua al Naviglio Grande Bresciano in comune di Prevalle - riferimento indicativo coordinate 611.402 km E, 5.044.732 km N.

La predetta domanda di rinnovo della concessione prevede una riduzione della portata media, con conseguente adeguamento della potenza nominale media, mentre gli altri parametri rimangono invariati come di seguito si riportato:

	Parametri concessione vigente stabiliti con DGR n. 18628 del 27.09.1996	Variazione parametri di concessione congiunta alla richiesta di rinnovo del 11.05.2016 - P.G. 0056134 del 12.05.2016
Portata media	12.100 l/s	7.370 l/s
Portata massima	15.200 l/s	15.200 l/s
Salto concessione	8,10 m	8,10 m
Potenza nominale media	960,88 kW	585,26 kW

In ordine al predetto rinnovo della concessione si rappresenta altresì che:

- la società Chi.Na.Co. Srl con istanza congiunta con altra Società, di cui al P.G. della Provincia di Brescia n. 00047903/17pec del 12.04.2017, ha richiesto il nulla osta preventivo per la cessione mediante procedura di fusione per incorporazione ad altro soggetto con nuova ragione sociale di diverse concessioni ed istanze di rinnovo in corso, fra le quali è ricompresa anche quella oggetto del suddetto rinnovo;
- al riguardo la Provincia di Brescia ha avviato il relativo procedimento amministrativo al termine del quale, con atto del 02 novembre 2017 - n. 3211/2017, fra l'altro, ha disposto il trasferimento della titolarità della suddetta concessione alla società BKW Hydro Italia Srl con sede legale in Milano, Largo Donegani n. 2 - codice fiscale e partita IVA 05343960968.

Relativamente alla predetta richiesta di rinnovo con variante della concessione, si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l'Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali - Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile - Area Tecnica e dell'Ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 in Brescia;
- il presente avviso è pubblicato sul BURL e sul sito telematico della Provincia di Brescia ed inviato anche al Comune di Prevalle (BS) affinché provveda entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del medesimo al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed al Comune di Prevalle (BS), possibile negli orari di apertura al pubblico dei rispettivi Enti e per giorni 30, dal termine di pubblicazione al BURL ed all'Albo Pretorio, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso al BURL, nonché di presentare in tale periodo di tempo alla Provincia di Brescia, eventuali memorie ed osservazioni scritte.

Brescia, 21 novembre 2017

Per il Direttore di Settore
il Responsabile P.O. dell'Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali
(Dott. Ivan Felter)

