

S

T

U

D

I

O

ARDIZZONE DIEGO

ELETTROTECNICO

CERTIFICATO ISO 9001:2000

Via Gennaro Sora n. 10

24020 Fiorano al Serio (BG)

Tel. 035711020 Fax 035738703

www.studioardizzone.it

info@studioardizzone.it

COMMITTENTE:



COMUNE DI CURNO
VIA PAPA GIOVANNI XXIII, 20
24035 CURNO (BG)

TAVOLA:

P1

PROGETTO:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA
PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE

DATA:

APRILE 2014

SCALA:

1:2500

DISEGNATO:

Devis Per. Ind. Magri

OGGETTO:

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA 1

COMMESSA:

2277

RC:

MAGRI

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	DISEGNATO	VERIFICATO
00	02/04/2014	EMISSIONE INIZIALE	MAGRI	ARDIZZONE
01	07/11/2016	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA	MAGRI	ARDIZZONE
02	10/01/2017	STRALCIO SEMAFORI	MAGRI	ARDIZZONE

! PRESENTI: DISEGNI, HANNO SOLAMENTE VALIDITA' PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E NON A FINI ARCHITETTONICI.

Non è permesso compiere o fare o far compiere questo documento né affidare il contratto o renderlo comunque valido o fare senza la nostra autorizzazione esplicita. Ogni ristampa, comparsa o riproduzione del presente è vietata. E' vietato l'uso di tutti i dati presenti in questo o in qualsiasi altro documento, senza permesso scritto dalla Ardizzone Diego. Il presente documento è riservato ai soli fini per i quali è stato redatto e non può essere utilizzato in nessun altro modo.

ALLEGATO 2

Il Progettista
(Ardizzone Per. Ind. Diego)

LEGENDA SIMBOLI E INTERVENTI INTEGRATIVI

LEGENDA SIMBOLI

PUNTO LUCE DA RIQUALIFICARE A LED

ZONA DI STUDIO INDIVIDUATA PRELIMINARMENTE PER CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA AI SENSI DELLA NORMA UNI 11248:2016

QUADRO ELETTRICO DI PROPRIETA' COMUNALE

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI MINIMI OBBLIGATORI OLTRE ALLA RIQUALIFICA DEL SISTEMA ILLUMINANTE

INT01 - PARCHEGGIO VIA MARCONI A - INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INT02 - VIA BELLINI - PREVEDERE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INT03 - PARCHEGGIO VIA LAZZO - INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INT04 - VIA PUGLIA - INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

INT05 - VIA LUNGO BREMBIO A - INTEGRAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE

ZONA ESCLUSA DAL PRESENTE PROGETTO IN QUANTO E' GIA' STATA OGGETTO DI ALTRO INTERVENTO DI RIQUALIFICA

PREVEDERE LA POSSIBILITA' DI COLLEGARE NUOVI PUNTI LUCE CON POTENZA COMPLESSIVA DI 300W PER ESPANSIONE DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE

PREVEDERE IL COLLEGAMENTO DEL SEMAFORO ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESISTENTE

PREVEDERE LO SMANTELLAMENTO DEI PALI ALTI NEL PARCO

PREVEDERE LO SMANTELLAMENTO DELLA TORREFFARO E NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PER IL PARCHEGGIO

PREVEDERE LA SOSTITUZIONE DEI PUNTI LUCE INCASSATI A TERRA CON PUNTI LUCE ANTISCIVOLO

PREVEDERE IL RICONZIONAMENTO DEI SOSTEGNI ESISTENTI E IL RIFACIMENTO DEI SOSTEGNI CON EVIDENTI SEGNI DI CORROSIONE O DEGRADO

RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE DORSALE ESISTENTE CON SOSTITUZIONE DELLE LINEE IN CAVO E INSTALLAZIONE NUOVE LINEE IN PRECORDATO TIPO REAG

SARÀ POSSIBILE IL RICORSO DEI CAVIOTTI E DELLE LINEE INTERPATE ESISTENTI PREVIO ESECUZIONE DELLE PROVE E DELLA VERIFICHE DI CONNETTA RICHIESTE DALLE NORME DEI (TENUTA DI ISOLAMENTO E MASSIMA CADUTA DI TENSIONE)

N.B. LA POSIZIONE E LA QUANTITA' DEI PUNTI LUCE E' RELATIVA ALL'IMPIANTO ESISTENTE E NON E' VINCOLANTE. NEL PROGETTO DEFINITIVO SI POTRANNO APPORTARE MODIFICHE ALLE POSIZIONI E ALLE QUANTITA' DEI PUNTI LUCE SOLO SE RESTERA' GARANTITO IL RISPETTO DEI VALORI ILLUMINOTECNICI RICHIESTI PER LA RISPETTIVA ZONA OMOGENEA E NON CI SARANNO ONERI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI GIA' PREVISTI NEL QUADRO ECONOMICO