



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dell'Ambiente e della Protezione Civile
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo (variazione d'uso) da uso industriale ad uso industriale e zootecnico, e contestuale voltura, nel comune di Orzinuovi (BS) presentata dalla ditta Caseificio Ferretti S.r.l. e dall'Azienda Agricola Ferretti F.Ili s.s.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che il legale rappresentanti rispettivamente delle ditte, Caseificio Ferretti S.r.l S.r.l. con sede a Orzinuovi (BS), Via Verolanuova, n. 72/74, e Azienda Agricola Ferretti F.Ili .s.s, con sede a Orzinuovi (BS), Via Verolanuova, n. 72, hanno presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 108428 del 06/08/2018 intesa ad acquisire l'autorizzazione a variante non sostanziale ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo (variazione d'uso) da uso industriale ad uso industriale e zootecnico, e contestuale voltura, nel comune di Orzinuovi (BS), fg. 39 mapp. 126.

portata media derivata 0,74 l/s e massima di 3,0 l/s;
volume annuo acqua derivato 24.000 m³;
profondità del pozzo 36 m;
diametro perforazione 140 mm;
diametro colonna definitiva 125 mm;
filtri da -30 m a -35 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Orzinuovi (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 16/01/2019

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Corrado M. Cesaretti)