



- | | |
|---|---|
| 1 Caldaia marca ATAG mod. Q38S – KW 34,2/33,3 - 4 BAR | 15 Riduttore di pressione ø 2" tarato a 3 BAR |
| 2 Termostato di regolazione | 16 Miscelatore termostatico ø 2" CALEFFI 5230 con cartuccia intercambiabile |
| 3 Termostato di blocco | 17 Sonda di temperatura bollitore-caldaia per awio sistema ATAG OR510012 |
| 4 Termometro scala 0-120°C | 18 Contatore volumetrico acqua di reintegro caldaia ø 1/2" |
| 5 Valvola a sfera omologata gas ø 1" | 19 Contatore volumetrico acqua calda sanitaria prodotta ø 2" |
| 6 Giunto antivibrante in acciaio inox ø 1" | 20 Filtro autopulente manuale marca PINECO mod. PG2, ø 1"1/2 |
| 7 Valvola di sicurezza tarata a 4 BAR ø 1/2" (interna caldaia) | 21 Previsione addolcitore con disinfezione resine |
| 8 Recipiente raccolta acqua di scarico valvola di sicurezza CALEFFI 552 | 22 Previsione sistema automatico antilegionella |
| 9 Vaso di espansione da lt 12 precarica 1,5 BAR CALEFFI 556 | 23 Passavetro di condensa |
| 10 Defangatore ø 1"1/4 CALEFFI 5462 DIRTCAL | 24 Resistenza elettrica funzione antigelo (intervento a +5°C) 2 kW - 220/1/50 |
| 11 Alimentatore automatico ø 1/2" tarato a 1,5 BAR | 25 Collettore solare sottovuoto marca ATAG mod. SOLHP4003 (n°6) |
| 12 Bollitore da lt 1.500 marca CORDIVARI mod. EXTRA 3 WXC serpentine
(3+3+1,5 mq) inox pmax 8 BAR con anodi di magnesio e termometro | 26 Gruppo di circolazione marca ATAG mod. SOL197A16 |
| 13 Valvola di sicurezza ø 3/4" tarata a 6 BAR CALEFFI 527 | 27 Centralina controllo solare marca ATAG mod. SOLLTD |
| 14 Vaso di espansione da lt 100 precarica 3 BAR CALEFFI 568100 | 28 Valvola di regolazione con misuratore di portata marca ATAG mod. SOL240 |
| | 29 Vaso di espansione per solare da lt 50 marca ATAG mod. SOLDVS50 (n°2) |