



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dell' Ambiente e della Protezione Civile
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua da nuovo pozzo binato nel comune di Villachiarà (BS) presentata dalla Soc. Acque Bresciane S.r.l. ad uso potabile.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che il legale rappresentante della Soc. Acque Bresciane S.r.l. con sede a Brescia (BS), Via Cefalonia n. 70 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 153427 del 20/11/2018 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da nuovo pozzo binato nel comune di Villachiarà (Bs) fg. 8 mapp. 1 ad uso potabile.

portata media derivata 6,14 l/s e massima di 13,92 l/s;
volume annuo acqua derivato 193.654 m³;
profondità del pozzo 180 m;
diametro perforazione 1200 mm da p.c. a -42m e 1000 mm da -42m a -180m;

colonna 1: profondità tubazione 105m;
diametro tubazione 323 mm da pc a -42m e 250 mm da -42m a -105m;
quota tratti filtranti: da -57m a -60m; da -70m a -75m e da -93m a -103m.

colonna 2: profondità tubazione 180m;
diametro tubazione 323 mm da pc a -42m e 250 mm da -42m a -105m,
quota tratti filtranti: da -132m a -142m; da -164m a -169m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Villachiarà (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 01/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Corrado M. Cesaretti)