



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dell' Ambiente e della Protezione Civile
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua da due nuovi pozzi nel comune di Torbole Casaglia (BS) presentata dalla Soc. BRESCIA HOLDING S.p.a. ad uso innaffiamento aree verdi/sportive.

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che il legale rappresentante della Soc. BRESCIA HOLDING S.p.a. con sede a Milano (BS), Via Francesco Sforza, n. 14 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 118328 del 04/09/2019 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da due nuovi pozzi nel comune di Torbole Casaglia (Bs), ubicati su fg. 12 mapp. 644 ad uso innaffiamento aree verdi/sportive, rispettivamente:

pozzo nord: portata media derivata 0,63 l/s e massima di 11,6 l/s;
volume annuo acqua derivato 20.000 m³;
profondità del pozzo 40 m;
diametro perforazione 350 mm;
diametro colonna definitiva 200 mm;
filtri da -30 m a -40 m.

pozzo sud: portata media derivata 0,57 l/s e massima di 11,6 l/s;
volume annuo acqua derivato 18.000 m³;
profondità del pozzo 40 m;
diametro perforazione 350 mm;
diametro colonna definitiva 200 mm;
filtri da -30 m a -40 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Torbole Casaglia (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 13/03/2019

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Corrado M. Cesaretti)