



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO**

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

**Oggetto:** Istanza di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea da n. 3 nuovi pozzi nel comune di Bagnolo Mella (BS) presentata dalla Soc. LA LINEA VERDE Società Agricola S.p.a. ad uso irriguo. (pratica n. 1989 - fald. 10809)

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che il legale rappresentante della Soc. LA LINEA VERDE Società Agricola S.p.a. con sede a Manerbio (BS), Via Artigianale n. 49 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 161880 del 10/12/2019 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da n. 3 nuovi pozzi nel comune di Bagnolo Mella (Bs) ad uso irriguo, rispettivamente:

- Pozzo 1 da ubicarsi sul mappale n° 135, foglio n° 28:  
portata media derivata 6,89 l/s e massima di 30,00 l/s;  
volume annuo acqua derivato 107.128 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 30 m;  
diametro perforazione 350 mm;  
diametro colonna definitiva 225 mm;  
filtri da -25 m a -30 m.

- Pozzo 2 da ubicarsi sul mappale n° 135, foglio n° 28:  
portata media derivata 4,11 l/s e massima di 30,00 l/s;  
volume annuo acqua derivato 63.981 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 30 m;  
diametro perforazione 350 mm;  
diametro colonna definitiva 225 mm;  
filtri da -25 m a -30 m.

- Pozzo 3 da ubicarsi sul mappale n° 62, foglio n° 28:  
portata media derivata 7,27 l/s e massima di 30,00 l/s;  
volume annuo acqua derivato 113.097 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 30 m;  
diametro perforazione 350 mm;  
diametro colonna definitiva 225 mm;  
filtri da -25 m a 30 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Bagnolo Mella (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 17/02/2021

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott. Corrado M. Cesaretti)