

# ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"

## SEDE di BOLOGNA



### PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LE OPERE DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI PER OSPITARE I LABORATORI DEL REPARTO CHIMICO DELLA SEDE TERRITORIALE DI BOLOGNA - Via Pietro Forni, 5

PROGETTETTISTA

**STEP**  
ENGINEERING SRL

Dott. Ing. Paolo Trapella  
Via Pontegradella, 87  
44123 FERRARA

PROPRIETA'

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO  
SPERIMENTALE DELLA  
LOMBARDIA ED EMILIA  
ROMAGNA "BRUNO UBERTINI"

SEDE LEGALE  
VIA BIANCHI, 9  
25124 BRESCIA

COLLABORATORE PROGETTO ARCHITETTONICO

Arch. Enrico Puggioli  
Via Darsena, 67  
44122 FERRARA

COLLABORATORI PROGETTO IMPIANTI

Ing. Simona Trambaioli  
Geom. Marco Faraglia  
Per.Ind. Marcello Parolini  
Geom. Andrea Fagioli

TIMBRO E FIRMA



EDIFICIO:

IZS\_ UFFICI E LABORATORI

NUMERO TAVOLA:

VVF

PIANO:

-

OGGETTO:

PRIME INDICAZIONI ANTINCENDIO

DATA:

Giugno 2020

AGGIORNAMENTI :

0		4	
1		5	
2		6	
3		7	

CODICE PROG.

324

FILE:

324\_FA\_VVF.dwg

SCALA:

# PRIME INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO

(D.M. 06/02/1982)

## **PREMESSA**

Le prime indicazioni e disposizioni per la progettazione antincendio, costituiscono le linee guida fondamentali che nelle fasi progettuali successive a quella della fattibilità tecnico economica dovranno essere seguite al fine di coordinare tutti gli interventi in progetto con le esigenze in materia di prevenzione incendi assimilando le attività svolte all'interno dell'edificio ad uffici.

## **INDICAZIONI GENERALI**

La struttura dispone di CPI relativo alle attività:

- 74.2B Centrale termica alimentata da combustibili liquidi per potenza fino a 700kW
- 12.2B Deposito di liquidi infiammabili e/o combustibili in quantità compresa tra 1 e 50 mc

Nei laboratori non si prevede l'uso di gas combustibili.

La sala riunioni non conterrà un numero di persone superiori a 100

Per la centrale termica si prevede un allacciamento al teleriscaldamento ed è probabile che decada l'attività 74 attualmente dichiarata.

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Ai sensi del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 gli uffici in progetto all'interno del fabbricato "Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini", sede di Bologna" **non costituiranno attività soggetta** ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco in quanto conterranno un numero di addetti inferiore alle 300 unità, pertanto l'intervento non richiederà l'istruttoria di specifica pratica di prevenzione incendi.

Il numero massimo di presenze contemporanee all'interno degli uffici, in funzione delle effettive postazioni di lavoro e delle eventuali presenze di personale esterno in visita, è stimabile in **circa 80 unità**, pertanto ai sensi del sopracitato D.M. 22 febbraio 2006 i locali sono classificabili quindi come di **"Tipo 1: da 25 fino a 100 presenze"**.