



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO**

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

**Oggetto:** Istanza di autorizzazione a variante sostanziale (incremento portata media e variazione d'uso) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esistente (BS03264502014) ad uso potabile ed innaffiamento aree verdi nel comune censuario di Paratico, presentata dal Condominio PARCO DELLE API. (pratica n. 2081 - fald. 10105)

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che il legale rappresentante del Condominio PARCO DELLE API con sede a Paratico (BS), Viale Madruzzo, snc ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 158344 del 26/10/2020 intesa ad acquisire l'autorizzazione a variante sostanziale (incremento portata media e variazione d'uso) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esistente nel comune di Paratico (BS) fg. 9 mapp. 265 ad uso potabile ed innaffiamento aree verdi.

portata media derivata 0,1703 l/s e massima di 3,00 l/s;  
volume annuo acqua derivato 5.370 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 50 m;  
diametro perforazione 300 mm;  
diametro colonna definitiva 125 mm;  
filtri da -31 m a -33 m e da -36,5 m a - 50 m

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Paratico (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 24/03/2021

**Il Responsabile del Procedimento**  
(Dott. Corrado M. Cesaretti)

*documento firmato digitalmente*