



LEGENDA DEI SIMBOLI

kWh	PUNTO DI CONSEGNA ENTE DISTRIBUTORE
AVQ	AVANQUADRO
QE	QUADRO ELETTRICO TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE
CP	CENTRALINO DI PROTEZIONE LOCALE 24V
	POZZETTO ROMPITRATTA
	SCATOLA DI DERIVAZIONE
	POSA A VISTA IN TUBO O CANALINA O TESATA LINEA 230V
	POSA INTERRATA, SOTTOTRACCIA O IN INTERCAPEDINE LINEA 230V
	POSA A VISTA IN TUBO O CANALINA O TESATA LINEA 24V
	POSA INTERRATA, SOTTOTRACCIA O IN INTERCAPEDINE LINEA 24V

AVQ



DENOMINAZIONE		AL QEG
UTENZA	SIGLA	
POTENZA TOTALE	W	
CORRENTE ASSORBITA	A	
DIFFERENZIALE	SENSIBILITA'	
	TEMPO	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO	C6
	POLI e PORTATA	2x6
	POT. INTERR. kA	6kA
FUSIBILE	TIPO	
	TARATURA A	
CONTATTORE	TIPO	
	PORTATA kW	
RELE' TERMICO	TIPO	
	TARATURA A	
LINEA DI POTENZA	TIPO DI CAVO/FORMAZIONE	
	PORTATA	
	LUNGHEZZA m	
	CADUTA DI TENS. (MAX 20%)	
AMPEROMETRO		
VOLTMETRO		

QEG



DENOMINAZIONE		GENERALE QUADRO	TRASFORMATORE 230/24V 500VA	CP1	CP2	CP3	CP4	CAMPI SX CAPP. SX	CAMPI DX CAPP. DX
UTENZA	SIGLA								
POTENZA TOTALE	W								
CORRENTE ASSORBITA	A								
DIFFERENZIALE	SENSIBILITA'	0,03							
	TEMPO								
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO	C10		C6	C6	C6	C6	C6	C6
	POLI e PORTATA	2x10		1x6+N	1x6+N	1x6+N	1x6+N	1x6+N	1x6+N
	POT. INTERR. kA	4,5kA		4,5kA	4,5kA	4,5kA	4,5kA	4,5kA	4,5kA
FUSIBILE	TIPO								
	TARATURA A								
CONTATTORE	TIPO								
	PORTATA kW								
RELE' TERMICO	TIPO								
	TARATURA A								
LINEA DI POTENZA	TIPO DI CAVO/FORMAZIONE								
	PORTATA								
	LUNGHEZZA m								
	CADUTA DI TENS. (MAX 20%)								
AMPEROMETRO									
VOLTMETRO									

COMUNE DI

MEDIGLIA

Provincia di Milano

Proposta di project financing per la concessione del servizio di illuminazione elettrica votiva cimiteriale e la realizzazione di opere, servizi con oneri a carico del concessionario

26 Febbraio 2020

TAV. LF5

UT-B1900401

CIMITERO DI TRIGINTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

COMMITTENTE

COMUNE DI MEDIGLIA
Via Risorgimento, 5
20060
Mediglia (MI)
Tel. 02/9066201 Fax 02/90661414
P. IVA 09052980159
PEC: comune.mediglia@pec.regione.lombardia.it

PROPONENTE

LUMINAFERO S.r.l.
VIA Pila, 8
27010 Santa Cristina e Bissone (PV)
Tel. 0382/70227 Fax 0382/717238
P. IVA 01256530187
Web: www.luminafero.org
Mail: luminafero@gmail.com
PEC: luminaferosrl@pec.atcservicepv.it

Dott. Stefano Lunghi
Ing. Roberto Lunghi