



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale (incremento portata media e variazione d'uso) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esistente ad uso industriale, scambio termico in impianti a pompa di calore, innaffiamento aree verdi e antincendio nel comune censuario di San Zeno Naviglio (BS), presentata dalla ditta AGRICAR S.P.A. (pratica n. 64 Variante - fald. 9039)

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che il legale rappresentante della ditta AGRICAR S.P.A. con sede a San Zeno Naviglio (BS), Via Volta n. 1 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 10513 del 25/01/2021 intesa ad acquisire l'autorizzazione a variante non sostanziale (incremento portata media e variazione d'uso) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esistente ad uso industriale, scambio termico in impianti a pompa di calore, innaffiamento aree verdi e antincendio nel comune censuario di San Zeno Naviglio (BS), fg. 2, mapp. 417;

portata media derivata 2,4734 l/s e massima di 4,00 l/s;
volume annuo acqua derivato 78.000 m³;
profondità del pozzo 50 m;
diametro perforazione 250 mm;
diametro colonna definitiva 114 mm;
filtri da -44 m a -49 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di San Zeno Naviglio (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 10/05/2021

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Corrado M. Cesaretti)

documento firmato digitalmente