



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO**

**IL DIRETTORE DEL SETTORE**  
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

**Oggetto:** Istanza di autorizzazione a variante non sostanziale (incremento portata media e riduzione di portata massima) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esistente ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore nel comune censuario di Brescia (BS) presentata dalla Soc. CEMBRE S.p.A. (pratica n. 65 Variante - fald. 10442)

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che il legale rappresentante della Soc. CEMBRE S.p.A con sede a Brescia (BS), Via Serenissima n. 9 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 45189 del 22/03/2021 intesa ad acquisire autorizzazione a variante non sostanziale (incremento portata media e riduzione di portata massima) ad opere di derivazione di acqua sotterranea mediante pozzo esistente ad uso scambio termico in impianti a pompa i calore nel comune censuario di Brescia (BS) fg. 242 mapp. 298.

portata media derivata 21,7972 l/s e massima di 24,20 l/s;  
volume annuo acqua derivato 687.398 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 60 m;  
diametro colonna definitiva 1000mm;  
filtri da -40 m a -58m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Brescia (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 24/05/2021

**Il Direttore**  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

*documento firmato digitalmente*