



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
dell' Ambiente e della Protezione Civile
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco:

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA CHE

- alla Società Agricola Suardi s.s. con sede in Comune di Poncarale (BS), via Sorelle Girelli n. 17, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2746 del 24.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Poncarale (BS), foglio n. 8 mappale n. 275 ad uso irriguo (pratica 8 - faldone 428 – BS03162452020).

- portata media derivata 5,20 l/s e massima di 100,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 82.700 m³;
- profondità del pozzo 15,00 m;
- diametro colonna definitiva 500 mm;
- filtri da – 5,00 m a – 15,00 m.

- al Comune di Bagolino con sede in Comune di Bagolino (BS), via Parrocchia n. 34, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2623 del 13.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Bagolino (BS), foglio n. 9 mappale n. 10138 ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore (pratica 219pp - faldone 10709 – BS03166112021).

- portata media derivata 1,00 l/s e massima di 4,50 l/s;
- volume annuo acqua derivato 30.000 m³;
- profondità del pozzo 24,20 m;
- diametro colonna definitiva 180 mm;
- filtri da – 14,20 m a – 23,20 m.

- all'Azienda Agricola Copeta Attilio Bortolo e Gianfranco s.s. con sede in Comune di Corzano (BS), via V. Emanuele n. 24, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2622 del 13.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Corzano (BS), foglio n. 2 mappale n. 138 ad uso irriguo (pratica 714 - faldone 10565 – BS03166102021).

- portata media derivata 1,30 l/s e massima di 43,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 41.439 m³;
- profondità del pozzo 40,50 m;
- diametro colonna definitiva 408,60 mm;
- filtri da – 15,50 m a – 18,50 m e da – 27,50 m a – 40,50 m.

- alla ditta Forge Monchieri S.p.A. con sede in Comune di Cividate Camuno (BS), via Industriale n. 3, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2359 del 21.11.2018 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Cividate Camuno (BS), foglio n. 104 mappale n. 2790 ad uso scambio termico in impianti a pompa di calore (pratica 1001 - faldone 10533 – BS03162442020).

- portata media derivata 7,50 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 45.000 m³;
- profondità del pozzo 30,00 m;
- diametro colonna definitiva 219 mm;
- filtri da – 21,00 m a – 30,00 m.

- alla ditta Whitford s.r.l. con sede in Comune di Brescia (BS), via Verziano n. 109/127, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 924 del 22.04.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Brescia (BS), foglio n. 251 mappale n. 77 ad uso antincendio (pratica 1011 - faldone 10911 – BS03166122021).

- portata media derivata 1,00 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 100 m³;
- profondità del pozzo 25,00 m;
- diametro colonna definitiva 225 mm;
- filtri da – 20,00 m a – 25,00 m.

- alla ditta Mazza srl con sede in Comune di Borgosatollo (BS), via Roma n. 66, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 566 del 05.02.2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Borgosatollo (BS), foglio n. 9 mappale n. 42 ad uso potabile, igienico e innaffiamento aree verdi (pratica 1182 - faldone 10414 – BS03319972013).

- portata media derivata 0,02 l/s e massima di 1,50 l/s;
- volume annuo acqua derivato 450,00 m³;
- profondità del pozzo 20,00 m;
- diametro colonna definitiva 100 mm;
- filtri da – 17,00 m a – 20,00 m.

- alla Società Agricola Manzoni Giuseppe Luigi e Ambrogio s.s. con sede in Comune di Roccafranca (BS), via Rudiana n. 21, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 3204 del 28.12.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Roccafranca (BS), foglio n. 1 mappale n. 82 ad uso potabile, igienico e zootecnico (pratica 1245 - faldone 10734 – BS03162082020).

- portata media derivata 0,70 l/s e massima di 2,50 l/s;
- volume annuo acqua derivato 21.677 m³;
- profondità del pozzo 35,00 m;
- diametro colonna definitiva 160 mm;
- filtri da – 25,00 m a – 34,00 m.

Brescia, 08.06.2021,

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)