

**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO**

IL DIRETTORE DEL SETTORE  
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile  
**Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali**

**Oggetto: Concessioni rilasciate per la derivazione di acque sotterranee come da elenco:**

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA CHE**

- alla ditta Autovia Padana S.p.A con sede in Comune di Tortona (AL), Strada Provinciale 211 della Lomellina n. 3/13 ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1566 del 27/04/2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Manerbio (BS), foglio n. 13 mappale n. 562 ad uso innaffiamento aree verdi ed antincendio (pratica 1803 - faldone 10547 - BS03148062018).

- portata media derivata 0,25 l/s e massima di 2,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 7.000 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 46,00 m;
- diametro colonna definitiva 180 mm;
- filtri da - 42,00 m a - 46,00 m.

- alla ditta Cepav Due con sede in Comune di San Donato Milanese (MI), viale De Gasperi 16 ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1972 del 27/08/2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Desenzano del Garda (BS), Tratta AV/AC Milano - Verona Lotto funzionale Brescia Est - Verona, foglio n. 32 mappale n. 85 ad uso industriale (pratica 1804 - faldone 10638 - BS03166092021).

- portata media derivata 5,60 l/s e massima di 7,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 176.600 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 80,00 m;
- diametro colonna definitiva 180 mm;
- filtri da - 65,00 m a - 75,00 m.

- alla ditta Linea Verde Società Agricola S.p.A. con sede in Comune di Manerbio (BS), via Artigianale n. 49, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2555 del 10.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da tre pozzi ubicati nel Comune di Manerbio (BS), foglio n. 16 mappale n. 195 ad uso industriale (potabile) (pratica 1810 - faldone 10561 - BS03166142021).

Pozzo 1

- profondità del pozzo 117,00 m;
- diametro colonna definitiva 219 mm;
- filtri da - 82,00 m a - 86,00 m e da - 82,00 m a - 86,00 m.

Pozzo 2

- profondità del pozzo 116,00 m;
- diametro colonna definitiva 170 mm;
- filtri da - 82,00 m a - 86,00 m.

pozzo 3

- profondità del pozzo 116,00 m;
- diametro colonna definitiva 170 mm;
- filtri da – 82,00 m a – 86,00 m.

- portata media (complessiva) derivata 16,37 l/s e massima di 13,00 l/s;
- volume (complessivo) annuo acqua derivato 516.372 m<sup>3</sup>;

- alla ditta La Linea Verde Società Agricola S.p.A. con sede in Comune di Manerbio (BS), via Artigianale n. 49, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 25037 del 05.11.2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Manerbio (BS), foglio n. 6 mappale n. 214 ad uso industriale e irriguo (pratica 1811 - faldone 10558 – BS03166152021).

- portata media derivata 9,49 l/s e massima di 13,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 299.336 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 115,00 m;
- diametro colonna definitiva 170 mm;
- filtri da – 82,00 m a – 86,00 m.

- alla ditta Caseificio Ferretti S.r.l. con sede in Comune di Orzinuovi (BS), via Verolanuova n. 72/74 ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1031 del 08/05/2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Orzinuovi (BS), foglio n. 39 mappale n. 126 (sub 2) ad uso industriale e potabile (pratica 1817 - faldone 10572 - BS03148402018).

- portata media derivata 0,04 l/s e massima di 5,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 13.500 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 55,00 m;
- diametro colonna definitiva 250 mm;
- filtri da – 45,00 m a – 50,00 m.

- alla ditta Serraglio di Brunner Fulvia e C. S.a.s. Società Agricola con sede in Comune di Desenzano del Garda (BS), Località Serraglio ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1328 del 08/04/2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Desenzano del Garda (BS), foglio n. 33 mappale n. 343 ad uso irriguo (pratica 1818 - faldone 10573 - BS03148412018).

- portata media derivata 10,50 l/s e massima di 30,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 167.143 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 84,50 m;
- diametro colonna definitiva 400 mm;
- filtri da – 50,00 m a – 67,50 m e da – 69,00 a – 72,00.

- alla ditta Vezzola SpA con sede in Comune di Lonato del Garda (BS), via Mantova n. 39 ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 923 del 22/04/2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da un laghetto di cava ubicato nel Comune di Lonato del Garda (BS), foglio n. 48 mappale n. 109 ad uso industriale (pratica 1819 - faldone 10574 - BS03148422018).

- portata media derivata 5,50 l/s e massima di 20,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 175.000 m<sup>3</sup>.

- alla ditta Società Agricola Valtulini Battista e Figli Ivan e Gianluca S.S. con sede in Comune di Flero (BS), via Paradiso ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2483 del 02/11/2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel

Comune di Flero (BS), foglio n. 3 mappale n. 49 ad uso irriguo (pratica 1826 - faldone 10583 - BS03148492018).

- portata media derivata 2,70 l/s e massima di 50,00 l/s;
- volume annuo acqua derivato 43.300 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 20,00 m;
- diametro colonna definitiva 220 mm;
- filtri da – 12,00 m a – 20,00 m.

- alla ditta Società Felappi Recupero Materiali Srl con sede in Comune di Artogne (BS), via Enrico Fermi n. 20 ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 303 del 21/01/2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Artogne (BS), foglio n. 9 mappale n. 9219 ad uso antincendio e lavaggio piazzale (pratica 1832 - faldone 10590 - BS03153602018).

- portata media derivata 0,04 l/s e massima di 2,20 l/s;
- volume annuo acqua derivato 1.261 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 18,00 m;
- diametro colonna definitiva 159 mm;
- filtri da – 9,00 m a – 12,00 m e da – 13,00 a – 17,00.

- alla ditta OI Società Agricola di Berta e Camilucci S.S. con sede in Comune di Urago d'Oglio (BS), via Maglio n. 34/a ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 267 del 03/02/2020 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Urago d'Oglio (BS), foglio n. 13 mappale n. 91 ad uso industriale, potabile ed igienico (pratica 1838 - faldone 10596 - BS03153662018).

- portata media derivata 0,08 l/s e massima di 1,80 l/s;
- volume annuo acqua derivato 2.632 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 54,00 m;
- diametro colonna definitiva 120 mm;
- filtri da – 48,00 m a – 53,00 m.

- alla ditta Ziletti Luigi e Carnevali Rosa Società Agricola con sede in Comune di Offlaga (BS), Cascina Due Seriole n. 2 ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 1150 del 25/03/2021 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo ubicato nel Comune di Offlaga (BS), foglio n. 3 mappale n. 207 ad uso zootecnico, potabile ed innaffiamento aree verdi (pratica 1849 - faldone 10607 - BS03153822019).

- portata media derivata 0,60 l/s e massima di 3,30 l/s;
- volume annuo acqua derivato 18.056,20 m<sup>3</sup>;
- profondità del pozzo 84,00 m;
- diametro colonna definitiva 170 mm;
- filtri da – 79,00 m a – 83,00 m.

Brescia, 24.06.2021,

*IL DIRETTORE*  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)