



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO**

IL DIRETTORE
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E
PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione della Soc. Valle Camonica Servizi S.r.l., per la derivazione di acqua dallo scarico di troppo pieno dell'acquedotto comunale di Ono San Pietro in corrispondenza dell'esistente serbatoio "Viti", per uso idroelettrico, per la portata media di 20,00 l/s, massima di 40,00 l/s, per produrre sul salto di 136,97 m. la potenza media nominale di 26,86 kW. (Codice faldone n. 3082)

VISTO:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

che la Società "VALLE CAMONICA SERVIZI s.r.l." con sede legale in via Rigamonti n. 65 in comune di Darfo Boario Terme (BS), in data 21/01/2021 ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, asseverata al protocollo generale con n. 9580 del 21/01/2021, intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua dallo scarico di troppo pieno dell'acquedotto comunale di Ono San Pietro per uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

- portata media derivata di 20,00 l/s;
- portata massima derivata di 40,00 l/s;
- volume medio annuo acqua derivato di 630.720 mc;
- quota dell'opera di presa: 592,39 m s.l.m.;
- quota dell'opera di restituzione acqua: 455,42 m s.l.m.;
- salto nominale di concessione di m 136,97;
- potenza nominale media di concessione di kW 26,86;

Al riguardo, si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l'Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Sostenibilità ambientale e Protezione Civile della Provincia di Brescia, con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia (BS);
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Ono San Pietro (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 27/09/2021

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Corrado M. Cesaretti)

Documento firmato digitalmente