



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO**

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea da n. 2 pozzi esistenti nel comune censuario di Calvisano (BS) presentata dalla ditta GRAZIOLI REMAC S.r.l. Macchine Agricole ad uso potabile e innaffiamento aree verdi. (pratica n. 2211 - fald. 318)

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che il legale rappresentante della ditta GRAZIOLI REMAC S.r.l. Macchine Agricole con sede a Calvisano (BS), Via Carpenedolo n. 2211 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 191843 del 08/11/2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da n. 2 pozzi esistenti nel comune censuario di Calvisano (BS) fg. 33 mapp. 205, rispettivamente :

Pozzo 1: ad uso potabile;

portata media derivata 0,0317 l/s e massima di 1,00 l/s;
volume annuo di prelievo 1.000 m³;
profondità del pozzo 41 m;
diametro perforazione a percussione;
diametro colonna definitiva 3";
filtri da -36 m a -41 m.

Pozzo 2: ad uso innaffiamento verdi;

portata media derivata 0,0239 l/s e massima di 0,80 l/s;
volume annuo di prelievo 754 m³;
profondità del pozzo 41 m;
diametro perforazione a percussione;
diametro colonna definitiva 5";
filtri da -36 m a -41 m.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Calvisano (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 16/12/2021

Il Direttore
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

documento firmato digitalmente