



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia
Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. n. 14428

Brescia, li 18 LUG. 2014

Pratica n. 9021

Attività n. 2.1.B/12.2.B/34.1.B/49.2.B

65.1.B/74.3.C/...

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e della Emilia Romagna
via Antonio Bianchi, 7/9
25124 - Brescia

Sig. Sindaco del Comune di Brescia

Oggetto: Rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi per istituto di diagnostica e veterinario.
Attività nr. 2.1.B/12.2.B/34.1.B/49.2.B/65.1.B/74.3.C D.P.R. 151/2011 allegato I.
Ragione Sociale: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e della Emilia Romagna - sita in via Bianchi, 9 del Comune di Brescia.

Questo Comando,

- vista l'istanza di rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi unitamente alla Dichiarazione di Inizio Attività presentate in data 16.04.2008 prot. n. 7656 e n. 7657;
- vista la Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata in data 07.05.2014 prot. n. 9100;
- vista la relazione del funzionario istruttore Dr. Ing. Silvio Pagano;

trasmette in allegato il Certificato di Prevenzione Incendi relativo all'attività in oggetto.

Entro il 07.10.2016 il responsabile dell'attività dovrà espletare gli adempimenti prescritti all'art. 5 del D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 presentando l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.

Il Funzionario Istruttore
(Dr. Ing. Silvio Pagano)




IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dr. Ing. Settimio SIMONETTI)

per il Comandante Provinciale
il Direttore Vice Dirigente Vicario
Dott. Ing. Pier Nicola Dadone

Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia – Via Scuole, 6 – 25128 Brescia

☎ 03037191 - ☎ 0303719203 - e-mail: comando.brescia@vigilfuoco.it

L'Ufficio Prev. Incendi è aperto al pubblico Mart. 9:00 – 12:00, 14:00 – 17:00 e Merc. e Giov. 9:00 – 12:00



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
BRESCIA
CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. 16 DEL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, E VISTO L'ART. 4 DEL D.P.R. 1° AGOSTO 2011, N. 151

SI RILASCI A:
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELLA EMILIA ROMAGNA

Pratica N. 9021

il presente C.P.I. in data 30 giugno 2014 per l'attività individuata al nr. 2.1.B dell'elenco allegato al D.P.R. 151 del 01.08.2011: Cabine di decompressione gas combustibili (potenz. > 50 Nmc/h e fino a 2,4MPa) – cabina di riduzione metano $Q=400$ Nmc/h e $P=0,80$ bar, e comprendente le seguenti altre attività:

- 12.2.B Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50 mc, o infiamm. da 1 a 50 mc – *pari a 5.000 kg*
- 34.1.B Depositi di carta, cartoni e simili, quantità da 5.000 a 50.000 kg – *archivio con 5.850 kg*
- 34.1.B Depositi di carta, cartoni e simili, quantità da 5.000 a 50.000 kg – *archivio con 10.150 kg*
- 34.1.B Depositi di carta, cartoni e simili, quantità da 5.000 a 50.000 kg – *biblioteca con 18.550 kg*
- 34.1.B Depositi di carta, cartoni e simili, quantità da 5.000 a 50.000 kg – *deposito biblioteca con 38.115 kg*
- 49.1.A Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 25 a 350 kW – *pari a 328 kW*
- 49.2.B Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW – *pari a 632 kW*
- 65.1.B Locali di trattenimento con capienza > 100 persone – *sala conferenze da 110 persone*
- 70.1.B Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq – *pari a 1.400 mq*
- 74.1.A Impianti produzione calore con potenzialità > 116 kW – *cucina da 142 kW*
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità > 700 kW – *post combustore inceneritore 786 kW*
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità > 700 kW – *forno inceneritore da 2,45 MW*
- 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità > 700 kW – *centrale termica 7.200 kW (n. 3 generatori)*

sita nel comune di BRESCIA, in via Bianchi, 9.

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

- centrale termica principale a gas metano da 7.200 kW (2.541 kW + 3.343 kW + 1.326 kW)
- inceneritore e post combustore a gas metano (2.45 MW + 786 kW)
- impianto di cottura alimenti a gas metano da 142 kW
- cabina di decompressione gas metano $Q = 400$ Nmc/h e $P = 0,80$ bar
- n.2 gruppi elettrogeni a gasolio (328 kW + 632 kW)

Sostanze pericolose:

- 5.000 kg liquidi infiammabili
- 72.665 kg carta - n.2 archivi, biblioteca e deposito biblioteca
- bombole di gas compressi, liquefatti o disciolti - infiammabili, inerti o comburenti, conservate in n.9 box

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N.151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a presentare attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio secondo le modalità riportate all'art.5 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N.151. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione/aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 1 Agosto 2011 per l'ottenimento delle autorizzazioni antincendio.


IL Funzionario Istruttore
DOTT. ING. SILVIO PAGANO

BRESCIA, li **18 LUG. 2014**



IL COMANDANTE
DOTT. ING. SETTIMIO SIMONETTI

per il Comandante Provinciale
Il Direttore Vice Dirigente Visario
Don. Ing. Pier Nicola Dadone



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
BRESCIA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTO L'ART. 16 DEL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, E VISTO L'ART. 4 DEL D.P.R. 1° AGOSTO 2011, N. 151

SI RILASCI A:
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELLA EMILIA ROMAGNA

Pratica N. 9021

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

- interdire dalla sosta di autovetture le aree adiacenti i depositi di bombole di gas combustibili o comburenti;
- mantenere normalmente chiuse le porte tagliafuoco, ovvero corredarle di dispositivi di sgancio automatico in emergenza;
- mantenere i locali tecnici permanentemente sgombri da prodotti o materiali in deposito;
- mantenere i percorsi di esodo liberi da ogni ostacolo permanente o accidentale;
- mantenere in efficienza i presidi antincendio;
- assicurare durante l'orario di lavoro l'adeguata presenza di addetti antincendio regolarmente formati ex DM 10.03.1998;
- provvedere all'aggiornamento del piano e delle procedure di emergenza ogni qualvolta se ne configurano i presupposti, anche alla luce delle risultanze delle prove periodiche di evacuazione e di emergenza;
- presentare attestazione di rinnovo periodico ex art. 5 DPR 151/2011 entro il 07.10.2016;

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio:

- 179 estintori a polvere portatili 6 kg
- 2 estintori a polvere portatili 12 kg
- 9 estintori a polvere portatili 9 kg
- 102 estintori a CO₂ portatili da 5 kg
- 11 estintori a CO₂ portatili da 2 kg
- 1 estintore a polvere carrellato da 50 kg
- 13 idranti a colonna diametro 70 mm
- 110 idranti a cassetta diametro 45 mm
- 1 attacco motopompa VF
- 1 riserva idrica da 108,80 mc in vasca f.t.
- 1 gruppo di pompaggio – n.2 elettropompe con G.E. e n.1 pompa jokey
- 1 impianto sprinkler magazzino centrale
- 1 impianto a gas inerte locale CED
- 6 EFC per archivi - n.2 per ogni archivio
- impianto di allarme incendio a protezione dell'intera attività

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N.151 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a presentare attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio secondo le modalità riportate all'art.5 del D.P.R. 1 Agosto 2011 N.151. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione/aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto ad avviare nuovamente le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 1 Agosto 2011 per l'ottenimento delle autorizzazioni antincendio.

Il Funzionario Istruttore
DOTT. ING. SILVIO PAGANO

BRESCIA, li

18 LUG. 2014



IL COMANDANTE
DOTT. ING. SETTIMIO SIMONETTI

per il Comandante Provinciale
il Direttore Vice Dirigente Vicario
Dott. Ing. Pier Nicola Dadone