



PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Offlaga (BS) presentata dalla ditta Vivai Sandher di Simonelli P.Agr. Daniele ad uso potabile e irriguo (Pratica n. 2142 – Codice faldone n. 5246)

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che la ditta Vivai Sandher di Simonelli P.Agr. Daniele ad con sede in comune di Offlaga (BS), Cascina Sandher, n. 3ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 103031 del 22.06.2021 intesa ad acquisire la concessione per derivare acqua sotterranea da pozzo esistente nel comune censuario di Offlaga (BS) fg. 27 mapp. 6 ad uso potabile e irriguo.

Uso potabile:

portata media derivata 0,0136 l/s e massima di 3,00 l/s;
volume annuo di prelievo 430m³;
profondità del pozzo 187 mm;
diametro colonna definitiva: 609 mm da pc a 53 m;
323 mm da 53 a 187 m;
filtri da -39,8 a -45,8 m da p.c.
-111,95 a -116,45 m da p.c.
-125,5 a -130,0 m da p.c.
-142,1-146,6 m da p.c.
-170,8-179,8 m da p.c.

Uso irriguo:

portata media derivata 1,9406 l/s e massima di 8,00l/s;
volume annuo di prelievo 61.200. m³;
profondità del pozzo 187 mm;
diametro colonna definitiva: 609 mm da pc a 53 m;
323 mm da 53 a 187 m;
filtri da -39,8 a -45,8 m da p.c.
-111,95 a -116,45 m da p.c.
-125,5 a -130,0 m da p.c.
-142,1-146,6 m da p.c.
-170,8-179,8 m da p.c.

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Offlaga (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 10.05.2022

Arch. Alessandra Zandrini