

Prot. Generale (n° PEC)

Brescia, (data PEC)

Class.7.14

Fascicolo n° 2022.3.59.111

(da citare nella risposta)

Spettabile

PROVINCIA DI BRESCIA

25100 BRESCIA (BS)

Email: ambiente@pec.provincia.bs.it

ATS BRESCIA

V.LE DUCA DEGLI ABRUZZI,15

25100 BRESCIA (BS)

Email: protocollo@pec.ats-brescia.it

Oggetto : Attività ispettiva condotta nell'ambito di intervento di ARPA in servizio di pronta disponibilità presso la ditta Forever Plast Spa in Lograto (BS). Richiesta rivalutazione atto autorizzativo.

Per informazione ed eventuali valutazioni del caso si trasmette in allegato il verbale di sopralluogo espletato dai tecnici ARPA intervenuti in servizio di emergenza in data 23/04/2022 a seguito di un evento di molestie olfattive presso l'impianto Forever Plast in via IV Novembre in Lograto.

La problematica odorigena riscontrata durante l'attività è riconducibile alla linea di estrusione del materiale plastico.

Sul punto si segnala ad ATS che l'edificio produttivo, attesa la presenza di presse che generano importanti quantità di calore, non risulta ancora provvisto di sistemi di immissione controllata di aria fresca che possano assicurare sia il funzionamento degli impianti di aspirazioni esistenti, sia le idonee condizioni igrotermiche per i lavoratori, compatibili con l'attività di stampaggio delle materie plastiche svolta dalla ditta.

È convinzione di quest'agenzia che sistemi di immissione di aria fresca e la contestuale estrazione del calore generato dai sistemi di stampaggio siano condizione *sine qua non* sia per evitare la dispersione in ambiente esterno di sostanze odorigene, sia per assicurare il buon funzionamento dei sistemi dedicati al convogliamento ed estrazione dei fumi di processo.

Nell'ottica quindi di risolvere la problematica che da anni è oggetto di valutazioni/ispezioni, si

Responsabile del procedimento: Roberto Quaresmini, tel 0307681-1, e-mail: r.quaresmini@arpalombardia.it

Istruttore: Roberto Baiguera, e-mail: r.baiguera@arpalombardia.it

ritiene necessario che l'impianto riveda profondamente il sistema di estrazione delle arie esauste, costituite non solo dalle arie prodotte dalla lavorazione delle materie plastiche ma anche dalla necessità di allontanare il calore in eccesso prodotto ad esempio dai sistemi di stampaggio, assicurando così condizioni igrotermiche adeguate tali da non costringere gli operatori ad aprire i portoni di accesso ai locali produttivi; l'apertura dei portoni infatti oltre che ha compromettere il buon funzionamento dei sistemi di estrazione dei fumi da trattare favorisce la loro dispersione nelle vicinanze dell'impianto.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, distintamente saluto.

Il Dirigente

Roberto Quaresmini

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Arrivo N. 136220/2022 del 21-07-2022
Doc. Principale - Class. 9.11.6 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Responsabile del procedimento: Roberto Quaresmini, tel 0307681-1, e-mail: r.quaresmini@arpalombardia.it

Istruttore: Roberto Baiguera, e-mail: r.baiguera@arpalombardia.it

ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia – via Cantore, 20 – 25128 Brescia – Tel. 030/7681.1 – Fax 030/7681.460

Indirizzo PEC: dipartimentobrescia.arpa@pec.regione.lombardia.it

Sede Legale: Palazzo Sistema - Via Rosellini, 17 - 20124 MILANO - Tel. 02 696661 - www.arpalombardia.it