




INTERVENTI PIANO FONDAZIONE - CORPI B e D  
scala 1:100



REQUISITI DEI MATERIALI	
<b>CALCESTRUZZO</b>	
Calcestruzzo a prestazione (UNI 11104). Controllo di accettazione Rck tipo A. Tutte le caratteristiche sotto indicate devono essere riportate nella bolla di consegna. E' vietata qualunque aggiunta di acqua in cantiere. Prima di ogni getto avvisare la D.L.	
Fondazioni: Classe di esposizione: Classe di consistenza: Dimensioni massime inerti: Copriferro minimo netto: Contenuto minimo cemento: Massimo rapporto a/c:	C25/30 XC2 S4 25 mm 45 mm 300 kg/m³ 0,60
Pilastri, Setti, Travi: Classe di esposizione: Classe di consistenza: Dimensioni massime inerti: Copriferro minimo netto: Contenuto minimo cemento: Massimo rapporto a/c:	C32/40 XC1 S4 25 mm 25 mm 300 kg/m³ 0,60
<b>ACCIAIO PER C.A.</b>	
Barre ad aderenza migliorata: Rete elettrosaldata HD (high ductility):	B 450 C - fyk 450 N/mm² B 450 C - fyk 450 N/mm²
Lunghezze minime sovrapposizione dei ferri: Ø8 - 55 cm Ø10 - 70 cm Ø12 - 85 cm Ø14 - 100 cm	Ø16 - 115 cm Ø18 - 125 cm Ø20 - 140 cm Ø24 - 170 cm
<b>ACCIAIO PER CARPENTERIA</b>	
Profili metallici:	S275 JR - UNI1090-1: EXC3
Pali:	S355 JR - UNI1090-1: EXC3
TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE CON GLI ELABORATI ARCHITETTONICI	
TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE CON LA D.L.	
TUTTI I COLLEGAMENTI, E SPECIALMENTE LE FONDAZIONI, SONO DA VERIFICARE IN FASE ESECUTIVA IN FUNZIONE DELL'EFFETTIVO INGOMBRO E POSIZIONE DELLA STRUTTURA ESISTENTE	

INTERVENTI PIANO FONDAZIONI - CORPO A  
scala 1:100



Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:  
**I.T.C. "ABBA - BALLINI"**

Ubicazione:  
**Comune di BRESCIA, via Tirandi n. 3**

Intervento:  
**LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO**  
PRIMO STRALCIO: Corpo A - Corpo B - Corpo D



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU

Oggetto:  
**CORPO A - B - D**  
**PIANTA FONDAZIONI**

Scala: <b>1:100</b>	Numero: <b>Tav. S01</b>	Fase/Pratica Edilizia:
Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:  <b>Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli</b>		
R.U.P.: <b>arch. Daniela Massarelli</b>	Progettista: <b>ing. Alessandro Gasparini</b>	Direttore Lavori:
Collaboratori:	Progettista Strutture: <b>ing. Alessandro Gasparini</b> Legale rappresentante - DT - Progettista	Coordinatore Sicurezza:
Nome File:	Redatto da:	Verificato da:
Data: <b>Luglio 2022</b>	Data e Numero Revisione: <b>Luglio 2022 - 00</b>	



PROGETTO ESECUTIVO