

N.B. PER I LOCALI DOVE NON E' POSSIBILE RISPETTARE LE DISTANZE RIPORTATE NEL PARTICOLARE "ZONE DI RISPETTO DEI LOCALI CONTENENTE BAGNI E DOCCE" SARÀ NECESSARIO PREVEDERE UN OSTACOLO FISSO COSÌ DA RICADERE IN ZONA 3 (DISTANZA MAGGIORE A 0,60 m) O IN ALTERNATIVA VA ELIMINATO IL PUNTO ELETTRICO RICADENTE IN ZONA 1 E 2

LEGENDA			
	QUADRO ELETTRICO		PUNTO LUCE A PARETE
	SCATOLA DI RISTRUTTURAZIONE RETTANGOLARE PER COPERTURA A VITE		LAMPARE LED PENSILI 1,20 m DA PAVIMENTO FINITO
	SCATOLA DI RISTRUTTURAZIONE RETTANGOLARE PER COPERTURA A VITE		LAMPARA D'EMERGENZA CON BATTERIE AL NICHA AUTONOMA 60"
	SCHEMI DI SICUREZZA - 250 V a.c. PER SOTTO DA INCASSO		POSIZIONE VETROCRIPTONICA
	PER SOTTO DA INCASSO		PULSANTE MODULARE PER SOTTO DA INCASSO P20
	GRUPPO PRESE AD INCASSO		PULSANTE CHIAMATA APPARTAMENTO CON TARGA PORTINORI
	GRUPPO PRESE AD INCASSO		POSIZIONE MODULARE PER SOTTO DA INCASSO PER CHIAMATA DISABILI V. a.c.
	GRUPPO PRESE BIVALENTE 10/16		PULSANTE A TRINTE MODULARE PER SOTTO DA INCASSO
	PUNTO DI ALIMENTAZIONE		PIANTA DI TRAPIANTO AMBIENTE



BILOCALE 2
38,2 mq

TRILOCALE 1
58,5 mq

BILOCALE 1
38,7 mq


PARTICOLARE PRESE TIPOLOGIA "SOGGIORNO"	
	N°2 PRESA 2P+T 10/16A 250V a.c. N°1 PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A 250V a.c.
	N°4 TAPPI
PARTICOLARE PRESE TIPOLOGIA "CAMERE"	
	N°1 PRESA 2P+T 10/16A 250V a.c. N°1 PRESA BIPASSO 2P+T 10/16A 250V a.c.




Impianto elettrico piano primo
scala 1:50
01
02
03
04

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
RISTRUTTURAZIONE CON
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO E ADEGUAMENTO
SISMICO EDIFICIO IN VIA
DE GASPERI INTERSEZIONE
CON VIA BATISTINI


PROG. ARCHITETTONICO: StudioCapitaniArchitetti
COLLABORATORI: Roma Capitani, Andrea Diago
PROG. STRUTTURE: Maurizio, Sergio Mallonier
PROG. IMPIANTI: Federico Merati, Marco Bigliotti
ACUSTICA: StudioCapitaniArchitetti
EDUCOLOGA: Casella Geologia e Ambiente
COMITENTE: Comune di Anagnina
VIA A.D.E. CASPERI 13, ANAGNINA (BG) ITALIA
R.U.P. dr. Nazzario Panto
STUDIOCAPITANIARCHITETTI
Via A.D.E. Casperi 13, Anagnina (BG) Italia
tel. 0771 911111 - fax 0771 911112
www.studiocapitaniarchitetti.it



QUOTE - INSTALLAZIONE
APPARECCHIATURE



ESEMPIO DI COLLEGAMENTO DI UN IMPIANTO DI TERRA



ZONE DI RISPETTO DEI LOCALI CONTENENTI BAGNI E DOCCE