

Comune di Pontevico prot. n 0015609 del 29-11-2022 arrivo

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--|-------------------|-------------|---|--|--------|--------|----|-----------|---|------------------|
| | | SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE | | | Pag. | | | | | | | |
| <div>CARATTERISTICHE QUADRO<div>Rispondenza normativa: EN 61439-1/2 Tensione nominale: 400/230V Sistema di distribuzione TT Potenza nominale (Pn): 10 kW Corrente di impiego (Ib): 16 A Cos φ: 0,9 Frequenza: 50 Hz I_k LLL: 6 kA I_k LN: 4,5 kA Calcoli conformi: CEI 11-25 Dimensionamenti cavi conformi: CEI 64-8 Dimensioni di max h x l x p: -- mm Temperatura ambiente: 30 °C Installazione: -- Materiale: -- Grado di Protezione: -- Forma di segregazione: --</div></div> | | <table><tr><td>FOGLIO</td><td>TITOLO</td></tr><tr><td>--</td><td>COPERTINA</td></tr><tr><td>1</td><td>SCHEMA UNIFILARE</td></tr></table> | | | | | FOGLIO | TITOLO | -- | COPERTINA | 1 | SCHEMA UNIFILARE |
| FOGLIO | TITOLO | | | | | | | | | | | |
| -- | COPERTINA | | | | | | | | | | | |
| 1 | SCHEMA UNIFILARE | | | | | | | | | | | |
| <div><div>Nota: le lunghezze delle linee sono indicative; sono valide solo ai fini del dimensionamento elettrico ma non per il computo delle quantità.</div><div>INTERRUTTORE GENERALE CENTRALE TERMICA</div></div> | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE COMUNE DI PONTEVICO | | SCALA | DATA NOV. 2022 | N. Disegno | P.I. Facchinetti Guido Iscrizione albo p.i. BS N.301 | | | | | | | |
| DESCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA "M. CICOGNINI" | | DATA REV. | DISEGN. | N. Commessa | | | | | | | | |
| IMP. ELETTRICO - SCHEMA QUADRO CENTRALE TERMICA | | ARCHIVIO | CONTROLL. | | | | | | | | | |