



E' richiesta in fase di esecuzione la verifica del posizionamento degli impianti illuminotecnico, aeraulico e collettori.

SEZIONE B-B

LEGENDA	
	Tubazione in Pressfitting. Diametri vari.
	Aerotermini interni ad aria tipo GALLETTI Mod AREO H 13 A6 1F H40 Dimensioni (LxHxP): 460x460x400 mm
	Venticontettori Nuovi
	Venticontettori esistenti
	Radiatori in ghisa (da fornire e posare con valvola termostatica)

COMMITTENTE		IMPRESA ESECUTRICE	
Riqualf.		AGGIORNAMENTI	
STUDIO FACCHINETTI		PROGETTAZIONE IMPIANTI	
TITOLO		SCALA	
LAVORI DI RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "M. CIOGININI"		1:100	
DENOMINAZIONE ELABORATO		COMMITTENTE	
PROGETTO ESECUTIVO		AMMINISTRAZIONE COMUNALE	
EFFICIENTAMENTO IMPIANTO RISCALDAMENTO		VIA DEL COMUNE, 5	
TIMBRO		GRUPPO DI LAVORO	
		P.I. FACCHINETTI GUIDO	
		P.I. FACCHINETTI FILIPPO	