


		SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE										Pag. 4	
<div>UTENZA: QUADRO CENTR. TERM.</div> <div>SEZIONE:</div>		a											a
		b											b
		c	<div>(da pag.3)</div> 										c
		d											d
		e											e
		f											f
		g											g
		h											h
		i											i
		l											l
		m											m
Morsetti N			27	28	29	30							
Potenza KW													
Corrente conv. A													
apparecchi	Int. Poli x In A		2x25	1Nx10	1Nx10	1Nx10							
	Contat. Poli x Ie A												
	Fusibile In A												
	Tipo		Curva 'C'	Curva 'C'	Curva 'C'	Curva 'C'							
	Pcu KA		6	6	6	6							
	Taratura/Idn A		0,03 - instant.										
Icc KA													
cavi	Lunghezza m												
	Tipo			FG16OR16	FG16OR16								
	Formazione nxmmq			3G1,5	3G1,5								
	Iz A			15	15								
Utenze			GENERALE VARI	PRESA ADDOLCITORE	CENTRALINA SOLARE	RISERVA							
CLIENTE COMUNE DI PONTEVICO		SCALA	DATA NOV. 2022		N. Disegno		P.I. Facchinetti Guido Iscrizione albo p.i. BS N.301				PER VISTI E TIMBRI		
DESCRIZIONE SCUOLA PRIMARIA "M. CICOGNINI"		DATA REV.	DISEGN.		N. Commessa								
IMP. ELETTRICO - SCHEMA QUADRO CENTRALE TERMICA		ARCHIVIO	CONTROLL.										