POZZETTO TIPO A SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI

scala 1:20

Principali Norme di riferimento:
Norme UNI-EN 1917-2002

PIANTA



SEZIONE IN FIANCO AL CORDOLO



TIPO A CHIUSINO scala 1/20

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
luce mm 450
a norma UNI EN 1561 conforme alla classe di portata
D 400 della norma UNI EN 124-2:2015

SEZIONE IN FIANCO AL CIGLIO



SCALA 1/20

POZZETTO TIPO B SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI (TIPO BOCCA DI LUPO)

scala 1:20

Principali Norme di riferimento:
Norme UNI-EN 1917-2002

PIANTA



SEZIONE



CHIUSINO

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE
Pozzetto Tipo B luce mm 450

UNI EN 1561 classe D400 se su carreggiata o banchina
UNI EN 1561 classe C250 se su ciglio o marciapiede
UNI EN 124-2:2015

SCALA 1/20

PARTICOLARE CONDOTTE SMALTIMENTO ACQUE SUPERFICIALI Ø 110-125-160-200-250-315

scala 1:20

SEZIONE LONGITUDINALE



SEZIONE TRASVERSALE



CALOTTA TUBI

Condotte pvc Ø 110-125-160-200-250-315

- dal tipo in pvc passante (per scarico aque bianche)
- Sezione essere rispettate nelle posa le seguenti distanze minime dagli altri sottoservizi esistenti:
- -tubazioni metalliche (acqua, citrodotti, piombini barriere ecc.) m. 0,30
- -tubazioni metanodotto in attraversamento m. 1,00
- -tubazioni metanodotto in parallelismo, distanza pari a superiore alla profondita' del metanodotto
- -fognatura m. 0,50
- -condotti Elettrici(cavi) m. 0,30
- -cemento Gigodi infiammabili m. 1,00

Rifermento alle principali Norme di riferimento:
Norme UNI-EN 10972 GUIDE DI RESISTENZA 994

Manutenzione:
I tubi devono risultare in posizione stabile ed inattaccabile.
Controassegni del fabbricante.
Marchio IMQ, CE o equivalente.

TABELLA SOTTOFONDI - RINFIANCHI E CAPPA

Ø (DN) mm	A cm	B cm
125	32.5	32.5
160	36	36
200	40	40
250	45	45
315	51.5	51.5

SCALA 1/20



PLANIMETRIA SCALA 1/200

N.B. Prima delle lavorazioni verificare il percorso dell'attuale rete di smaltimento delle acque meteoriche

Provincia di Brescia
Settore delle Strade e dei Trasporti
Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade e Grandi Infrastrutture

AREA TECNICA

S.P.116 VIRLE TREPONTI - VILLANUOVA S/C

Comune di Nuvolera - Località Scaiola

CIRCOLAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE CON BRETELLA DI COLLEGAMENTO ALLA S.S.45 BIS, LOCALITÀ SCAIOLA IN COMUNE DI NUVOLERA

Oggetto:
PLANIMETRIA E PARTICOLARI
SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

VARIE STD13

Il Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti:
Dott. Arch. Pierpaola Archini

R.U.P.:	Progettista:	Direttore Lavori:
Dott. Ing. Giuseppe ONGARO	Dott. Ing. Giuseppe ONGARO	

Collaboratori:	Progettista Strutture:	Coordinatore Sicurezza:
Geom. Antonio Manessi Arch. Maria Cejudo Pelegrina		STUDIO TECNICO ASSOCIATO AVALLI&PEZZOTI

Nome File:	Redatto da:	Verificato da:
1elaborPROGETTO - SP116 - Rotatoria Scaiola - 4 - 5 - 6 - PLANIMETRIA, SCAVI, PARTICOLARI TOMBINATO	Geom. Antonio Manessi Arch. Maria Cejudo Pelegrina	Ing. Antonio Zammarchi

Data: Gennaio 2023

Aggiornamento e Numero Revisione:

PROGETTO ESECUTIVO