

Dettaglio A

Technical cross-section drawing of a building's exterior wall and roof structure, showing existing and new construction layers, insulation, and structural elements.

Labels and Components:

- Manto di copertura esistente
- Guaina esistente
- Nuova guaina doppia 4x4 mm, sviluppo 50 cm
- Nuova scossalina sviluppo 50 cm
- Doppia guaina 4x4 mm, ardesiata
- Cartella sp. 4 cm
- Pannello isolante in POLISTIRENE EPS sp. 14 cm
- Barriera al vapore
- Pendenza 1,5%
- Edificio esistente
- Giunto in polistirolo sp. 5 cm
- Muratura edificio esistente
- Solai tipo LASTRAL sp. 30x7 cm (vedi tavole strutturali)
- Controsoffitto in cartongesso perinato
- 3,35
- Ripristino pavimentazione
- Giunto di dilatazione
- Pavimento esistente
- Fondazione ESISTENTE
- Magrone
- Fondazione in cemento armato (vedi tavole strutturali)

Dettaglio B

Scala: 1:10

47

Intonaco al civile
sp. 1,5 cm.

Muratura in Poroterm
sp. 30 cm.

Rinzafo sp. 1 cm.

Pannello isolante
in POLYSTIRENE
additivato con
grafite sp. 14 cm.

Tassello di sistema
con rondella

Rasatura armata
sp. 0,8 cm.

Dettaglio C

47

Intonaco al civile
sp. 1,5 cm.

Setto in C.A.
sp. 30 cm.
(vedi tavole strutturali)


Rinforzo
sp. 1 cm.

Pannello isolante
in POLISTIRENE
additivato con
grafite sp. 14 cm.


Tassello di sistema
con rondella

Rasatura armata
sp. 1,5 cm.

Dettaglio D



Schema pianta



Schema sezione



AMPLIAMENTO MENSA SCUOLA PRIMARIA DI CALVISANO
CUP: E44E220030900C1

Aggiornamento	DATA	OGGETTO	Scila	Elaborato
	Gennaio 2023	Prima stesura		
Il Tecnico progettista: D.L.; C.S.P. e C.S.E.: <i>(Ing. Paolo Perfetti)</i>			Varie 05A	
Il Responsabile del procedimento: <i>(geom. Silvia Tomasoni)</i>				

Aggiornamento	DATA	OGGETTO	Scila	Elaborato
	Gennaio 2023	Prima stesura		
Il Tecnico progettista: D.L.; C.S.P. e C.S.E.: <i>(Ing. Paolo Perfetti)</i>			Varie 05A	
Il Responsabile del procedimento: <i>(geom. Silvia Tomasoni)</i>				