SEZIONE A
SU MURO CON SBALZO DA 0 A CM 30

scala 1:25



SEZIONE B
SU MURO SBALZO DA CM 30 A CM 55

scala 1:25



SEZIONE F
SU SOLETTA PONTE

scala 1:25



PRESCRIZIONI GENERALI

L'IMPRESA E' TENUTA AD AVVERTIRE LA DIREZIONE LAVORI PRIMA DI ESEGUIRE I GETTI

PRELEVARE CAMPIONI DI CALCESTRUZZO DAI GETTI COME DA NORME VIGENTI

VERIFICARE LE QUOTE E LE MISURE IN SITO E AVVERTIRE LA DIREZIONE LAVORI PER EVENTUALI ADEGUAMENTI

DISPORRE DISTANZIATORI DI 3 cm SOTTO LE STAFFE DELLE FONDAZIONI

CALCESTRUZZI

	fck/Rck [MPa]	Classe di esposizione	Copriferro [cm]	Slump	ø max inerti [mm]
FONDAZIONE CORDOLI	C25/30	XC2	3,5	S4	20
CORDOLI	C35/45	XF4	3,5	S4	20

ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA B450C

STAFFE E LEGATURE SEMPRE CON PIEGHI A 135°

DIAMETRO MINIMO MANDRINO DI PIEGATURA: 4 DIAMETRI PER BARRE ø<20 mm

DIAMETRO MINIMO MANDRINO DI PIEGATURA: 7 DIAMETRI PER BARRE ø>=20 mm

IL FORNITORE DELL'ACCIAIO DA CEMENTO ARMATO LAVORATO DEVE ESSERE CERTIFICATO COME CENTRO DI TRASFORMAZIONE
DEVONO ESSERE FORNITE ALLA DL:
- Attestato di denuncia dell'attività del centro di trasformazione
- Documenti di Trasporto con indicato il cantiere di destinazione
- Attestazione dell'esecuzione delle prove interne nei giorni in cui la fornitura è stata lavorata

SEZIONE D
SU RILEVATO CON RIQUALIFICAZIONE ARGINELLO

scala 1:25



SEZIONE E
SU CON CORDOLO IN C.A.

scala 1:25





TERMINALE DI AVVIO E FINE
SVIATO A 5° SU M 4,50 E TESTATA CURVA CON MANINA



TRANSIZIONE
FRA NUOVE BARRIERE ED ESISTENTI





PROVINCIA DI BRESCIA

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO O LA POSA DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
CUP: H77H19001460003

SP BS 345 DA PKM 31+965 A PKM 32+331

PROGETTISTA

Dott. Ing. Agostino Maninetti

via G. Rosa, 13/F - 24125 Bergamo (BG) - mail: ago.maninetti@gmail.com

COLLABORATORE

Dott. Arch. Giosue' Savoldelli

via G. Rosa, 13/F - 24125 BERGAMO (BG) - gio.savoldelli@gmail.com

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Enrica Savoldi

Provincia di Brescia - Settore delle Stade e dei Trasporti
Piazza Tebaldo Brusato 20 - 25121 Brescia (BS)

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

PROGETTO

OGGETTO

Sezioni tipologiche
Particolari costruttivi

TAVOLA / ALLEGATO

C02

ORIENTAMENTO

N. DOCUMENTO

DATA: 21/04/2023

SCALA: 1:25

AGGIORNAMENTO

DESCRIZIONE	DATA	REVISIONE