



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

**Oggetto:** istanza di autorizzazione per manutenzione straordinaria di pozzo esistente per derivazione di acqua sotterranea nel comune censuario di Verolavecchia (BS) presentata dalla ditta Scalvini Giambattista e Luca S.S. Società Agricola ad uso irriguo. (Pratica n. 36 – Codice faldone n. 7084)

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che la ditta Scalvini Giambattista e Luca S.S. Società Agricola con sede in comune di Verolavecchia (BS), via Cascina Aiguetta, n. 18 ha presentato sul portale SIPIUI l'istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 96191 del 19.05.2023 intesa ad acquisire l'autorizzazione per manutenzione straordinaria di pozzo esistente per derivazione di acqua sotterranea nel comune censuario di Verolavecchia (BS) fg. 15 mapp. 72 ad uso irriguo.

portata media derivata 1,20 l/s e massima di 70,00 l/s;  
volume annuo di prelievo 37.843,20 m<sup>3</sup>;  
profondità del pozzo 165,00 m;  
diametro perforazione 900 mm;  
diametro colonna definitiva 609 mm in FERRO (da 0 a 43 m)  
323 mm in FERRO (da 43 a 183 m) mm;  
filtri 1° FILTRO: tra - 44 e -48,5 m  
2° FILTRO: tra - 52 e -56,5 m  
3° FILTRO: tra - 63,5 e -68 m  
4° FILTRO: tra - 73 e -77,5 m  
5° FILTRO: tra - 97 e -101,5 m  
6° FILTRO: tra - 118 e -127 m  
7° FILTRO: tra - 149 e -153,5 m  
8° FILTRO: tra - 160,5 e -165 m

Al riguardo si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è trasmesso al comune di Verolavecchia (BS), affinché provveda entro quindici giorni dalla data della presente pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrente dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

*Arch.*

*Alessandra Zendrini*