



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Prot. _____/23
Protocollo generato dal sistema

cl 9.12.2
Fasc. 16/2019
GA/ft
Pratica n. 46 (da citare nella risposta)

OGGETTO: Sturla Vittorio con sede legale in comune di Manerbio (BS), Strada per Offlaga – C.na Campagnole 9 ed insediamento produttivo in comune di Manerbio (BS), Strada per Cignano, 1 - P.IVA 00470070988 e CUAU STRVTR47T03G150K, titolare dell'A.I.A. n° 1402 del 10/05/2019 e s.m.i.

Esiti della visita ispettiva ordinaria effettuata dall'ARPA.

Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. per il riesame, con rettifiche e aggiornamenti dell'A.I.A.

Vista la relazione finale relativa alla visita ispettiva condotta da ARPA Dipartimento di Brescia presso codesta azienda in data 23/05/2023, trasmessa con nota P.G. n. 126082 del 29/06/2023, con la presente si dà atto che nelle conclusioni l'Agenzia non ha accertato inottemperanze, ma ha segnalato criticità all'A.I.A. in oggetto, di seguito elencate:

- l'area cementata dove è depositato il contenitore/distributore mobile del gasolio presenta rotture nella superficie pavimentata che potrebbero non garantirne la tenuta in caso di perdite accidentali nella fase di rifornimento dei mezzi;
- la vasca di stoccaggio e.a. ("lagone" suddiviso in 4 bacini) al momento del sopralluogo non era coperta e le dimensioni di ogni settore non favoriscono tale pratica.

Visti inoltre i *Punti di miglioramento proposti all'Azienda* indicati nella medesima relazione, considerate inoltre, le *Proposte per l'Autorità Competente*, al fine di correggere e/o aggiornare l'Allegato Tecnico, si comunica ai sensi art. 29-octies, c. 4 del d.lgs. n 152/06 e s.m.i. e degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i. l'avvio del procedimento amministrativo precisando quanto segue:

Amministrazione competente:	Provincia di Brescia -Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile
Oggetto del procedimento:	aggiornamento e correzione dell'Allegato Tecnico all'Autorizzazione Integrata Ambientale
Ufficio competente:	sulla base della normativa vigente, la documentazione inerente al progetto in esame è depositata presso l'Ufficio AIA IPPC – Sezione Zootecnica di questa Provincia, in via Milano n. 13, Brescia.
Responsabile del procedimento:	al quale sarà possibile rivolgersi per prendere visione degli atti relativi, avere informazioni, presentare eventuali memorie e osservazioni scritte: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi tel. 0303749711; garnaboldi@provincia.brescia.it

Brescia,

Alla Ditta Sturla Vittorio
fsturla@pec.it

Al comune di Manerbio (BS)

All'ATS di Brescia

All'ARPA di Brescia

Ufficio Energia ed Impianti Termici
SEDE

Tecnico Aziendale: dott.ssa Anna Carolei
anna.carolei@coldiretti.it

AMBIENTE

AOO PROVINCIA DI BRESCIA
Protocollo Partenza N. 131942/2023 del 06-07-2023
Doc. Principale - Class. 9.12.2 - Copia Del Documento Firmato digitalmente



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE**

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

AMBIENTE

Attività IPPC:	Punto 6.6 b) dell'allegato VIII d.lgs. 152/06 e s.m.i.
Soggetto cui trasmettere eventuale richiesta di accesso ai documenti amministrativi:	Il responsabile del procedimento: dott. geol. Gianluigi Arnaboldi (tel. 0303749711)
Visione degli atti:	Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile via Milano, 13 Brescia – Ufficio A.I.A. Agricole
Incaricati dell'istruttoria:	Ufficio A.I.A. Agricole, tecnici Istruttori: Armando Pancheri apancheri@provincia.brescia.it Francesca Tozzi ftozzi@provincia.brescia.it Elisabetta Valente evalente@provincia.brescia.it

Data di conclusione del procedimento: 150 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, salve interruzioni e sospensioni.

Si chiede all'Azienda, **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente, di presentare:

- una proposta di intervento con descrizione delle attività già intraprese o in previsione, con cronoprogramma per il ripristino dell'area cementata dove è depositato il contenitore/distributore mobile, che presenta una pavimentazione danneggiata, e documentazione fotografica a lavori ultimati. A riguardo si sostengono le proposte dell'Agenzia, pertanto:
 - la pavimentazione rimossa dovrà essere adeguatamente smaltita tramite ditta autorizzata, come pure i residui di gasolio presenti all'interno del bacino di contenimento;
 - la nuova pavimentazione dovrà riguardare un'area più ampia, ricomprendendo anche la zona utilizzata durante le fasi di rifornimento dei mezzi aziendali;
 - in loco dovrà essere presente del materiale assorbente da utilizzare prontamente per il contenimento di eventuali perdite;
- una proposta e/o soluzione alternativa per la copertura della vasca di stoccaggio principale (STO 02-03), poiché al momento del sopralluogo non è stata riscontrata nessuna copertura. Inoltre, si richiede documentazione fotografica che attesti l'avvenuta copertura della stessa;
- l'esito delle verifiche strutturali opportune e certificate eseguite da un professionista abilitato a comprova delle condizioni di tenuta della vasca "lagone" di stoccaggio effluenti che, in alcuni punti dalle pareti interne presenta crepe visibili, ma in apparenza superficiali;
- un riscontro di avvenuta correzione e/o aggiornamento dei dati inseriti sul portale AIDA;
- documentazione fotografica che attesti:
 - l'avvenuta e corretta installazione di adeguata cartellonistica in grado di resistere alle intemperie, riportante punti emissivi con sigla identificativa dell'emissione prodotta, del camino;
 - la dotazione di adeguati bacini di contenimento sia per i contenitori di disinfettante/sanitizzante che per lo stoccaggio delle carcasse dei suini nella cella refrigerata;
- una proposta di aggiornamento dello scenario BAT-Tool e dell'Allegato Tecnico secondo il modello indicato dalla d.g.r. n. 1926/19

In merito all'impianto di strippaggio si chiede di dare un riscontro alle proposte di seguito descritte:

- effettuare una verifica dell'integrità dei serbatoi e nel caso provvedere all'eventuale sostituzione previa comunicazione all'A.C., considerata l'apparente usura degli stessi;
- dotare l'impianto di un contatore dedicato per il monitoraggio del consumo energetico, al fine di consentire un riscontro in fase di controllo sull'effettivo utilizzo;
- istituire apposito registro per il monitoraggio delle ore di funzionamento, per monitorare eventuali interruzioni/fermi impianto a seguito di anomalie;
- mantenere anche in sito la documentazione inerente ai campionamenti con riferimento alle modalità di campionamento e la verbalizzazione di tali attività;
- registrare gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto in un apposito sistema di registrazione.

In merito all'impianto di biogas si ritiene opportuno che:



PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE
SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
PROTEZIONE CIVILE

Ufficio A.I.A. Agricole

VIA MILANO, 13
25126 Brescia

ambiente@pec.provincia.bs.it

Tel. 030 3749.514
Fax 030 3749612

C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

- venga effettuata la registrazione dei dati relativi alla temperatura e alla portata del biogas oltre alla registrazione dei quantitativi di effluenti e biomasse in ingresso all'impianto;
- venga istituito un apposito registro per i periodici interventi effettuati per il controllo e la manutenzione ordinaria / straordinaria

Sia fornito un riscontro a tutto ciò che è stato segnalato nella relazione finale, al punto 4 *conclusioni*, anche se non esplicitamente richiesto nell'elenco soprastante come integrazione, mediante: memorie scritte e documenti, anche corredati di documentazione fotografica, con descrizione delle attività già intraprese o in previsione, con cronoprogramma.

Con la presente questo Ufficio precisa che, ai fini del proseguo istruttorio, codesta Ditta deve presentare la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo.

Pertanto, si comunica che il procedimento amministrativo è sospeso in attesa della documentazione sopra richiesta.

Distinti Saluti

Per Il Direttore,
Dott. Giovanmaria Tognazzi
Dott. Riccardo Maria Davini
firmato digitalmente

AMBIENTE