

**Luca Seneci**  
**Ingegnere**



Viale M. Mellini, 11  
25032 Chiari (Brescia)  
Tel. 030711224 Fax 0307009243

C.F.: SNC LCU 59P20 C618B  
p. IVA: 01562860989

**Committente:** Comune di Erbusco

**Progetto:** Manutenzione straordinaria spogliatoi campo sportivo  
comunale - opere di completamento

**Oggetto:** All.A: Allegati di calcolo Impianti Elettrici

**Chiari, 29.05.2023**

Opere di manutenzione straordinaria spogliatoi campo sportivo  
Comune di Erbusco

PROGETTO ESECUTIVO  
ERB120R01/A: Allegati di calcolo Impianti Elettrici

---

**Luca Seneci**  
**Ingegnere**



**ALLEGATI DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI**

**VERIFICA SCARICHE ATMOSFERICHE**

Opere di manutenzione straordinaria spogliatoi campo sportivo  
Comune di Erbusco

PROGETTO ESECUTIVO  
ERB120R01/A: Allegati di calcolo Impianti Elettrici

---

**Data: 11/05/2023**

**Progetto n.: ERB120 - Spogliatoi  
Centro Sportivo -**

## **Protezione contro i fulmini Valutazione del rischio**

elaborata secondo norma internazionale:  
IEC 62305-2:2010-12

considerando le note nazionali del paese:  
CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013

**Riassunto delle misure di protezione  
per la riduzione dei danni causati da fulminazioni.**

**Risultati della valutazione del rischio per il seguente progetto:**

### **Progetto/oggetto:**

Edificio Spogliatoi Centro Sportivo  
Via Maria Grazia Deledda  
25030 ERBUSCO  
I

### **Cliente/committente:**

Comune di Erbusco  
  
Via Verdi  
25030 ERBUSCO  
I

### **Valutazione del rischio eseguita da:**

**Ing. Luca Seneci**



## Indice

- 1. Indice abbreviazioni**
- 2. Base normativa**
- 3. Rischio e sorgente di danno**
- 4. Dati sul progetto**
  - 4.1. Rischi da considerare
  - 4.2. Parametri geografici e della struttura
  - 4.3. Suddivisione della struttura in zone di protezione/zone
- 5. Servizi entranti**
- 6. Caratteristiche della struttura**
  - 6.1. Carico d'incendio
  - 6.2. Misure di protezione antincendio
  - 6.3. Pericoli particolari delle persone nella struttura
  - 6.4. Schermatura locale esterna
- 7. Valutazione del rischio**
  - 7.1. Rischio R1, Vita umana
  - 7.2. Rischio R4, redditività delle misure di protezione
    - 7.2.1. Parametri di calcolo per i costi annui delle misure di protezione
    - 7.2.2. Costi della struttura
- 8. Scelta misure di protezione**
- 9. Giuridicamente vincolante**
- 10. Informazioni generali**
- 11. Spiegazione dei termini**



## 1. Indice abbreviazioni

a	Tasso di ammortamento
$a_t$	Tempo di ammortamento
$c_a$	Costo degli animali nella zona, in denaro
$c_b$	Costo della zona dell'edificio, in denaro
$c_c$	Costo del contenuto della zona, in denaro
$c_s$	Valore degli impianti interni (compreso le loro attività) in denaro
$c_t$	Valore totale della struttura, in denaro
$C_D; C_{DJ}$	Coefficiente di posizione
$C_L$	Costo annuo della perdita totale senza misure di protezione
$C_{PM}$	Costo annuo delle misure di protezione scelte
$C_{RL}$	Costo annuo della perdita residua
EB	lightning equipotential bonding – Equipotenzializzazione antifulmine
H	Altezza della struttura
$H_p$	Punto massimo della struttura
i	Tasso di interesse
$K_{S1}$	Coefficiente relativo all'efficacia dell'effetto schermante della struttura (schermatura esterna)
$K_{S1W}$	Lato di magliatura dello schermo della struttura
$K_{S2}$	Coefficiente relativo all'efficacia di uno schermo interno alla struttura (schermatura interna)
$K_{S2W}$	Lato di magliatura dello schermo interno
L1	Perdita di vite umane
L2	Perdita di servizio pubblico
L3	Perdita di patrimonio culturale insostituibile
L4	Perdita economica
L	Lunghezza della struttura
LEMP	Lightning electromagnetic impulse – impulso elettromagnetico del fulmine
LP	lightning protection – protezione contro il fulmine (composto dal sistema di protezione contro il fulmine (LPS) e dalle misure di protezione contro il LEMP)
LPL	lightning protection level – livello di protezione
LPS	lightning protection system – sistema di protezione contro il fulmine
LPZ	Lightning protection zone – zone di protezione (zona in cui è definito l'ambiente elettromagnetico creato dal fulmine.)
m	Tasso di manutenzione
$N_D$	Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura
$N_G$	Densità di fulmini al suolo
$P_B$	Probabilità di danno materiale in una struttura (fulminazione sulla struttura)
$P_{EB}$	Equipotenzializzazione antifulmine
$P_{SPD}$	Sistema coordinato di SPD
R	Rischio
$R_1$	Rischio di perdita di vite umane nella struttura
$R_2$	Rischio di perdita di servizio pubblico in una struttura
$R_3$	Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile in una struttura
$R_4$	Rischio di perdita economica in una struttura
$R_A$	Componente di rischio (danno ad esseri viventi – fulminazione sulla struttura)



$R_B$	Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulminazione sulla struttura)
$R_C$	Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulminazione sulla struttura)
$R_M$	Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulminazione in prossimità della struttura)
$R_U$	Componente di rischio (danno ad esseri viventi – fulminazione sulla linea connessa)
$R_V$	Componente di rischio (danno materiale alla struttura – fulminazione sulla linea connessa)
$R_W$	Componente di rischio (guasto di impianti interni – fulminazione sulla linea connessa)
$R_Z$	Componente di rischio (guasto di impianti interni – fulminazione in prossimità della linea connessa)
$R_T$	Rischio tollerabile (valore massimo di un rischio ancora accettabile per la struttura da proteggere)
$r_f$	Coefficiente di riduzione delle perdite dipendente dal rischio di incendio
$r_p$	Coefficiente di riduzione delle perdite correlato alle misure antincendio
$S_M$	Risparmio annuo
SPD	surgeprotectivedevice – Limitatore di sovratensione
SPM	misure di protezione contro il LEMP (misure per la riduzione del rischio di guasto dovuto al LEMP degli apparecchi elettrici ed elettronici)
$t_{ex}$	Tempo di permanenza della presenza di una atmosfera esplosiva pericolosa
$W$	Larghezza della struttura
$Z$	Zone nella struttura

## 2. Base normativa

La serie di norme CEI EN 62305 (CEI 81-10) è composta dalle seguenti parti:

- CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1):2013 - "Protezione contro i fulmini – parte 1: Principi generali"
- CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013 - "Protezione contro i fulmini – parte 2: Valutazione del rischio"
- CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3):2013 - "Protezione contro i fulmini – parte 3: Danno materiale alle strutture e pericolo per le persone"
- CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4):2013 - "Protezione contro i fulmini – parte 4: Impianti elettrici ed elettronici nelle strutture"

## 3. Rischio e sorgente di danno

Per evitare danni da fulminazione devono essere effettuate delle misure di protezione mirate sulla struttura da proteggere. La valutazione del rischio descritta nella norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013 contiene un'analisi del rischio con la quale può essere determinata l'esigenza di protezione di una struttura nel caso di fulminazione. L'obiettivo dell'analisi del rischio è di ridurre, tramite misure di protezione, il rischio ad un livello accettabile.

Per individuare il rischio presente, la struttura viene analizzata senza alcun tipo di misure di protezione (stato attuale). Pericoli causati da fulminazioni dirette/indirette nella struttura e nelle linee vengono definiti come rischio  $R$ . Il rischio è un indicatore su una possibile perdita annua. Rischi da valutare per una struttura possono essere:





- Rischio  $R_1$ : Rischio di perdita di vite umane;
- Rischio  $R_2$ : Rischio di perdita di servizio pubblico;
- Rischio  $R_3$ : Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile;
- Rischio  $R_4$ : Rischio di perdita economica;

Tali rischi sono da valutare, secondo la prospettiva, tutti assieme o singolarmente. Ogni rischio è definito con un rischio tollerabile numerico. Per ottenere un rischio tollerabile vengono stabilite misure di protezioni tecnicamente ed economicamente ottimali, come p.es. protezioni da fulmine esterne secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3):2013 e provvedimenti con SPD secondo CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4):2013.

Per analizzare al meglio i pericoli, i rischi vengono valutati nel dettaglio. Ogni rischio è composto da un numero di componenti di rischio.


- $R_1 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$
- $R_2 = R_B + R_C + R_M + R_V + R_W + R_Z$
- $R_3 = R_B + R_V$
- $R_4 = R_A + R_B + R_C + R_M + R_U + R_V + R_W + R_Z$

Ogni componente di rischio descrive un tipo di pericolo e una possibile perdita derivante da esso. Le perdite che si possono subire per colpa di una fulminazione sono definite nel seguente modo:

- L1 = Perdita di vite umane
- L2 = Perdita di servizio pubblico
- L3 = Perdita di patrimonio culturale insostituibile
- L4 = Perdita economica

Le possibili perdite sono, come di seguito esposto, abbinate nel seguente modo ai componenti di rischio.

I componenti di rischio vengono suddivisi per sorgenti di danno.



**Sorgente di danno  
S1:**

**Componenti di rischio per una struttura dovuto a fulminazione diretta della struttura**

- $R_A$  Componente relativa ai danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta a tensioni di contatto e di passe all'interno della struttura e all'esterno in zone fino a 3 m attorno alle



calate. Possono verificarsi perdite di tipo L1 e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 con possibile perdita di animali.

$R_B$  Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e l'esplosione e che possono anche essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita (L1, L2, L3 ed L4).

$R_C$  Componente relativa al guasto di impianti interni causata da I LEMP. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 ed L4, unitamente al tipo L1 nel caso di strutture con rischio d'esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

**Sorgente di danno S2: Componenti di rischio per una struttura dovuto a fulminazione in prossimità della struttura**

$R_M$  Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 ed L4, unitamente al tipo L1 nel caso di strutture con rischio d'esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

**Sorgente di danno S3: Componenti di rischio per una struttura dovuto a fulminazione diretta di una linea entrante**

$R_U$  Componente relativa ai danni ad esseri viventi per elettrocuzione dovuta a tensioni di contatto all'interno della struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 e, in caso di strutture ad uso agricolo, anche perdite di tipo L4 con possibile perdita di animali.

$R_V$  Componente relativa ai danni materiali (incendio ed esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso la linea entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita (L1, L2, L3 ed L4).

$R_W$  Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 ed L4, unitamente al tipo L1 nel caso di strutture con rischio d'esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

**Sorgente di danno S4: Componenti di rischio per una struttura dovuto a fulminazione in prossimità di una linea entrante**

$R_Z$  Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi possono verificarsi perdite di tipo L2 ed L4, unitamente al tipo L1 nel caso di strutture con rischio d'esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto di impianti interni provoca immediato pericolo per la vita umana.

In base al valore della singola componente di rischio posso essere analizzati i pericoli e, per evitare eventuali danni, essere scelte delle misure di protezione mirate.

Dalla valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013 per la struttura di seguito



eseguita, risulterà la necessità o meno di prevedere delle misure di protezione. Tramite l'analisi viene individuato il potenziale pericolo della struttura e, se necessario, vengono definite le misure di protezione da adottare per ridurre il rischio. Il risultato della valutazione del rischio può essere non solo la classe dell'LPS, ma un intero concetto di protezione, incluso le necessarie misure di schermatura contro il LEMP.

Il risultato sarà la scelta economicamente più sensata delle misure di protezione, adeguate alle presenti caratteristiche della struttura e della sua destinazione d'uso.

#### 4. Dati sul progetto

##### 4.1 Rischi da considerare

A seconda della tipologia e la destinazione d'uso della struttura sono stati selezionati e analizzati i seguenti rischi:

Rischio  $R_1$ : Rischio della perdita di vite umane;  $R_T: 1,00E-05$

Rischio  $R_4$ : Rischio di perdita economica;

Con la scelta dei rischi è stato definito anche il rischio tollerabile  $R_T$ .

L'obiettivo della valutazione del rischio è ridurre il rischio presente, tramite una scelta economicamente sensata delle misure di protezione, ad un rischio tollerabile (accettabile)  $R_T$ .

##### 4.2 Parametri geografici e della struttura

La base per la valutazione del rischio secondo CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013 è la densità di fulmini al suolo  $N_g$ . Essi definisce il numero di fulminazioni all'anno per  $km^2$ .


Per la posizione della struttura è stato determinato un valore di  **$N_g = 4,37$  fulminazioni/anno/ $km^2$** .

Da questo risulta il numero equivalente di giornate temporalesche all'anno di 43,70 giorni.

Determinante per il pericolo di una fulminazione diretta sono le dimensioni della struttura. In base alle dimensioni vengono determinate le aree di raccolta delle fulminazioni dirette/indirette. La struttura ha le seguenti dimensioni:

$L_b$	Lunghezza:	76,00 m
$W_b$	Larghezza:	12,00 m
$H_b$	Altezza:	6,50 m
$H_{pb}$	Punto massimo (se presente):	0,00 m

Sulla base delle dimensioni dell'edificio inserite, risulta un'area di raccolta per le fulminazioni dirette di 5.538,00  $m^2$  e un'area di raccolta per le fulminazioni indirette di 873.398,00  $m^2$ .



L'ambiente circostante alla struttura è un elemento importante nella determinazione del numero di possibili fulminazioni dirette/indirette. Per la struttura in oggetto l'ambiente circostante è stato definito nel seguente modo:

Coefficiente di posizione  $C_{db}$ : 1,00

Considerando la densità di fulmini al suolo in funzione alla grandezza e all'ambiente circostante alla struttura, risulta un numero di eventi  $N_d$  diretti sulla struttura di 0,0242 fulminazioni/anno e un numero di eventi indiretti sulla struttura di 3,8167 fulminazioni/anno.

#### 4.3 Suddivisione della struttura in zone di protezione/zone

Per quest'analisi la struttura non è stata suddivisa in zone di protezione da fulmine/zone.

L1tz – Tempo per cui le persone sono presenti nella zona:

8.760 ore/anno

L1nz – Numero di persone nella zona:

0 persone

#### 5. Servizi entranti

Nella valutazione del rischio devono essere considerati tutti i servizi entranti o uscenti dalla struttura. Tubazioni elettricamente continue non devono essere considerate a patto che siano collegate alla barra equipotenziale principale dell'edificio. Nel caso in cui tale collegamento non fosse dato, è necessario considerare nella valutazione del rischio anche il pericolo delle tubazioni elettricamente continue (considerare richieste di equipotenzialità!).

Nella valutazione del rischio per la struttura Edificio Spogliatoi Centro Sportivo sono state definite le seguenti linee:

- energia
- telefonia



## 5.1 energia

Coefficiente d'installazione:	Linea interrata
Tipo di linea:	Linee di energia
Ambiente:	Rurale
Collegamento della linea:	Nessuna condizione particolare
Trasformatore:	Linea di energia BT (senza trasformatore), linea di telecomunicazione o di segnale
Schermatura della linea:	Esterna: linea aerea o interrata non schermata

La lunghezza della linea all'esterno della struttura, fino al primo nodo ammonta a 1.000,00 m.

In base a queste indicazioni è stata calcolata un'area di raccolta per la linea:

- area di raccolta delle fulminazioni dirette sulla linea:	40.000,00 m <sup>2</sup>
- area di raccolta delle fulminazioni indirette in prossimità della linea:	4.000.000,00 m <sup>2</sup>

La tensione di tenuta degli apparecchi elettrici collegati alla energia, è stata definita a  $U_w \leq 1,0$  kV.

La posa della linea nella struttura avviene tramite: Cavi non schermati - nessuna precauzione nella scelta del percorso al fine di evitare spire.

## 5.2 telefonia

Coefficiente d'installazione:	Linea interrata
Tipo di linea:	Linee di energia
Ambiente:	Rurale
Collegamento della linea:	Nessuna condizione particolare
Trasformatore:	Linea di energia BT (senza trasformatore), linea di telecomunicazione o di segnale
Schermatura della linea:	Esterna: linea aerea o interrata non schermata

La lunghezza della linea all'esterno della struttura, fino al primo nodo ammonta a 1.000,00 m.

In base a queste indicazioni è stata calcolata un'area di raccolta per la linea:

- area di raccolta delle fulminazioni dirette sulla linea:	40.000,00 m <sup>2</sup>
- area di raccolta delle fulminazioni indirette in prossimità della linea:	4.000.000,00 m <sup>2</sup>

La tensione di tenuta degli apparecchi elettrici collegati alla telefonia, è stata definita a  $U_w \leq 1,0$  kV.

La posa della linea nella struttura avviene tramite: Cavi non schermati - nessuna precauzione nella scelta del percorso al fine di evitare spire.



## 6. Caratteristiche della struttura

### 6.1 Carico d'incendio

Il rischio d'incendio è uno dei criteri più importanti nella determinazione della valenza del LPS (sistema di protezione contro il fulmine). La classificazione del rischio d'incendio si basa sul carico specifico d'incendio. Il carico d'incendio dovrebbe esser rilevato da un **perito della protezione antincendio oppure definito con la committenza e la sua assicurazione**. Il rischio d'incendio viene suddiviso in:

- Nessun rischio d'incendio
- Rischio d'incendio ridotto (carico specifico d'incendio nella struttura inferiore a 400 MJ/m<sup>2</sup>)
- Rischio d'incendio ordinario (carico specifico d'incendio nella struttura tra 400 MJ/m<sup>2</sup> e 800 MJ/m<sup>2</sup>)
- Rischio d'incendio elevato (carico specifico d'incendio nella struttura maggiore di 800 MJ/m<sup>2</sup>)
- Rischio d'esplosione: Zona 2/22
- Rischio d'esplosione: Zona 1/ 21
- Rischio d'esplosione: Zona 0/20

Il rischio d'incendio è uno dei criteri più importanti nella determinazione delle misure di protezioni necessarie. Il rischio d'incendio per la struttura Edificio Spogliatoi Centro Sportivo è stato definito:

- Rischio d'incendio ridotto

### 6.2 Misure di protezione antincendio

Le seguenti misure di protezione sono state selezionate nella valutazione del rischio per ridurre le conseguenze di un incendio:

- Nessune misure di protezioni presenti

### 6.3 Pericoli particolari delle persone nella struttura

Il pericolo di panico nella struttura è stato classificato, in base al numero di persone, nel seguente modo:

- Livello medio di panico (p.es. strutture destinate ad eventi culturali o sportivi con un numero di partecipanti compreso tra 100 e 1000 persone)

### 6.4 Schermatura locale esterna

Una schermatura locale attenua il campo magnetico all'interno della struttura provocato da una fulminazione nell'oggetto o vicino ad esso e riduce le sue onde impulsive. Tale schermatura può essere ottenuta da un sistema equipotenziale a maglia nel quale sono integrati tutti i componenti conducenti della struttura e dell'impianto interno. La schermatura esterna/interna costituisce pertanto solo una parte di una struttura schermata dell'edificio. Nel caso di utilizzo di coperture e/o rivestimenti in metallo è da prestare attenzione, che essi abbiano sufficienti collegamenti elettrici continui fra loro e con l'equipotenzialità dell'edificio come da prescrizioni normative.

Schermatura all'esterno della struttura Edificio Spogliatoi Centro Sportivo:

- Nessuna schermatura

## 7. Valutazione del rischio



Di seguito vengono valutati i rischi definiti al punto 4.1.


Per ogni rischio viene indicato con una barra blu il rischio accettabile e con una barra verde/rossa il rischio calcolato.

## 7.1 Rischio R1, Vita umana


Per le persone all'esterno ed all'interno della struttura è stato calcolato il seguente rischio:

Rischio tollerabile  $R_T$ : 1,00E-05  
Rischio calcolato R1 (non protetto): 4,98E-06

Rischio calcolato R1 (protetto): 6,92E-07



Il rischio R1 è composto dalle seguenti componenti di rischio:



Per ridurre il rischio presente sono da prevedere le misure di protezione di seguito descritte.

Per strutture il cui rischio calcolato è inferiore al rischio tollerabile  $R_T$ , la sezione delle misure di protezione resterà vuota.

## 7.2 Rischio R4, redditività delle misure di protezione

Per la valutazione economica è stato eseguito un confronto del rischio R4

- Edificio Spogliatoi Centro Sportivo (Stato attuale)
- Edificio Spogliatoi Centro Sportivo (Stato previsto)

Il risultato della valutazione è, se le misure di protezione da adottare, in relazione al valore della struttura, sono economicamente sensate.

### 7.2.1 Parametri di calcolo per i costi annui delle misure di protezione

i - Tasso di interesse: 10,00 %  
 $a_t$  - Tempo di ammortamento: 10,00 anni  
a - Tasso di ammortamento: 10,00 %  
m - Tasso di manutenzione: 10,00 %



### 7.2.2 Costi della struttura

L4ca – Valore degli animali nella zona:	0 €
L4cb – Valore della zona:	2.000.000 €
L4cc – Valore del contenuto della zona:	500.000 €
L4cs – Valore degli impianti interni nella zona (comprese le loro attività):	500.000 €
Complessivo:	3.000.000 €

Costo sostenuto una sola volta delle misure di protezione: 1.000,00 €

### 7.2.3 Valutazione rischio R4

Il costo annuo della perdita totale in seguito ad una fulminazione senza misure di protezione si aggira ad:

**C<sub>L</sub>** 10.867,28 €/anno

Il costo annuo della perdita residua in seguito ad una fulminazione con misure di protezione adottate si aggira ad:

**C<sub>RL</sub>** 10.764,49 €/anno


Il costo annuo delle misure di protezione riferiti ad un tempo di ammortamento di 10,00 anni si aggira ad:

**C<sub>PM</sub>** 300,00 €/anno

Il risparmio annuo con misure di protezione adottate si aggira ad:

**S<sub>M</sub>** -197,21 €/anno

Pertanto, le misure di protezione da adottare sono da ritenersi antieconomici.



## 8. Scelta misure di protezione

Grazie alla scelta delle seguenti misure di protezioni il presente rischio è stato ridotto ad un livello accettabile.

La seguente selezione delle misure di protezione è una parte della valutazione del rischio per la struttura in oggetto, valida solo in combinazione con essa.

Se dalla valutazione del rischio non risulta necessario prevedere delle misure di protezione (il rischio





calcolato risulta inferiore al rischio tollerabile  $R_T$ ), la seguente parte della relazione resterà vuota.

**Provvedimenti Con protezione / stato previsto:**

Area	Provvedimenti	Coefficiente
pEB:	Equipotenzializzazione antifulmine (p.es. SPD Tipo 1 sulle linee entranti) Equipotenzializzazione per LPL II	2.000E-02



## 9. Giuridicamente vincolante

Questo documento di valutazione del rischio si basa su dati forniti dal committente, gestore dell'impianto e da sopralluoghi eseguiti sul posto.

Tutti i parametri sono stati definiti secondo l'attuale stato degli edifici e delle attuali condizioni degli impianti. Nel caso di modifiche, variazioni o ampliamenti degli edifici, processi di lavoro (p.es. aumento del personale in uno o nell'altro reparto) o degli impianti interni è necessario aggiornare anche il presente documento.

La procedura e i parametri per il calcolo del rischio utilizzata dal programma DEHNsupport si basa sulla Norma CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2):2013.

---

Data e località

---

Timbro e firma



## 10. Informazioni generali

### 10.1 Componenti dell'LPS esterno

Componenti per l'impianto parafulmine, che vengono utilizzati per la realizzazione dell'LPS esterno, devono rispettare prescrizioni meccaniche ed elettriche riportati nella serie di Norme EN 62561-x. Questa serie di Norme sono suddivisi p.es. nelle seguenti parti:

- EN 62561-1:2012	Prescrizioni per i componenti di connessione
- EN 62561-2:2012	Prescrizioni per i conduttori di terra e i dispersori
- EN 62561-3:2012	Prescrizioni per gli spinterometri
- EN 62561-4:2011	Prescrizioni per i componenti di fissaggio
- EN 62561-5:2011	Prescrizioni per la verifica di involucri di ispezione (pozzetti) e di componenti a tenuta per dispersori (passanti)

#### 10.1.1 EN 62561-1:2012 Prescrizioni per i componenti di connessione

Le richieste a componenti di connessione, come per esempio morsetti, sono definiti nella EN 62561-1. Ciò significa per l'installatore dell'impianto parafulmine, che è necessario scegliere i componenti di connessione a seconda della capacità di tenuta (H o N) nel punto d'installazione. Nel caso di un'asta di captazione (100% della corrente di fulmine) sarà pertanto necessario utilizzare un morsetto con capacità di tenuta H (100 kA) e p.es. in una maglia di captazione o per un'asta di adduzione (corrente di fulmine già suddivisa) un morsetto con capacità di tenuta N (50 kA). La possibilità di utilizzare un componente di connessione per tali casi di applicazione, deve essere attestato da un certificato di prova del costruttore.

#### 10.1.2 EN 62561-2:2012 Prescrizioni per i conduttori di terra e i dispersori

La EN 62561-2 pone delle richieste specifiche ai conduttori, come p.es. conduttori di captazione e calate e conduttori di terra. Tali richieste sono suddivise nel seguente modo:

- caratteristiche meccaniche (resistenza alla trazione e resistenza all'allungamento minima),
- caratteristiche elettriche (resistenza specifica massima) e
- caratteristiche protettive contro la corrosione (invecchiamento artificiale).

Per conduttori e dispersori di terra la Norma EN 62561-2 stabilisce le richieste. Importante in questo caso è soprattutto il tipo di materiale, la geometria, misure minime come anche le caratteristiche meccaniche ed elettriche. Queste richieste provenienti dalla Norma sono caratteristiche rilevanti di un prodotto, le quali devono essere riportati nella documentazione e nelle schede tecniche del costruttore.

#### 10.1.3 EN 62561-3:2012 Prescrizioni per gli spinterometri

Spinterometri di sezionamento possono essere utilizzati per la separazione galvanica di un sistema di messa a terra. La norma EN 62561-3 richiede per gli spinterometri di sezionamento, che, se installati secondo le indicazioni del costruttore, siano affidabili, resistenti e sicuri per persone e per gli oggetti circostanti.

#### 10.1.4 EN 62561-4:2011 Prescrizioni per i componenti di fissaggio

La Norma EN 62561-4 definisce le esigenze e le prove per staffe portafilo metalliche e non metalliche, che vengono utilizzate in contatto con conduttori di captazione e di calate.

#### 10.1.5 EN 62561-5:2011 Prescrizioni per la verifica di involucri di ispezione (pozzetti) e di componenti a tenuta per dispersori (passanti)

Tutti gli involucri di ispezione e i componenti di tenuta devono essere progettati e costruiti in modo da non creare, nel caso di un loro utilizzo secondo regola d'arte, pericoli per le persone e per l'ambiente.

La Norma EN 62561-5 definisce le richieste e le prove per gli involucri di ispezione (p.es. pressione di sollecitazione) e i componenti di tenuta (prova di tenuta stagna).

## 11. Spiegazione dei termini



### **Sistema coordinato di SPD**

gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre guasti degli impianti elettrici ed elettronici.

### **Interfacce di separazione**

dispositivi atti ad attenuare gli impulsi condotti sulle linee entranti in una LPZ. Sono compresi i trasformatori di separazione muniti di schermo connesso a terra tra gli avvolgimenti, cavi in fibra ottica privi di parti metalliche ed opto-isolatori. Le caratteristiche di tenuta di detti dispositivi sono intrinsecamente adatte allo scopo o rese tali mediante SPD.

### **Impulso elettromagnetico del fulmine LEMP [ingl: lightning electromagnetic impulse]**

tutti gli effetti elettromagnetici della corrente di fulmine che possono generare impulsi e campi elettromagnetici mediante accoppiamento resistivo, induttivo e capacitivo.

### **Protezione contro il fulmine LP [ingl: lightning protection]**

sistema completo usato per la protezione contro il fulmine delle strutture, dei loro impianti interni, del loro contenuto e delle persone, costituito in generale da un LPS e dalle SPM.

### **Livello di protezione LPL [ingl: lightning protection level]**

numero, associato ad un gruppo di valori dei parametri della corrente di fulmine, relativo alla probabilità che i correlati valori massimo e minimo di progetto non siano superati in natura. Il livello di protezione è usato per dimensionare le misure di protezione sulla base del corrispondente gruppo di parametri della corrente di fulmine.

### **LPS lightningprotectionsystem – sistema di protezione contro il fulmine**

impianto completo usato per ridurre il danno materiale dovuto alla fulminazione diretta della struttura.

### **EB – collegamento equipotenziale (ingl: lightning equipotential bonding)**

connessione tra corpi metallici e l'LPS, mediante connessione diretta o tramite limitatore di sovratensioni, per ridurre le differenze di potenziale dovute alle correnti di fulmine.

### **Sistema di SPD [ingl: surge protective device]**

gruppo di SPD adeguatamente scelto, coordinato ed installato per ridurre guasti degli impianti elettrici ed elettronici.

### **Nodo**

punto di una linea oltre il quale la propagazione di impulsi si assume trascurabile: Esempi di nodo sono la barra di distribuzione a valle di un trasformatore AT/BT su una linea di energia, un multiplexer o un apparato xDSL su una linea di telecomunicazione.

### **Danno materiale**

danno ad una struttura (o a quanto in essa contenuto) o a un servizio causato dagli effetti meccanici, termici, chimici o esplosivi del fulmine.

### **Danno ad esseri viventi**

danni, inclusa la perdita della vita, causati a uomini o animali per elettrocuzione provocata da tensioni di contatto e di passe generate dal fulmine.

### **Rischio R**

valore della probabile perdita media annua (uomini e beni) dovuta al fulmine, riferito al valore complessivo (uomini e beni) della struttura da proteggere.

**Zone di una struttura ZS**

parte di una struttura con caratteristiche omogenee, in cui può essere usato un gruppo unico di parametri per la valutazione di una componente di rischio.

**Zona di protezione LPZ [ingl: lightning protection zone]**

zona in cui è definita l'ambiente elettromagnetico creato dal fulmine. I confini di zona di una LPZ non sono necessariamente costituiti da elementi fisici (es. pareti, pavimento e soffitto).

**Schermo magnetico**

schermo metallico chiuso, continuo o a maglia, che racchiude la struttura da proteggere, o una parte di essa, usato per ridurre i guasti degli impianti elettrici ed elettronici.

**Cavo di protezione contro il fulmine**

cavo speciale con isolamento incrementato il cui schermo è in continuo contatto con il suolo sia direttamente che attraverso la guaina di plastica.

**Condotto per la protezione dei cavi contro il fulmine**

condotto per cavi avente bassa resistività ed in contatto con il suolo (p.es. calcestruzzo con ferri di armatura interconnessi o condotto metallico).



## VALORE DI $N_G$

(CEI EN 62305 - CEI EN IEC 62858)

$$N_G = 4,37 \text{ fulmini / (anno km}^2\text{)}$$

### POSIZIONE

Latitudine: **45,591997° N**

Longitudine: **9,974738° E**

### INFORMAZIONI

- Il valore di  $N_G$  è riferito alle coordinate geografiche fornite dall'utente (latitudine e longitudine, formato WGS84). E' responsabilità dell'utente verificare l'affidabilità degli strumenti utilizzati per la rilevazione delle coordinate stesse, ivi inclusi la precisione e l'accuratezza di eventuali rilevatori GPS utilizzati per rilevazioni sul campo.
- I valori di  $N_G$  derivano da rilevazioni ed elaborazioni effettuate secondo lo stato dell'arte della tecnologia e delle conoscenze tecnico-scientifiche in materia.
- Il valore di  $N_G$  dipende dalle coordinate inserite. In uno stesso Comune si possono avere più valori di  $N_G$ .
- Piccole variazioni delle coordinate possono portare a valori diversi di  $N_G$  a causa della natura discreta della mappa cartografica.
- I dati forniti da TNE srl possiedono le caratteristiche indicate dalla norma CEI EN IEC 62858 per essere utilizzati nella analisi del rischio prevista dalla norma CEI EN 62305-2.
- I valori di  $N_G$  forniti sono di proprietà di TNE srl. Senza il consenso scritto da parte della TNE, è vietata la raccolta e la divulgazione dei suddetti dati, anche a titolo gratuito, sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

### VALIDITA' TEMPORALE

- Il valore di  $N_G$  riportato sul presente attestato, in accordo con la norma CEI EN IEC 62858, art. 4.3, dovrà essere rivalutato a partire dal 1° gennaio 2028.

Data 11/05/2023

## Coordinate in formato decimale (WGS84)

**Indirizzo:** Coordinate manuali

**Latitudine:** 45,591997

**Longitudine:** 9,974738



## Coordinate in formato decimale (WGS84)

**Indirizzo:** Coordinate manuali

**Latitudine:** 45,591997

**Longitudine:** 9,974738





**Luca Seneci**  
**Ingegnere**



**ALLEGATI DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI**

**CALCOLI ILLUMINOTECNICI**

Opere di manutenzione straordinaria spogliatoi campo sportivo  
Comune di Erbusco

PROGETTO ESECUTIVO  
ERB120R01/A: Allegati di calcolo Impianti Elettrici

---

**ERB120CLX01**

Edificio Spogliatoi  
Centro Sportivo  
Comune di Erbusco

-- esecutivo --  
(rev 05/2023)

Responsabile:  
No. ordine:  
Ditta:  
No. cliente:

Data: 15.05.2023  
Redattore:



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Indice

### ERB120CLX01

Copertina progetto	1
Indice	2
<b>Infermeria sx</b>	
Riepilogo	4
<b>Magazzino</b>	
Riepilogo	5
<b>WC</b>	
Riepilogo	6
<b>Disimpegno</b>	
Riepilogo	7
<b>Locale Tecnico</b>	
Riepilogo	8
<b>Disimpegno</b>	
Riepilogo	9
<b>Spogliatoio</b>	
Riepilogo	10
<b>Doccie Spogliatoio</b>	
Riepilogo	11
<b>WC spogliatoi</b>	
Riepilogo	12
<b>Locale Pluriuso</b>	
Riepilogo	13
<b>Disbrigo Locale Pluriuso</b>	
Riepilogo	14
<b>Loc.Tec. zona Locale Pluriuso</b>	
Riepilogo	15
<b>Ufficio zona Pluriuso</b>	
Riepilogo	16
<b>Locale Contatori</b>	
Riepilogo	17
<b>Locale CT</b>	
Riepilogo	18
<b>Spogliatoio Arbitri</b>	
Riepilogo	19
<b>Docce Spogliatoio Arbitri</b>	
Riepilogo	20
<b>Ufficio</b>	
Riepilogo	21
<b>WC spogliatoio pluriuso</b>	
Riepilogo	22
<b>WC spogliatoio spogliatoio arbitri</b>	
Riepilogo	23
<b>Portico Esterno</b>	
Riepilogo	24
<b>Stanza dx</b>	
Riepilogo	25
<b>Lavanderia</b>	
Riepilogo	26
<b>WC zona dx</b>	
Riepilogo	27
<b>Dis WC zona dx</b>	
Riepilogo	28
<b>Loc tecnico zona dx</b>	



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail


## Indice

Riepilogo

29

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Infermeria sx / Riepilogo



Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:50

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	599	364	738	0.608
Pavimento	40	424	250	551	0.588
Soffitto	80	177	124	229	0.702
Pareti (6)	70	266	135	494	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.500 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	3	Fosnova srl PanelTech High Performance R2 CAM CLD CELL PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 - CAM (1.000)	3400	3400	35.0
Totale:			10199	Totale: 10200	105.0

Potenza allacciata specifica:  $6.65 \text{ W/m}^2 = 1.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $15.80 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Magazzino / Riepilogo



Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:69

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	296	153	466	0.518
Pavimento	40	204	126	281	0.617
Soffitto	80	111	73	319	0.655
Pareti (4)	70	147	86	277	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 64 Punti  
Zona margine: 0.500 m

### UGR

Parete sinistra 20  
Parete inferiore 22  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Longitudinale-

### Trasversale

verso l'asse  
lampade


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (1.000)	5547	5547	34.7
Totale:			5547	5547	34.7

Potenza allacciata specifica:  $1.96 \text{ W/m}^2 = 0.66 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $17.68 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## WC / Riepilogo



Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:23

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	396	320	441	0.808
Pavimento	40	265	233	284	0.879
Soffitto	80	277	217	357	0.782
Pareti (4)	70	317	155	612	/

**Superficie utile:**

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.000 m

**Distinta lampade**


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $6.41 \text{ W/m}^2 = 1.62 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $3.15 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Disimpegno / Riepilogo



Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:20

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	422	359	468	0.851
Pavimento	40	275	245	294	0.892
Soffitto	80	318	260	398	0.817
Pareti (4)	70	352	161	660	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 16 x 16 Punti  
Zona margine: 0.000 m

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $7.48 \text{ W/m}^2 = 1.77 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $2.70 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Locale Tecnico / Riepilogo



Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:22

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	401	322	447	0.803
Pavimento	40	267	229	295	0.858
Soffitto	80	284	213	372	0.749
Pareti (4)	70	324	154	619	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.000 m

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $6.60 \text{ W/m}^2 = 1.65 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $3.06 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Disimpegno / Riepilogo



Altezza locale: 2.800 m, Altezza di montaggio: 2.800 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:118

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	192	88	319	0.462
Pavimento	40	153	94	206	0.616
Soffitto	80	101	56	221	0.555
Pareti (4)	70	136	63	368	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 128 x 16 Punti  
Zona margine: 0.000 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	3	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			9084	9084	60.6

Potenza allacciata specifica:  $1.94 \text{ W/m}^2 = 1.01 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $31.16 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Spogliatoio / Riepilogo



Altezza locale: 4.300 m, Altezza di montaggio: 4.300 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:92

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	326	247	391	0.759
Pavimento	40	266	191	322	0.718
Soffitto	80	161	108	380	0.670
Pareti (4)	70	216	139	514	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.500 m

### UGR

Parete sinistra 20  
Parete inferiore 20  
(CIE, SHR = 0.25.)

Longitudinale-

Trasversale

verso l'asse  
lampade

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	3	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (1.000)	5547	5547	34.7
Totale:			16641	16641	104.1

Potenza allacciata specifica:  $2.77 \text{ W/m}^2 = 0.85 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $37.63 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Doccie Spogliatoio / Riepilogo



Altezza locale: 4.300 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:63

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	279	154	326	0.554
Pavimento	40	194	62	254	0.319
Soffitto	80	228	144	424	0.632
Pareti (4)	70	223	43	439	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 64 x 32 Punti  
Zona margine: 0.500 m

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
2	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (1.000)	5547	5547	34.7
Totale:			8575	8575	54.9

Potenza allacciata specifica:  $3.91 \text{ W/m}^2 = 1.40 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $14.05 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## WC spogliatoi / Riepilogo



Altezza locale: 3.300 m, Altezza di montaggio: 3.300 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:27

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	299	155	375	0.517
Pavimento	40	182	54	257	0.295
Soffitto	80	306	178	660	0.582
Pareti (6)	70	282	0.46	1943	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 128 x 128 Punti  
Zona margine: 0.000 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			6056	6056	40.4

Potenza allacciata specifica:  $7.85 \text{ W/m}^2 = 2.63 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $5.15 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Locale Pluriuso / Riepilogo



Altezza locale: 4.300 m, Altezza di montaggio: 3.400 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:134

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	339	261	387	0.772
Pavimento	40	287	198	337	0.688
Soffitto	80	119	89	132	0.747
Pareti (4)	70	186	87	341	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 64 x 32 Punti  
Zona margine: 0.500 m

### UGR

Parete sinistra 18  
Parete inferiore 20  
(CIE, SHR = 0.25.)

### Longitudinale-

### Trasversale

verso l'asse  
lampade

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	6	Disano Eco Pannello luminoso R2 - CAM Fosnova Eco Pannello R2 cam CLD CELL bianco (1.000)	3600	3600	34.1
Totale:			21598	Totale: 21600	204.6

Potenza allacciata specifica:  $3.71 \text{ W/m}^2 = 1.10 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $55.12 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Disbrigo Locale Pluriuso / Riepilogo



Altezza locale: 4.300 m, Altezza di montaggio: 3.400 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:31

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	308	202	403	0.655
Pavimento	40	231	173	283	0.750
Soffitto	80	146	103	186	0.705
Pareti (4)	70	225	102	736	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 64 x 32 Punti  
Zona margine: 0.000 m

### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (1.000)	5547	5547	34.7
Totale:			5547	5547	34.7


Potenza allacciata specifica:  $4.75 \text{ W/m}^2 = 1.54 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $7.31 \text{ m}^2$ )





Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Loc.Tec. zona Locale Pluriuso / Riepilogo



Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:17

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	350	296	396	0.846
Pavimento	40	232	202	251	0.870
Soffitto	80	285	216	381	0.756
Pareti (4)	70	306	129	723	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 16 x 16 Punti  
Zona margine: 0.000 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $6.76 \text{ W/m}^2 = 1.93 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $2.99 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Ufficio zona Pluriuso / Riepilogo



Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.900 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:91

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	569	347	691	0.609
Pavimento	40	438	192	612	0.439
Soffitto	80	189	116	451	0.615
Pareti (8)	70	260	122	710	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 8 x 12 Punti  
Zona margine: 0.500 m

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (1.000)	5547	5547	34.7
2	4	Fosnova srl PanelTech High Performance R2 CAM CLD CELL PanelTech High Performance - UGR<19 - R2 - CAM (1.000)	3400	3400	35.0
Totale:			19146	19147	174.7

Potenza allacciata specifica:  $5.09 \text{ W/m}^2 = 0.89 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $34.35 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Locale Contatori / Riepilogo



Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:17

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	353	278	405	0.787
Pavimento	40	199	175	222	0.879
Soffitto	80	663	341	987	0.515
Pareti (4)	70	453	89	2684	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 8 Punti  
Zona margine: 0.000 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $17.57 \text{ W/m}^2 = 4.97 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $1.15 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Locale CT / Riepilogo



Altezza locale: 3.000 m, Altezza di montaggio: 3.000 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:39

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	242	176	291	0.727
Pavimento	40	179	149	199	0.834
Soffitto	80	136	100	232	0.735
Pareti (4)	70	174	108	308	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.000 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $2.93 \text{ W/m}^2 = 1.21 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $6.90 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Spogliatoio Arbitri / Riepilogo



Altezza locale: 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:56

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	242	129	320	0.533
Pavimento	40	194	129	241	0.665
Soffitto	80	127	73	321	0.575
Pareti (8)	70	160	81	483	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 64 x 64 Punti  
Zona margine: 0.000 m

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (1.000)	5547	5547	34.7
Totale:			5547	5547	34.7

Potenza allacciata specifica:  $2.62 \text{ W/m}^2 = 1.08 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $13.23 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Docce Spogliatoio Arbitri / Riepilogo



Altezza locale: 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:18

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	240	183	275	0.762
Pavimento	40	151	121	181	0.801
Soffitto	80	375	234	576	0.622
Pareti (8)	70	295	68	2211	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.000 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $9.70 \text{ W/m}^2 = 4.05 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $2.08 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Ufficio / Riepilogo



Altezza locale: 2.900 m, Altezza di montaggio: 2.600 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:46

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	563	381	690	0.677
Pavimento	40	377	251	470	0.665
Soffitto	80	171	125	201	0.732
Pareti (6)	70	267	124	672	/

**Superficie utile:**

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.500 m

**Distinta lampade**


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	Disano Eco Pannello luminoso R2 - CAM Fosnova Eco Pannello R2 cam CLD CELL bianco (1.000)	3600	3600	34.1
Totale:			7199	7200	68.2

Potenza allacciata specifica:  $6.09 \text{ W/m}^2 = 1.08 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $11.20 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## WC spogliatoio pluriuso / Riepilogo



Altezza locale: 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:24

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	290	248	318	0.855
Pavimento	40	194	171	207	0.880
Soffitto	80	332	251	417	0.755
Pareti (4)	70	314	109	716	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 16 x 16 Punti  
Zona margine: 0.000 m

### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2


Potenza allacciata specifica:  $8.02 \text{ W/m}^2 = 2.76 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $2.52 \text{ m}^2$ )





Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## WC spogliatoio spogliatoio arbitri / Riepilogo



Altezza locale: 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:20

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	305	264	331	0.866
Pavimento	40	200	184	212	0.919
Soffitto	80	387	311	469	0.804
Pareti (4)	70	347	113	1029	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 16 x 16 Punti  
Zona margine: 0.000 m

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $9.35 \text{ W/m}^2 = 3.07 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $2.16 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Portico Esterno / Riepilogo



Altezza locale: 6.500 m, Altezza di montaggio: 6.500 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:144

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	106	81	118	0.764
Pavimento	40	95	75	105	0.786
Soffitto	80	70	50	256	0.708
Pareti (4)	70	89	53	147	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 64 x 32 Punti  
Zona margine: 0.000 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	2	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (1.000)	5547	5547	34.7
Totale:			11094	11094	69.4

Potenza allacciata specifica:  $1.28 \text{ W/m}^2 = 1.21 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $54.08 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Stanza dx / Riepilogo



Altezza locale: 2.750 m, Altezza di montaggio: 2.750 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:64

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	341	180	517	0.529
Pavimento	40	230	142	314	0.620
Soffitto	80	132	80	357	0.609
Pareti (8)	70	172	94	434	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.500 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (1.000)	5547	5547	34.7
Totale:			5547	5547	34.7

Potenza allacciata specifica:  $2.45 \text{ W/m}^2 = 0.72 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $14.15 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Lavanderia / Riepilogo



Altezza locale: 2.750 m, Altezza di montaggio: 2.750 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:69

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	306	152	488	0.496
Pavimento	40	209	125	290	0.600
Soffitto	80	114	75	323	0.664
Pareti (4)	70	151	87	285	/

**Superficie utile:**

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 64 Punti  
Zona margine: 0.500 m

**UGR**

Parete sinistra 22  
Parete inferiore 20  
(CIE, SHR = 0.25.)

## Longitudinale-

## Trasversale

verso l'asse  
lampade

**Distinta lampade**


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 34W CLD CELL grigio (Tipo 1)* (1.000)	5547	5547	35.0
Totale:			5547	5547	35.0

\*Dati tecnici modificati

Potenza allacciata specifica:  $2.02 \text{ W/m}^2 = 0.66 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $17.36 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## WC zona dx / Riepilogo



Altezza locale: 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:24

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	269	228	296	0.849
Pavimento	40	187	162	207	0.864
Soffitto	80	256	182	339	0.710
Pareti (4)	70	263	102	587	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.000 m


### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $6.03 \text{ W/m}^2 = 2.24 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $3.35 \text{ m}^2$ )

Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Dis WC zona dx / Riepilogo



Altezza locale: 3.500 m, Altezza di montaggio: 3.500 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:20

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	284	242	313	0.849
Pavimento	40	193	168	204	0.875
Soffitto	80	307	247	390	0.805
Pareti (4)	70	298	107	655	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 16 x 16 Punti  
Zona margine: 0.000 m

### Distinta lampade


No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $7.36 \text{ W/m}^2 = 2.59 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $2.74 \text{ m}^2$ )



Redattore  
Telefono  
Fax  
e-Mail

## Loc tecnico zona dx / Riepilogo



Altezza locale: 2.750 m, Altezza di montaggio: 2.750 m, Fattore di manutenzione: 0.85

Valori in Lux, Scala 1:23

Superficie	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Superficie utile	/	404	325	452	0.806
Pavimento	40	270	233	296	0.861
Soffitto	80	274	200	354	0.731
Pareti (4)	70	318	158	588	/

### Superficie utile:

Altezza: 0.850 m  
Reticolo: 32 x 32 Punti  
Zona margine: 0.000 m

### Distinta lampade

No.	Pezzo	Denominazione (Fattore di correzione)	$\Phi$ (Lampada) [lm]	$\Phi$ (Lampadine) [lm]	P [W]
1	1	Disano 963 Hydro LED - High performance Disano 963 20W CLD CELL grigio (1.000)	3028	3028	20.2
Totale:			3028	3028	20.2

Potenza allacciata specifica:  $6.33 \text{ W/m}^2 = 1.57 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Base:  $3.19 \text{ m}^2$ )

**Luca Seneci**  
**Ingegnere**



**ALLEGATI DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI**

**SCHEMI DEI QUADRI ELETTRICI**  
**(CALCOLI DI DIMENSIONAMENTO LINEE E PROTEZIONI)**



Opere di manutenzione straordinaria spogliatoi campo sportivo  
Comune di Erbusco


















































PROGETTO ESECUTIVO  
ERB120R01/A: Allegati di calcolo Impianti Elettrici

---

CENTRO SPORTIVO COMUNALE  
ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI  
COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA

					QUADRO: INTESTAZIONE	OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE		SHEET	NEXT
A	PRIMA EMISSIONE	23/03/2023				LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA		1	2
REV.	DESCRIZIONE	DATA				NOME FILE:		TOT. SHEETS	
					TITOLO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI	COMMESSA:	FASE: ESECUTIVO	3	
1	2	3	4	5	6	7	8		




	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B		AMPEROMETRO VOLTMETRO		TRASFORMATORE VOLTMETRICO		CONTATTORE AD APERTURA AUTOMATICA (ASSOCIATO AD UN RELE' DI PROTEZIONE)		COMANDO A CHIAVE APERTA
		CONTATORE DI ENERGIA ATTIVA (WATTORAMETRO)		TRASFORMATORE VOLTMETRICO DOPPIO ISOLAMENTO		CONTATTORE (CONTATTO DI APERTURA)		COMANDO A CHIAVE CHIUSA
C		MULTIMETRO PER MISURA DI TENSIONE, CORRENTE, POTENZA ATTIVA, POTENZA REATTIVA E FREQUENZA		TRASFORMATORE DI SICUREZZA		CONTATTO A DUE VIE A TRE POSIZIONI, CON POSIZIONE CENTRALE DI APERTURA		RADDRIZZATORE
		LAMPADA DI SEGNALEZIONE		TRASFORMATORE DI COMANDO		SELETTORE MANUALE AUTOMATICO		CONVERTITORE
D		CONDUTTORE DI FASE		FUSIBILE		CONTATTO AUSILIARIO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO)		BATTERIA DI ACCUMULATORI
		CONDUTTORE DI NEUTRO		INTERRUTTORE DI MANOVRA CON FUSIBILE INCORPORATO		CONTATTO AUSILIARIO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO)		DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' TERMICO
E		CONDUTTORE DI PROTEZIONE		INTERRUTTORE AUTOMATICO		CONTATTO AUSILIARIO DI CHIUSURA (APERTO A RIPOSO) FUNZIONANTE PER EFFETTO TERMICO DIRETTO		DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' MAGNETICO
	NO   NC	IDENTIFICAZIONE CONTATTI NO: CONTATTO APERTO NC: CONTATTO CHIUSO		INTERRUTTORE DI POTENZA AUTOMATICO CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA		CONTATTO AUSILIARIO DI APERTURA (CHIUSO A RIPOSO) FUNZIONANTE PER EFFETTO TERMICO DIRETTO		DISPOSITIVO DI COMANDO DI UN RELE' DIFFERENZIALE
F		MORSETTO DI TERRA		SEZIONATORE A COMANDO MANUALE CON DISPOSITIVO DI BLOCCO		SCARICATORE		BOBINA DI COMANDO DI UN RELE'
		ARRIVO LINEA		INTERRUTTORE DI MANOVRA SEZIONATORE		INTERBLOCCO MECCANICO		BOBINA DI COMANDO DI UN RELE' CON RITARDO ALL'ATTRAZIONE
		ARRIVO LINEA		INTERRUTTORE AUTOMATICO SEZIONATORE		COMANDO A MOTORE ELETTRICO		RELE' DI MASSIMA CORRENTE
		TRASFORMATORE AMPEROMETRICO		INTERRUTTORE AUTOMATICO SELETTIVO		COMANDO A PULSANTE		RELE' DI MINIMA TENSIONE
	L1,L2,L3,N	L1= FASE 1 L2= FASE 2		L3= FASE 3 N=NEUTRO		CONTATTORE (CONTATTO DI CHIUSURA)		COMANDO ELETTROMAGNETICO
F					QUADRO:	INTESTAZIONE	OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA NOME FILE: COMMESSA: FASE: ESECUTIVO	SHEET 3 TOT. SHEETS 3
	1	2	3	4	5	6	7	8

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F					QUADRO: QUADRO ELETTRICO CONSEGNA QE.CS	OGGETTO: LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA NOME FILE:	SHEET 1	NEXT 2	F
	REV.	DESCRIZIONE	DATA		TITOLO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE	COMMESSA:	FASE:	TOT. SHEETS 5	
	1	2	3	4	5	6	7	8	

ZONE	VANO CONTATORI
Electrical Panel	QE.CS
Electrical Power	50.2 kW
Voltage Drop (Tot. Ib)	
Short Circuit Current (Ikmax)	15 kA


	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F					QUADRO: QUADRO ELETTRICO CONSEGNA QE.CS	OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA NOME FILE: COMMESSA:	SHEET 2 TOT. SHEETS 5	NEXT 3
	1	2	3	4	5	6	7	8




LE DIMENSIONI DELLE CARPENTERIE DI PROGETTO SONO INDICATIVE E DA VERIFICARE IN FASE COSTRUTTIVA CON IL QUADRISTA E DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA D.L.

DATI ELETTRICI	SISTEMA DISTRIBUZIONE		TT
	TENSIONE ESERCIZIO	V	400
	TENSIONE DI ISOLAMENTO	V	690
	FREQUENZA	Hz	50
	PORTATA SBARRE	A	-
	CORRENTE DI C.T.O. PRESUNTA	kA	15
	Icn INTERRUTTORI - CEI EN 60898-1	kA	15
	GRADO DI PROTEZIONE		IP40
	FORMA DI SEGREGAZIONE		-
DATI MECCANICI	ARRIVO CONDUTTORI		BASSO
	PARTENZE CONDUTTORI		BASSO
	MATERIALE COSTRUTTIVO		PVC
	COLORE INVOLUCRO RAL		-
	ANTA		SI
AUSILIARI	COMANDI	V	-
	SEGNALAZIONI	V	-
	SEZIONE MINIMA AUX.	mmq	-
	TIPO CONDUTTORI AUX.		-
	SEZIONE MINIMA MORSETTI	mmq	-
DIMENSIONI INTERNE INDICATIVE (HxLxP)mm			
1000x600x165			


Da quadro	Fornitura BT
Tensione concatenata	400 V
Corrente I <sub>k</sub> max	15 kA
Sistema	TT
Potenza totale	50.2 kW
Fattore di potenza	0.9
Corrente totale I <sub>b</sub>	80.6 A
Res. terra impianto	5.56 ohm
Reat. terra fornitura	



UTENZA	DENOMINAZIONE								GENERALE QUADRO				SCARICATORI TIPO 2				LINEA UTENZA PROVVISORIA (FESTA)				GENERALE ILLUMINAZIONE CAMPO IN SABBIA				LINEA 1 ILLUMINAZIONE															
	SIGLA																																							
	SISTEMA ELETTRICO		POTENZA TOT. kVA						TT				TT				TT				TT				TT/L1-N															
	POTENZA kW	lb	A						50.2	80.6						70	112.3		12	19.2		4		19.2																
COEF. CONTEMP.		COS ϕ						0.69	0.9						1	0.9		1	0.9		1		0.9																	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																																							
	TIPO																																							
	N.POLI		In		A				4				160				4				125				4				40				2				25			
	Curva	Im	A	Pdi	kA					1600	16					1250	25		400	15		250	6																	
	lth1 min-max	lth1 reg.		lth1	A	/			112 A/160 A	160	160	/			/	125	125	/	40	40	/	25	25																	
	lcr1 min-max	lcr1 reg.		lcr1	A	/			/			/			/			/			/																			
	lm1 min-max	lm1 reg.		lm1	A	/			/			/			/			/			/																			
DIFFERENZIALE	Classe impiego		Idn	A	TIPO DIFF.										A	0.3	Sel.	A	0.3	Gen.																				
	Id min	A	Id max	A	Id reg.	A																																		
	Td min	s	Td max	s	Td reg.	s																																		
FUSIBILE	TIPO CALIBRO				A																																			
CONTATTORE	TIPO		Pn		kW																																			
	In	A	V aux	V																																				
RELE PASSO	TIPO		Taglia		A																																			
	In	A	V aux	V																																				
SCARICATORE	TIPO																																							
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO												FG16R16 0.6/1 kV								FG160R16 0.6/1 kV																			
	FORMAZIONE												3x(1x50)+1x25								366																			
	LUNGHEZZA m	Iz	A	C.d.T.	a	lb	%							3	126.7					3	45.4	0.191																		
													QUADRO:				OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI				SHEET	NEXT																		
A	PRIMA EMISSIONE				23/03/2023								QUADRO ELETTRICO CONSEGNA QE.CS				LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA				3	4																		
REV.	DESCRIZIONE				DATA								TITOLO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE				COMMESSA:				FASE:		TOT. SHEETS																	
																			COMMESSA:				FASE:		5															








UTENZA	DENOMINAZIONE				LINEA AL QE.GE_SX SPOGLIATOI SX															
	SIGLA																			
	SISTEMA ELETTRICO		POTENZA TOT. kVA		TT															
	POTENZA kW		Ib A		15.4		24.8													
	COEF. CONTEMP.		COS ϕ		1		0.9													
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																			
	TIPO																			
	N.POLI		In A		4		40													
	Curva	Im A	Pdi kA			400	10													
	Ith1 min-max	Ith1 reg.	Ith1 A	/		40	40	/		/		/		/		/				
	Icr1 min-max	Icr1 reg.	Icr1 A	/				/		/		/		/		/				
	Im1 min-max	Im1 reg.	Im1 A	/				/		/		/		/		/				
DIFFERENZIALE	Classe impiego	IΔn A	TIPO DIFF.		A	0.3	Sel.													
	IΔ min	A	IΔ max	A	IΔ reg.	A														
	TΔ min	s	TΔ max	s	TΔ reg.	s														
FUSIBILE	TIPO CALIBRO A																			
CONTATTORE	TIPO		Pn kW																	
	In A		V aux V																	
RELE PASSO	TIPO		Taglia A																	
	In A		V aux V																	
SCARICATORE	TIPO																			
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FG16OR16 0.6/1 kV															
	FORMAZIONE				5G10															
	LUNGHEZZA m	Iz A	C.d.T. a	Ib %	5	54	0.121													
A	PRIMA EMISSIONE				23/03/2023															
REV.	DESCRIZIONE				DATA															
								QUADRO:			QUADRO ELETTRICO CONSEGNA QE.CS			OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA			SHEET 5		NEXT	
								TITOLO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE			COMMESSA:			FASE:			TOT. SHEETS 5			




	1	2	3	4	5	6	7	8
A								
B								
C								
D								
E								
F					QUADRO: QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI DX QE.GE_DX	OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA NOME FILE: COMMESSA:	SHEET 2 TOT. SHEETS 10	NEXT 3
	1	2	3	4	5	6	7	8




LE DIMENSIONI DELLE CARPENTERIE DI PROGETTO SONO INDICATIVE E DA VERIFICARE IN FASE COSTRUTTIVA CON IL QUADRISTA E DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DELLA D.L.

DATI ELETTRICI	SISTEMA DISTRIBUZIONE		TT
	TENSIONE ESERCIZIO	V	400
	TENSIONE DI ISOLAMENTO	V	690
	FREQUENZA	Hz	50
	PORTATA SBARRE	A	-
	CORRENTE DI C.T.O. PRESUNTA	kA	11.5
	Icn INTERRUTTORI - CEI EN 60898-1	kA	15
	GRADO DI PROTEZIONE		IP40
	FORMA DI SEGREGAZIONE		-
DATI MECCANICI	ARRIVO CONDUTTORI		BASSO
	PARTENZE CONDUTTORI		BASSO
	MATERIALE COSTRUTTIVO		PVC
	COLORE INVOLUCRO RAL		-
	ANTA		SI
AUSILIARI	COMANDI	V	-
	SEGNALAZIONI	V	-
	SEZIONE MINIMA AUX.	mmq	-
	TIPO CONDUTTORI AUX.		-
	SEZIONE MINIMA MORSETTI	mmq	-
DIMENSIONI INTERNE INDICATIVE (HxLxP)mm			
1060x800x350			





UTENZA	DENOMINAZIONE			GENERALE QUADRO		SCARICATORI TIPO 2			LINEA FAN-COIL 1 LOCALE PLURIUSO			LINEA FAN-COIL 2 DISIMPEGNO			LINEA FAN-COIL 3 SPOGLIAIO 3			LINEA FAN-COIL 4 SPOGLIAIO 4					
	SIGLA			Q0					Q2			Q3			Q4			Q5					
	SISTEMA ELETTRICO	POTENZA TOT.	kVA	TT		TT		TT/L1-N		TT/L3-N		TT/L1-N		TT/L1-N		TT/L3-N							
	POTENZA kW	I <sub>b</sub>	A	15.4	24.8			0.2	0.962	0.2	0.962	0.2	0.962	0.2	0.962	0.2	0.962						
	COEF. CONTEMP.	COS φ	0.51	0.9			1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9							
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																						
	TIPO																						
	N.POLI	In	A	4	63			1N	10	1N	10	1N	10	1N	10	1N	10						
	Curva	I <sub>m</sub>	A	P <sub>di</sub>	kA				100	10		100	10		100	10		100	10				
	I <sub>th1</sub> min-max	I <sub>th1</sub> reg.	A	I <sub>th1</sub>	A	/		/	10	10	/	10	10	/	10	10	/	10	10				
	I <sub>cr1</sub> min-max	I <sub>cr1</sub> reg.	A	I <sub>cr1</sub>	A	/		/			/			/			/						
DIFFERENZIALE	I <sub>m1</sub> min-max	I <sub>m1</sub> reg.	A	I <sub>m1</sub>	A	/		/		/		/		/		/		/					
	Classe impiego			I <sub>dn</sub>	A	TIPO DIFF.			AC			0.03	Gen.	AC			0.03	Gen.	AC			0.03	Gen.
	I <sub>d</sub> min	A	I <sub>d</sub> max	A	I <sub>d</sub> reg.	A																	
	T <sub>d</sub> min	s	T <sub>d</sub> max	s	T <sub>d</sub> reg.	s																	
FUSIBILE	TIPO			CALIBRO		A																	
CONTATTORE	TIPO		P <sub>n</sub>	kW																			
	In	A	V aux	V																			
RELE PASSO	TIPO		Taglia	A																			
	In	A	V aux	V																			
SCARICATORE	TIPO																						
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO								FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV					
	FORMAZIONE								3G2.5			3G2.5			3G2.5			3G2.5					
	LUNGHEZZA m	I <sub>z</sub>	A	C.d.T.	a I <sub>b</sub> %			25	25.9	0.786	35	25.9	0.872	35	25.9	0.863	45	25.9	0.948				
									QUADRO:						OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIAIOI						SHEET	NEXT	
									QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIAIOI DX QE.GE_DX						LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA						3	4	
A	PRIMA EMISSIONE			23/03/2023											NOME FILE:						TOT. SHEETS		
REV.	DESCRIZIONE			DATA					TITOLO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE						COMMESSA:			FASE: ESECUTIVO			10		






UTENZA	DENOMINAZIONE				GENERALE ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO 3			ILLUMINAZIONE NORMALE			ILLUMINAZIONE EMERGENZA			GENERALE ILLUMINAZIONE SPOGLIATOIO 4			ILLUMINAZIONE NORMALE			ILLUMINAZIONE EMERGENZA																
	SIGLA				Q8			Q32			Q33			Q9			Q35			Q36																
	SISTEMA ELETTRICO		POTENZA TOT. kVA		TT/L3-N			TT/L3-N			TT/L3-N			TT/L1-N			TT/L1-N			TT/L1-N																
	POTENZA kW		lb A		0.13 0.625			0.1 0.481			0.03 0.144			0.13 0.625			0.1 0.481			0.03 0.144																
	COEF. CONTEMP.		COS ϕ		1 0.9			1 0.9			1 0.9			1 0.9			1 0.9			1 0.9																
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																																			
	TIPO																																			
	N.POLI		In A		1N 10						1N 6			1N 10						1N 6																
	Curva	Im	A	Pdi	kA		100					60	6		100	10				60	6															
	lth1 min-max	lth1 reg.		lth1	A	/	10	10	/		/	6	6	/	10	10	/		/	6	6															
	lcr1 min-max	lcr1 reg.		lcr1	A	/			/		/			/			/		/																	
	lm1 min-max	lm1 reg.	lm1	A	/			/		/			/			/		/																		
DIFFERENZIALE	Classe impiego	Idn	A	TIPO DIFF.		AC	0.03	Gen.						AC	0.03	Gen.																				
	Id min	A	Id max	A	Id reg.	A																														
	Td min	s	Td max	s	Td reg.	s																														
FUSIBILE	TIPO CALIBRO A																																			
CONTATTORE	TIPO		Pn kW																																	
	In	A	V aux	V																																
RELE PASSO	TIPO		Taglia A																																	
	In	A	V aux	V																																
SCARICATORE	TIPO																																			
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO							FG160R16 0.6/1 kV			FG160R16 0.6/1 kV						FG160R16 0.6/1 kV			FG160R16 0.6/1 kV																
	FORMAZIONE							3G2.5			3G1.5						3G2.5			3G1.5																
	LUNGHEZZA m	lz	A	C.d.T. a lb %			0.603	35	25.9	0.737	35	18.7	0.67			0.594	45	25.9	0.767	45	18.7	0.68														
										QUADRO: QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI DX QE.GE_DX						OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI						SHEET 5		NEXT 6												
A				PRIMA EMISSIONE												23/03/2023						LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA														
REV.				DESCRIZIONE												DATA						TITOLO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE						COMMESSA: FASE: ESECUTIVO						TOT. SHEETS 10		












UTENZA	DENOMINAZIONE				LINEA AUX 230V			TRAFO 230/24V			AUX 12-24V			RISERVA			RISERVA			RISERVA FM CEE LOC PLURIUSO											
	SIGLA				Q28			Q29			Q34			Q24			Q25			Q45											
	SISTEMA ELETTRICO		POTENZA TOT. kVA		TT/L2-N			TT/L2-N			TT/L2-N			TT/L1-N			TT/L1-N			TT/L1L2L3-N											
	POTENZA kW		Ib A		0.5		2.4	0		0.001				1		0.9	1		0.9	1		0.9									
	COEF. CONTEMP.		COS φ		1		0.9	1		1	1		0.9	1		0.9	1		0.9	1		0.9									
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																														
	TIPO																														
	N.POLI		In A								2		32	1N		16	1N		10	3P+N		16									
	Curva	Im A	Pdi kA											160		16	100		10	160		16									
	Ith1 min-max	Ith1 reg.	Ith1 A	/			/				/			/		16	/		10	10	/		16	16							
	Icr1 min-max	Icr1 reg.	Icr1 A	/			/				/			/			/				/										
	Im1 min-max	Im1 reg.	Im1 A	/			/				/			/			/				/										
DIFFERENZIALE	Classe impiego		Idn A	TIPO DIFF.										AC		0.03	Gen.	AC		0.03	Gen.	AC		0.03	Gen.						
	Id min A	Id max A	Id reg. A																												
	Td min s	Td max s	Td reg. s																												
FUSIBILE	TIPO CALIBRO A									SCH 10 gG 2A 2																					
CONTATTORE	TIPO		Pn kW																												
	In A	V aux V																													
RELE PASSO	TIPO		Taglia A																												
	In A	V aux V																													
SCARICATORE	TIPO																														
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FG160R16 0.6/1 kV															FG160R16 0.6/1 kV											
	FORMAZIONE				3G2.5															5G4											
	LUNGHEZZA m	Iz A	C.d.T. a Ib %	50	25.9	1.56													15			18									
											QUADRO: QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI DX QE.GE_DX						OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI						SHEET 9		NEXT 10						
PRIMA EMISSIONE				23/03/2023													LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA														
REV. DESCRIZIONE				DATA													TITOLO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE						COMMESSA:						FASE: ESECUTIVO		TOT. SHEETS 10



UTENZA	DENOMINAZIONE			ALIMENTAZIONE PRED. MOTORIZZ. SERRAMENTI																	
	SIGLA			Q46																	
	SISTEMA ELETTRICO		POTENZA TOT.	kVA	TT/L1-N																
	POTENZA	kW	Ib	A	0.5	2.4															
	COEF. CONTEMP.		COS ϕ		1	0.9															
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																				
	TIPO																				
	N.POLI		In	A	1N	10															
	Curva	Im	A	Pdi	kA		100														
	Ith1 min-max	Ith1 reg.		Ith1	A	/	10	10	/			/			/						
	Icr1 min-max	Icr1 reg.		Icr1	A	/			/			/			/						
	Im1 min-max	Im1 reg.		Im1	A	/			/			/			/						
DIFFERENZIALE	Classe impiego	Idn	A	TIPO DIFF.	AC	0.03	Gen.														
	Id min	A	Id max	A	Id reg.	A															
	Td min	s	Td max	s	Td reg.	s															
FUSIBILE	TIPO CALIBRO			A																	
CONTATTORE	TIPO		Pn	kW																	
	In	A	V aux	V																	
RELE PASSO	TIPO		Taglia	A																	
	In	A	V aux	V																	
SCARICATORE	TIPO																				
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO			FG16OR16 0.6/1 kV																	
	FORMAZIONE			3G2.5																	
	LUNGHEZZA m	Iz	A	C.d.T.	a Ib %	50	25.9	1.56													
									QUADRO:  QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI DX QE.GE_DX						OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA NOME FILE:				SHEET		NEXT
A	PRIMA EMISSIONE			23/03/2023															10		
REV.	DESCRIZIONE			DATA																	
						TITOLO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE						COMMESSA:				FASE: ESECUTIVO		TOT. SHEETS 10			

QUADRO:  
QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI DX  
QE.GE\_DX


OGGETTO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI  
LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA  
NOME FILE:  
COMMESSA: FASE: ESECUTIVO

SHEET 10  
TOT. SHEETS 10

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F					QUADRO: QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI SX QE.GE_SX	OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA NOME FILE:	SHEET 1	NEXT 2	F
	REV.	DESCRIZIONE	DATA		TITOLO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI	COMMESSA:	FASE: ESECUTIVO	TOT. SHEETS 10	
	1	2	3	4	5	6	7	8	

ZONE	SPOGLIATOI SX
Electrical Panel	QE.GE_SX
Electrical Power	15.3 kW
Voltage Drop (Tot. Ib)	0.241 %
Short Circuit Current (Ikmax)	11.50 kA





UTENZA	DENOMINAZIONE			GENERALE QUADRO		SCARICATORI TIPO 2		LINEA FAN-COIL 1 INFERMERIA			LINEA FAN-COIL 2 DISIMPEGNO			LINEA FAN-COIL 3 SPOGLIAIO 1			LINEA FAN-COIL 4 SPOGLIAIO 2		
	SIGLA			Q0		TT		Q2			Q3			Q4			Q5		
	SISTEMA ELETTRICO		POTENZA TOT. kVA	TT				TT/L1-N			TT/L1-N			TT/L1-N			TT/L1-N		
	POTENZA kW	I <sub>b</sub>	A	15.3	24.8			0.2	0.962		0.2	0.962		0.2	0.962		0.2	0.962	
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COEF. CONTEMP.			0.44	0.9			1	0.9		1	0.9		1	0.9		1	0.9	
	COS φ																		
	COSTRUTTORE																		
	TIPO																		
DIFFERENZIALE	N.POLI		I <sub>n</sub>	A	4	63		1N	10		1N	10		1N	10		1N	10	
	Curva	I <sub>m</sub>	A	P <sub>di</sub>	kA				100	10		100	10		100	10		100	10
	I <sub>th1</sub> min-max	I <sub>th1</sub> reg.	A	I <sub>th1</sub>	A	/	/	/	/		/	/		/	/		/	/	
	I <sub>cr1</sub> min-max	I <sub>cr1</sub> reg.	A	I <sub>cr1</sub>	A	/	/	/	/		/	/		/	/		/	/	
FUSIBILE	I <sub>m1</sub> min-max	I <sub>m1</sub> reg.	A	I <sub>m1</sub>	A	/	/	/	/		/	/		/	/		/	/	
	Classe impiego	I <sub>dn</sub>	A	TIPO DIFF.				AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.
	I <sub>d</sub> min	A	I <sub>d</sub> max	A	I <sub>d</sub> reg.	A													
	T <sub>d</sub> min	s	T <sub>d</sub> max	s	T <sub>d</sub> reg.	s													
CONTATTORE	TIPO																		
	CALIBRO		P <sub>n</sub>	kW															
	I <sub>n</sub>	A	V aux	V															
	TIPO	Taglia	A																
RELE PASSO	I <sub>n</sub>	A	V aux	V															
	TIPO																		
	TIPO CAVO							FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV		
	FORMAZIONE							3G2.5			3G2.5			3G2.5			3G2.5		
SCARICATORE	LUNGHEZZA m			I <sub>z</sub>	A	C.d.T. a I <sub>b</sub> %		30	25.9	0.471	30	25.9	0.471	30	25.9	0.471	25	25.9	0.433
	QUADRO:							QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIAIO SX			OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE			LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA			SHEET 3		
	PRIMA EMISSIONE					23/03/2023		QE.GE_SX			NOME FILE:			COMMESSA:			FASE: ESECUTIVO		
	DESCRIZIONE					DATA		TITOLO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIAIO									TOT. SHEETS 10		
















UTENZA	DENOMINAZIONE				LINEA PRESE FM SPOGLIATOIO 1			LINEA ASCIUGACAPELLI 1 SPOGLIATOIO 1			LINEA ASCIUGACAPELLI 2 SPOGLIATOIO 1			LINEA PRESE FM SPOGLIATOIO 2			LINEA ASCIUGACAPELLI 1 SPOGLIATOIO 2			LINEA ASCIUGACAPELLI 2 SPOGLIATOIO 2												
	SIGLA				Q19			Q20			Q21			Q22			Q23			Q24												
	SISTEMA ELETTRICO		POTENZA TOT. kVA		TT/L1-N			TT/L2-N			TT/L1-N			TT/L3-N			TT/L1-N			TT/L3-N												
	POTENZA kW	lb	A		2	9.62		2	9.62		2	9.62		2	9.62		2	9.62		2	9.62											
COEF. CONTEMP.		COS $\varphi$		1	0.9		1	0.9		1	0.9		1	0.9		1	0.9		1	0.9												
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																															
	TIPO																															
	N.POL		In	A	1N	16		1N	16		1N	16		1N	16		1N	16		1N	16											
	Curva	Im	A	Pdi kA		160	16		160	16		160	16		160	16		160	16		160	16										
	lth1 min-max	lth1 reg.		lth1	A	/	16	16	/	16	16	/	16	16	/	16	16	/	16	16	/	16	16									
	lcr1 min-max	lcr1 reg.		lcr1	A	/			/			/			/			/			/											
	lm1 min-max	lm1 reg.		lm1	A	/			/			/			/			/			/											
DIFFERENZIALE	Classe impiego	ldn	A	TIPO DIFF.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.										
	ld min	A	ld max	A	ld reg.	A																										
	Td min	s	Td max	s	Td reg.	s																										
FUSIBILE	TIPO CALIBRO				A																											
CONTATTORE	TIPO		Pn	kW																												
	In	A	V aux	V																												
RELE PASSO	TIPO		Taglia	A																												
	In	A	V aux	V																												
SCARICATORE	TIPO																															
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV												
	FORMAZIONE				3G4			3G4			3G4			3G4			3G4			3G4												
	LUNGHEZZA m	lz	A	C.d.T. a lb %	25	35.3	1.43	25	35.3	1.43	25	35.3	1.43	20	35.3	1.19	20	35.3	1.2	20	35.3	1.19										
											QUADRO: QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI SX QE.GE_SX						OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE						SHEET 8		NEXT 9							
A	PRIMA EMISSIONE 23/03/2023																LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA												TOT. SHEETS			
REV.	DESCRIZIONE DATA																TITOLO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI						COMMESSA:						FASE: ESECUTIVO		10	



UTENZA	DENOMINAZIONE				LINEA PRESE FM LOCALE PLURIUSO/UFFICIO			LINEA PRESE FM SPOGLIATOIO ARBITRO			LINEA ASCIUGACAPELLI SPOGLIATOIO ARBITRO			LINEA QE.CT (RIS)			GENERALE AUX			LINEA AUX 230V				
	SIGLA				Q25			Q26			Q27			Q30			Q18			Q28				
	SISTEMA ELETTRICO		POTENZA TOT. kVA		TT/L2-N			TT/L3-N			TT/L2-N			TT			TT/L1-N			TT/L1-N				
	POTENZA kW	lb		A	2	9.62		2	9.62		2	9.62		10	16		0.5	2.41		0.5	2.4			
COEF. CONTEMP.		COS ϕ			1	0.9		1	0.9		1	0.9		1	0.9		1	0.9		1	0.9			
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	COSTRUTTORE																							
	TIPO																							
	N.POL		In	A	1N		16	1N		16	1N		16	4		25	1N		16					
	Curva	Im	A	Pdi	kA		160	16		160	16		160	16		250	25		160	16				
	lth1 min-max	lth1 reg.		lth1	A	/		16	/		16	16	/		16	16	/		16	16	/			
	lcr1 min-max	lcr1 reg.		lcr1	A	/			/				/				/				/			
	lm1 min-max	lm1 reg.		lm1	A	/			/				/				/				/			
DIFFERENZIALE	Classe impiego	Idn	A	TIPO DIFF.		AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.				
	Id min	A	Id max	A	Id reg.	A																		
	Td min	s	Td max	s	Td reg.	s																		
FUSIBILE	TIPO CALIBRO				A																			
CONTATTORE	TIPO		Pn	kW																				
	In	A	V aux	V																				
RELE PASSO	TIPO		Taglia	A																				
	In	A	V aux	V																				
SCARICATORE	TIPO																							
LINEA DI POTENZA	TIPO CAVO				FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV			FG16OR16 0.6/1 kV						FG16OR16 0.6/1 kV				
	FORMAZIONE				3G4			3G4			3G4			5G6						3G2.5				
	LUNGHEZZA m	Iz	A	C.d.T. a lb %	15	35.3	0.952	15	35.3	0.95	15	35.3	0.952	15	54	0.64			0.241	50	25.9	1.2		
											QUADRO:  QUADRO ELETTRICO GENERALE SPOGLIATOI SX QE.GE_SX						OGGETTO: CENTRO SPORTIVO COMUNALE						SHEET	NEXT
																	LUOGO: COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA						9	10
A	PRIMA EMISSIONE 23/03/2023																NOME FILE:						TOT. SHEETS	
REV.	DESCRIZIONE DATA										TITOLO: ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPOGLIATOI						COMMESSA:			FASE: ESECUTIVO			10	



D	UTENZA	DENOMINAZIONE			TRAFO 230/24V		AUX 12-24V		RISERVA			RISERVA			RISERVA FM CEE LOC PLURIUSO			ALIMENTAZIONE PREDIS. MOTORIZZAZIONE SERRAMENTI					
		SIGLA			Q29		Q34		Q31			Q32			Q45			Q46					
		SISTEMA ELETTRICO	POTENZA TOT.	kVA	TT/L1-N		TT/L1-N		TT/L1-N		TT/L1-N		TT/L1L2L3-N		TT/L1-N		0.5	2.4					
		POTENZA kW	Ib	A	0	0.001				0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9			
	INTERROTTORE O SEZIONATORE	COEFF. CONTEMP.			COS φ	1	1	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9	1	0.9				
		COSTRUTTORE																					
		TIPO																					
		N.POLI		In	A			2	32	1N	16	1N	10	3P+N	16	1N	10						
	DIFFERENZIALE	Curva	Im	A	Pdi	kA					160	16		100	10		160	16		100	10		
		Ith1 min-max	Ith1 reg.	A	Ith1	A	/		/		/	16	16	/	10	10	/	16	16	/	10	10	
		Icr1 min-max	Icr1 reg.	A	Icr1	A	/		/		/			/			/			/			
		Im1 min-max	Im1 reg.	A	Im1	A	/		/		/			/			/			/			
	FUSIBILE	Classe impiego			Idn	A	TIPO DIFF.				AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	AC	0.03	Gen.	
		Id min	A	Id max	A	Id reg.	A																
		Td min	s	Td max	s	Td reg.	s																
		TIPO			CALIBRO		A			SCH 10 gG 2A	2												
	CONTATTORE	TIPO			Pn	kW																	
		In			A	V aux	V																
		TIPO			Taglia		A																
		In			A	V aux	V																
	RELE PASSO	TIPO																					
		In			A	V aux	V																
		TIPO																					
		In			A	V aux	V																
	SCARICATORE	TIPO																					
		TIPO CAVO																					
		FORMAZIONE																					
		LUNGHEZZA m			Iz	A	C.d.T.	a Ib %			0.241			0.241			0.241			0.241			
	LINEA DI POTENZA	LUNGHEZZA m			Iz	A	C.d.T.	a Ib %			0.241			0.241			0.241			0.241			
		LUNGHEZZA m			Iz	A	C.d.T.	a Ib %			0.241			0.241			0.241			0.241			
		LUNGHEZZA m			Iz	A	C.d.T.	a Ib %			0.241			0.241			0.241			0.241			
		LUNGHEZZA m			Iz	A	C.d.T.	a Ib %			0.241			0.241			0.241			0.241			
	QUADRO:	QUADRO:																					
		QUADRO:																					
		QUADRO:																					
		QUADRO:																					
	OGGETTO:	OGGETTO:																					
		OGGETTO:																					
		OGGETTO:																					
		OGGETTO:																					
	LUOGO:	LUOGO:																					
		LUOGO:																					
		LUOGO:																					
		LUOGO:																					
	NOME FILE:	NOME FILE:																					
		NOME FILE:																					
		NOME FILE:																					
		NOME FILE:																					
	COMMESSA:	COMMESSA:																					
		COMMESSA:																					
		COMMESSA:																					
		COMMESSA:																					
	FASE: ESECUTIVO	FASE: ESECUTIVO																					
		FASE: ESECUTIVO																					
		FASE: ESECUTIVO																					
		FASE: ESECUTIVO																					
	SHEET	SHEET																					
		SHEET																					
		SHEET																					
		SHEET																					
	NEXT	NEXT																					
		NEXT																					
		NEXT																					
		NEXT																					
	TOT. SHEETS	TOT. SHEETS																					
		TOT. SHEETS																					
		TOT. SHEETS																					
		TOT. SHEETS																					
	10	10																					
		10																					
		10																					
		10																					