




PIANTA PIANO SECONDO - DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE NORMALE ED EMERGENZA



TIPICO INSTALLAZIONE CORPO ILLUMINANTE TIPO A1 A SOSPENSIONE




PARTICOLARE MONTANTE CON TUBO PVC PER DISTRIBUZIONE LINEE ILLUMINAZIONE




LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	QUADRO ELETTRICO		TUBAZIONI IN PVC FLEX POSATE A PARETE SOPRA PAVIMENTO PER ENERGIA ELETTRICA E IMPIANTI SPECIALI
	TUBAZIONI IN PVC FLEX POSATE SOTTO TRACCIA PER ENERGIA ELETTRICA E IMPIANTI SPECIALI		TUBAZIONI TAZ PER DISTRIBUZIONE LINEE ILLUMINAZIONE
	SCATOLA DI DERIVAZIONE DOTATA DI SETTI PER ENERGIA ELETTRICA		SCATOLA DI DERIVAZIONE DOTATA DI SETTI PER IMPIANTI SPECIALI
	SCATOLA DI DERIVAZIONE DOTATA DI SETTI PER LINEE TELEFONICHE / FIBRA OTTICA		SCATOLA DI DERIVAZIONE IMPIANTI
	MONTANTE / CALATA		SCATOLA DA INCASSO PER PARETI IN MURATURA CON TRE (3x3), QUATTRO (4x4) O SEI (6x6) MODULI PER ENERGIA ELETTRICA
	INTERRUTTORE		PULSANTE
	PUNTO LUCE A PARETE		RILEVATORE DI PRESENZA A PARETE COMANDO ACCENSIONE LUCI
	CORPO ILLUMINANTE A LED A SOSPENSIONE A1 tipo TECAMAR Mini, UGR<19, 30W, 4000K, 3270lm, cod.P1878P435PL o similare		CORPO ILLUMINANTE INSTALLATO A PARETE A2 tipo MARINO CRISTAL, Pabnet Q, 42W, 4000K, 3300lm, cod.41015 o similare
	CORPO ILLUMINANTE A LED A PARETE A3 tipo HIRIOSI LIGHT UP 4000K INT. 30W, 4000K, 3270lm, cod.A3880X20WT o similare		PLAFONIERA AUTOLIMENTATA D'EMERGENZA E1 tipo BEGHELLI Formula 65 LED, 30W, AT. SA, IP65, 1.5h, 830lm, cod.19433 o similare
	PLAFONIERA AUTOLIMENTATA D'EMERGENZA CON PITTOGRAMMA TIPO E2 tipo BEGHELLI Formula 65 LED, 30W, AT. SA, IP65, 1.5h, 830lm, cod.19433 o similare		PRESA 2P+T 10/16A CON TERRA CENTRALE (P40) (TIPO P1711 BIPASSO)
	PRESA 2P+T 10/16A CON TERRA LATERALE E CENTRALE (P40) (TIPO P40)		PRESA 2P+T 10/16A CON TERRA LATERALE E CENTRALE (P55) (TIPO P40)
	TORRETTA A SCOMPARSA NEL PAVIMENTO TIPO E.E.1		PULSANTE DI TACITAZIONE ALLARME (VCH, SCATOLA DA INCASSO 903 MONTAGGIO A PARETE h=1,1m DA Q.P.L.)
	ALLARME OTTICO ACUSTICO BAGNO DISABILE		PULSANTE A TIRANTE
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO		ALLACCIAMENTO ELETTRICO FAN COIL
	PANNELLO DI CONTROLLO A SERVIZIO DELLA VENTILAZIONE		ESTRATTORE PUNTUALE A PARETE CON TIMER ELETTRONICO PER SPEGNIMENTO AUTOMATICO, POTENZA ELETTRICA 20W
	TERMOSTATO		BADGE TIMBRACARTELLINI
	PRESA TELEVISIONE		PRESA TRASMISSIONE DATI RJ45
	PRESA HDMI		RACK TRASMISSIONE DATI
	CONVERTITORE RETE DATI / HDMI		LATO ACCESSO SCATOLE DI DERIVAZIONE
	TUBO PORTACAVI FISSATO SOFFITTO CON DIAMETRO NOMINALE XX		



PIANTA PIANO SECONDO - DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE E IMPIANTI SPECIALI



TORRETTA PORTAUTENZE A SCOMPARSA NEL PAVIMENTO FLOTTANTE TIPO E.E. 1



PARTICOLARE INSTALLAZIONE PRESE POSTAZIONE LAVORO



COMMITTENTE: COMUNE DI OSIO SOPRA Vicolo Manglii, 12 - 24040 Osio Sopra (BG)		COMMITTENTE: (Timbro e firma)		
PROGETTO LOCALITÀ: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI, ILLUMINAZIONE E TELEFONICI A SERVIZIO DELL'EDIFICIO CASA DEGLI ARCHI CUP: G36J20000270006 - CIG: Z93343323E		FASE PROGETTUALE: ESECUTIVO		
DESCRIZIONE ELABORATO: IMPIANTI ELETTRICI PIANTA PIANO PRIMO DISTRIBUZIONE TUBAZIONI DORSALI, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E IMPIANTI SPECIALI		APPALTATORE: (Timbro e firma)		
COMMESSA: 19-21	FASE: E	SERIE: IE	TIPOLOGIA ELABORATO: PL	
NUMERO: 02	REVISIONE: A	SCALA: 1:100		
Rev.	Data	Descrizione	Redatto	Verificato
A	28/12/2021	PRIMA EMISSIONE	NC	DV
B				
C				
D				
E				
STV STUDIO TECNICO VASSALLI PROGETTAZIONE E CONSULENZA IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI SPECIALI, FOTOVOLTAICO E SERVIZI INTEGRATI Via Orzinuovi, 3 25125 BRESCIA - Tel. 389.6033975 Mail: progettazione@studiovassalli.com - URL: www.studiovassalli.com		PROGETTISTA: PERITO INDUSTRIALE DARIO VASSALLI N°277 (Pec: Dario.Vassalli@studiovassalli.com)		