



PROSPETTO NORD-EST



PROSPETTO NORD-OVEST



CONSOLIDAMENTO DI MURATURA IN LATERIZIO O PIETREME IN ELEVAZIONE MEDIANTE APPLICAZIONE DI BENTONCINO ARMATO SU ENTRAMBE LE FACCE DELLA MURATURA:

1) DEMOLIZIONE DELL'INTONACO ESISTENTE SU ENTRAMBE LE FACCE DELLA MURATURA;

2) PULIZIA ACCURATA DI TUTTE LE SUPERFICI SU CUI SI DEVE INTERVENIRE;

3) SCROSTATURA E SCALFITURA DELLA MALTA PRESENTE NEGLI INTERSTIZI DEI GIUNTI. PULIZIA ACCURATA FINALE DELLE SUPERFICI MURARIE;

4) ESECUZIONE DI PREFORI DIAM. 10 MM ESEGUITE SECONDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI PER L'ALLOGGIAMENTO DELL'ARMATURA DI COLLEGAMENTO. LE PERFORAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE ALMENO N°9 PER MQ DI SUPERFICIE TRATTATA E DEVONO AVERE MAGLIA REGOLARE;

5) OGNI FORO DEVE ESSERE PULITO CON ARIA COMPRESSA;


6) INIEZIONE NEL PREFORO DI RESINA EPOSSIDICA E POSA DI BARRE DI ARMATURA B450C DIAM. 6 MM SPORGENTI DALLA MURATURA ALMENO 3 CM;

7) POSA DI RETE ELETTROSALDATA DIAM. 6 MM 100X100 MM CON SOVRAPPOSIZIONE DI ALMENO DUE MAGLIE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI IN PLASTICA E LEGATURA CON LE BARRE DIM. 6 MM PRECEDENTEMENTE POSATE;


8) APPLICAZIONE A MANO O A SPRUZZO DELL'INTONACO STRUTTURALE A BASE DI MALTA DI CALCE CON PRESTAZIONE MINIMA EQUIVALENTE A QUELLA DI UN CALCESTRUZZO C25 / 30 E PROSECUZIONE DELL'INTONACATURA DELLA PARETE CON INTONACO ARMATO (SPESSORE MIN. 5 CM).

- CONNETTORI SOLAIO
- CHIUSURA DI APERTURA
- CERCHIATURA DI APERTURA
- NUOVO CORDOLO IN C.A.
- INTONACO ARMATO SU MURATURA IN PIETRA
- INTONACO ARMATO SU MURATURA IN LATERIZIO
- CONSOLIDAMENTO PILASTRI

PROSPETTO SUD-OVEST



PROSPETTO SUD-EST



VERSIONE	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA
1	25.02.2021	EMISSIONE
2	21.04.2021	AGGIORNAMENTO
3	15.07.2021	AGGIORNAMENTO
4	06.07.2023	AGGIORNAMENTO



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME PROVINCIA DI BRESCIA

ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO
PROGETTO ESECUTIVO - CUP: J83H19000420005 -

PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 -
POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE :
DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3 - "PIANO DI MESSA IN
SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" NEXT GENERATION EU

INTERVENTI STRUTTURALI : PROSPETTI -

rapporti : 1:50	data : 25.02.2021	agg. 15.07.2021	agg. 06.07.2023	elaborato
Committente	Progettista			

STUDIO : ing. MARCO SANDRINI - ing. LUCA SANDRINI - arch. PAOLO SANDRINI
Via Quarteroni n. 71, Darfo Boario Terme (Brescia) - tel. 0364.532348

6