



CONSOLIDAMENTO DI MURATURA IN LATERIZIO O PIETREME IN ELEVAZIONE MEDIANTE APPLICAZIONE DI BETONCINO ARMATO SU ENTRAMBE LE FACCE DELLA MURATURA;

1) DEMOLIZIONE DELL'INTONACO ESISTENTE SU ENTRAMBE LE FACCE DELLA MURATURA;

2) PULIZIA ACCURATA DI TUTTE LE SUPERFICI SU CUI SI DEVE INTERVENIRE;

3) SCROSTATURA E SCALFITURA DELLA MALTA PRESENTE NEGLI INTERSTIZI DEI GIUNTI. PULIZIA ACCURATA FINALE DELLE SUPERFICI MURARIE;

4) ESECUZIONE DI PREFORI DIAM. 10 MM ESEGUITE SECONDO LE SPECIFICHE RIPORTATE NEI PARTICOLARI COSTRUTTIVI PER L'ALLOGGIAMENTO DELL'ARMATURA DI COLLEGAMENTO. LE PERFORAZIONI DEVONO ESSERE ESEGUITE ALMENO N°9 PER MQ DI SUPERFICIE TRATTATA E DEVONO AVERE MAGLIA REGOLARE;

5) OGNI FORO DEVE ESSERE PULITO CON ARIA COMPRESSA;

6) INIEZIONE NEL PREFORO DI RESINA EPOSSIDICA E POSA DI BARRE DI ARMATURA B450C DIAM. 6 MM SPORGENTI DALLA MURATURA ALMENO 3 CM;

7) POSA DI RETE ELETTROSALDATA DIAM. 6 MM 100X100 MM CON SOVRAPPOSIZIONE DI ALMENO DUE MAGLIE MEDIANTE L'UTILIZZO DI DISTANZIATORI IN PLASTICA E LEGATURA CON LE BARRE DIM. 6MM PRECEDENTEMENTE POSATE;

8) APPLICAZIONE A MANO O A SPRUZZO DELL'INTONACO STRUTTURALE A BASE DI MALTA DI CALCE CON PRESTAZIONE MINIMA EQUIVALENTE A QUELLA DI UN CALCESTRUZZO C25 / 30 E PROSECUZIONE DELL'INTONACATURA DELLA PARETE CON INTONACO ARMATO (SPESSORE MIN. 5 CM).

VERSIONE	DATA	OGGETTO DELLA MODIFICA
1	25.02.2021	EMISSIONE
2	21.04.2021	AGGIORNAMENTO
3	15.07.2021	AGGIORNAMENTO
4	06.07.2023	AGGIORNAMENTO



COMUNE di DARFO BOARIO TERME		PROVINCIA di BRESCIA			
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BOARIO PROGETTO ESECUTIVO - CUP: J83H19000420005 -					
PNRR MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE : DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3 - "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA" NEXT GENERATION EU					
INTERVENTI STRUTTURALI : PIANTE / SEZIONE					
rapporti : 1: 100		data : 25.02.2021	agg. 15.07.2021	agg. 06.07.2023	elaborato
Committente		Progettista			5
STUDIO : ing. MARCO SANDRINI - ing. LUCA SANDRINI - arch. PAOLO SANDRINI Via Quareroni n. 71, Darfo Boario Terme (Brescia) - tel. 0364.532348					
LO STUDIO SANDRINI SI RISERVA A TERMINI DI LEGGE LA PROPRIETÀ DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O RENDERSI NOTO A TERZO. L'ESECUTORE DEL PRESENTE LAVORO SI IMPEGNA IN FORMA ASSOLUTA ALLA PRODUZIONE DEL NUMERO DI COPIE RICHIESTE RISPETTANDO L'ESCLUSIVA. TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE DALL'ESECUTORE DEL LAVORO. OGNI EVENTUALE MODIFICA DEVE ESSERE APPROVATA DALLLO STUDIO SANDRINI.					