



Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

SC Igiene e Sanità Pubblica Salute - Ambiente

☐ Sede di Cremona  
Via San Sebastiano n° 14 - 26100 Cremona  
0372/4971 - protocollo@pec.ats-valpadana.it

Prot. Gen. 12482/23Cremona lì 23 MAG 2023

Prot. Comune n.

Unione di Comuni Lombarda

"terre di cascine"

[unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it](mailto:unione.terradicascine@pec.regione.lombardia.it)

OGGETTO:

**Parere igienico sanitario edilizio**Richiedenti: **COMUNE DI POZZAGLIO**

Il progettista: Ing. Cerioli Antonio

Ubicazione intervento: Comune di Pozzaglio – località Brazzuoli

Descrizione intervento / destinazione d'uso: realizzo nuova mensa plesso scolastico Brazzuoli

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, visto le tavole di progetto e la relazione allegata a questo Servizio, per quanto di competenza, esprime il seguente parere:

Avv. Enea Antoniazzi  
Protocollo N. 0033889/2023 del 24/05/2023

favorevole, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- conformità impianti al D.M. 37/08 e successive modifiche ed integrazioni.
- servizi igienici con tramezzatura a tutta altezza; servizio igienico accessibili a persone diversamente abili con caratteristiche e sostegni conformi al D.M. 236/89.
- servizio igienico destinato a personale di cucina: rubinetteria di tipo non manuale; spogliatoio e wc intercluso dotato di aspirazione forzata.
- parti vetrate di tipo anti frantumazione ed anti sfondamento.
- finiture conformi titolo IV° del R.L.I.
- per quanto non specificato in progetto si ricorda l'osservanza delle norme del Titolo III° R.L.I.

**IL DIRETTORE SC IGIENE SANITA' PUBBLICA-SALUTE AMBIENTE**

Dott. Enea Antoniazzi

Responsabile procedimento: Dott. Enea Antoniazzi – tel: 0372/497503

Referente procedimento: TdP Giovanni Moglia– tel:0372/497478 mail: [giovanni.moglia@ats-valpadana.it](mailto:giovanni.moglia@ats-valpadana.it)