



Collettore: COLL.1					
Tipo: Collettore modulare premontato					
Tipologia cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 1000X594X81.6					
SLIM 100					
N.	All'unità terminale	T	A [m']	Lunghezza [m]	Potenza [W]
1	01	8	5.41	84.53	432.80
2	02	16	10.93	82.56	874.40
3	03	16	13.99	97.63	1119.20
4	04	16	11.72	88.24	937.60
5	05	16	7.28	61.78	582.40
6	06	16	11.26	95.76	900.80
7	07	16	11.87	101.24	942.40
8	08	16	11.98	95.17	958.40
9	09	16	13.39	88.00	1071.20
10	10	8	5.45	85.18	436.00
11	11	16	11.19	83.91	895.20
12	12	16	14.17	99.89	1133.60

Collettore: COLL 2				
Tipo: Collettore modulare premontato				
Tipologia cassetta coll.: Cassetta metallica incasso per coll. di distrib. 750x594X81,6 SLIM 75				
N.	All'unità terminale	T	A [m²]	Potenza [W]
1	13	8	5,36	428,80
2	14	16	10,14	811,20
3	15	16	12,45	996,00
4	16	16	12,22	977,60
5	17	16	12,54	1003,20
6	18	16	13,52	1081,60
7	19	16	13,13	1050,40
8	20	16	10,17	813,60

Collettore: COLL.3					
Tipo: Collettore modulare premontato					
Tipologia cassetta coll.: Cassetta metallica inacco per coll. di distrib. 750X594X81.6					
SLIM 75					
N.	All'unità terminale	T	A [m']	Lunghezza [m]	Potenza [W]
1	21	16	8.46	62.07	676.80
2	22	16	7.12	48.63	569.60
3	23	16	12.23	85.78	978.40
4	24	16	11.11	76.13	888.80
5	25	16	10.92	59.07	337.60
6	25.1	16	8.14	72.06	337.60
7	26	16	4.29	38.03	493.60
8	27	16	10.85	81.04	386.40
9	28	16	4.26	45.20	370.40

			
			
			
<p align="center">PROGETTO ESECUTIVO</p>			
<p align="center">INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE G.BEVILACQUA" DI OFFLAGA (BS)</p>			
		<p align="center">ING. MARIAVITTORIA FALCONI</p> <p align="center">Via Umberto I, n.7 – Trenzano (BS)</p> <p align="center">Tel: 030 711102</p> <p align="center">email: mfalconi@falconi.it</p> <p align="center">pec: mariavittoria.falconi@ingpec.eu</p>	
<p>COMUNE: OFFLAGA (BS)</p>		<p>TAV.</p>	
<p>PROGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO ED ENERGETICO PRESSO LA SCUOLA MEDIA "PADRE G. BEVILACQUA" DI OFFLAGA</p> <p align="center">M02A - IMPIANTO RADIANTE - Piano rialzato</p>		<p align="center">16</p> <p align="center">IMP.</p>	
<p>COMMITTENTI: AMMINISTRAZIONE COM. OFFLAGA</p>		<p align="center">LLPP.</p>	
<p>Scuola: 1:100</p>	<p>Data Dis. 1</p>	<p>Data Dis. 2</p>	<p>Data Dis. 3</p>
	<p>Data Dis. 4</p>	<p>Data Dis. 5</p>	<p>Data Dis. 6</p>
	<p>Data Dis. 7</p>	<p>Data Dis. 8</p>	<p>Data Dis. 9</p>
	<p>Data Dis. 10</p>	<p>Data Dis. 11</p>	<p>Data Dis. 12</p>