



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO**

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo mediante pozzo sito sul mappale n. 43 (ex 44), del foglio n. 57 del Comune censuario di Desenzano del Garda da parte della ditta Eno Caccia Cooperativa Sociale Società Agricola Onlus. (Pratica n. 1739 – Codice Faldone n. 10382).

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

- che con atto dirigenziale n. 315 del 30.01.2019 si è disposto di autorizzare, ai sensi dell'art. 22 del regolamento regionale n. 2/2006, la ditta Eno Caccia Cooperativa Sociale Società Agricola Onlus (C.F. 93024460177/P.IVA 03065590980) con sede in Pozzolengo (BS), Località Caccia n. 1, a perforare un pozzo ad uso irriguo in Comune censuario di Desenzano del Garda foglio n. 57 mappale n. 44;
- che mediante nota registrata al protocollo della Provincia di Brescia P.G. n. 94892 del 18.05.2023, successivamente integrata con nota P.G. n. 158528 del 21.08.2023 è pervenuta la relazione tecnica finale relativa alla perforazione del pozzo in argomento;
- che in tale relazione è stato specificato che rispetto al progetto originario, per motivazioni di carattere logistico legate alla realizzazione degli impianti, in fase esecutiva si è proceduto a spostare di alcuni metri l'ubicazione del pozzo rispetto a quanto inizialmente indicato. Il pozzo è stato quindi realizzato sul mappale 43, del foglio 57 del Comune censuario di Desenzano del Garda, ad una distanza di 5,8 m circa rispetto al limite del mappale 44.
- che le caratteristiche effettive dell'opera di derivazione realizzata sono le seguenti:
 - portata media derivata: 0,0369 l/s;
 - portata massima: 5,38 l/s;
 - volume annuo di prelievo: 6.600 m³;
 - profondità del pozzo: 167 m da p.c.;
 - diametro di perforazione: 320 mm;
 - diametro colonna definitiva: 180 mm;
 - 1° tratto filtrante: da -120,00 m a -125,00 m;
 - 2° tratto filtrante: da -130,00 m a -165,00 m.

Al riguardo, si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente è l'Ufficio Usi Acque-Acque Minerali e Termali della Provincia di Brescia con sede in Via Milano n. 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia;
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione integrativa depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore per un periodo di giorni 30, decorrente dalla data di pubblicazione al BURL, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(Dott. Giovannaria Tognazzi)