



**PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali**

**Oggetto:** Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n.3 pozzi ubicato nel Comune di Gambara (BS) assentita alla La Canova – Societa' Agricola s.r.l. ad uso irriguo. (Pratica n. 2138- Codice faldone 10950-B03167242021)

**VISTI:**

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

**AVVISA**

Che alla La Canova – Societa' Agricola s.r.l., con sede in Comune di Gambara (BS), Strada Francesca snc, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 2711 del 13.09.2023 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da N. 3 pozzi ubicato nel Comune di Gambara (BS), foglio n. 20 mappale n. 1 ad uso irriguo;

**Pozzo 1:**

Profondità 10,00 m da p.c.  
Diametro tubazione definitiva 273,00 mm  
Quota tratto filtrante da – 6,00 m a – 10,00 m  
Volume di prelievo annuo 151.354 m<sup>3</sup>/anno  
Portata media 9,50 l/s  
Portata massima 13,00 l/s  
ubicazione: Comune di Gambara, foglio n. 10, mappale n. 22;

**Pozzo 2:**

Profondità 12,00 m da p.c.  
Diametro tubazione definitiva 273,00 mm  
Quota tratto filtrante da – 6,00 m a – 12,00 m  
Volume di prelievo annuo 151.354 m<sup>3</sup>/anno  
Portata media 9,50 l/s  
Portata massima 13,00 l/s  
ubicazione: Comune di Gambara, foglio n. 20, mappale n. 1;

**Pozzo 3:**

Profondità 50,00 m da p.c.  
Diametro tubazione definitiva 273,00 mm  
Quota tratto filtrante da – 43,00 m a – 50,00 m  
Volume di prelievo annuo 151.354 m<sup>3</sup>/anno  
Portata media 9,50 l/s  
Portata massima 13,00 l/s  
ubicazione: Comune di Gambara, foglio n. 20, mappale n. 1;

Arch. Alessandra Zandrini