

PROVINCIA DI BRESCIA
AREA INNOVAZIONE E TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – PROTEZIONE CIVILE

IL DIRETTORE
del Settore Ambiente – Protezione Civile
Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali

Oggetto: Istanza di concessione per la derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico da troppo pieno della vasca acquedottistica che serve l'abitato di Vareno in comune di Angolo Terme (BS), presentata dalla società Energia s.r.l. (Codice faldone n. 2914)

VISTO:

- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- la L.R. 12.12.2003, n. 26;
- il T.U. 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che la società Energia s.r.l., con sede ad Azzone (BG) in loc. Forno Fusorio, in data 24/07/2014 ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11.12.1933 n. 1775, asseverata al P.G. della Provincia di Brescia al n. 0093950 del 29/07/2014 intesa ad acquisire la concessione trentennale per derivare acqua da troppo pieno della vasca acquedottistica che serve l'abitato di Vareno in comune di Angolo Terme (BS), ad uso idroelettrico, con le seguenti caratteristiche:

- portata media derivata 13,70 l/s e massima 30,00 l/s;
- volume medio annuo acqua derivato 432,043,20 mc;
- quota dell'opera di presa dalla vasca da troppo pieno acquedotto 1.259,00 m s.l.m.;
- quota di restituzione vasca di scarico 524,00 m s.l.m.;
- salto lordo di concessione m 735,00;
- potenza nominale media di concessione kW 98,72;
- producibilità media annua stimata kWh 580.000.

Si comunica inoltre che:

- l'Ufficio Istruttore competente per il provvedimento finale è l'Ufficio Usi Acque – Acque Minerali e Termali – Settore Ambiente della Provincia di Brescia con sede in Via Milano, 13 - 25126 Brescia;
- il presente avviso è inoltre pubblicato sul sito telematico della Provincia di Brescia ed unitamente ad una copia degli elaborati progettuali è inviato al Comune di Angolo Terme (BS), affinché provvedano entro quindici giorni dalla data di questa pubblicazione al BURL, all'affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi;
- le domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella/e di cui alla domanda pubblicata, presentate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BURL della prima domanda, sono considerate concorrenti rispetto a quest'ultima e sono pubblicate sul BURL con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 11 del Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2; .
- chiunque abbia interesse può visionare la domanda in istruttoria e la documentazione tecnica depositata presso il suddetto Ufficio Istruttore ed il Comune interessato negli orari di apertura al pubblico e per un periodo di giorni 30, decorrenti dal decorso dell'ultimo fra i due termini di pubblicazione di cui sopra al BURL ed all'Albo Pretorio, nonché di presentare in tale periodo di tempo direttamente alla Provincia di Brescia, eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Brescia, 12.10.2015

Il Direttore
del Settore Ambiente - Protezione Civile
(Dott. Giovannaria Tognazzi)

