PIANTA FONDAZIONI

SCALA 1:50

Muratura esistente mattoni pieni antichi | Cemento armato
Muratura nuova | Muratura armata

PER GARANTIRE IL COPRIFERRO INDICATO E' OBBLIGATORIO L'USO DEI DISTANZIATORI
TUTTE LE MISURE DEVONO ESSERE CONTROLLATE IN CANTIERE



PIANTA ARMATURA PLATEA

SCALA 1:50



Note per la realizzazione del sottofondo fondazione

- asportare completamente l'orizzonte superficiale che costituisce il suolo di scarsa consistenza fino o raggiungere la quota di imposta delle fondazioni;
- ripristinare lo spessore asportato per una altezza di 40 cm stendendo materiale arido incoerente con un fuso granulometrico corrispondente a materiali appartenenti al gruppo A1a, con granulometria compresa nel fuso di riferimento UNI EN 13242:2008 denominato misto granulare stabilizzato. N.B. I ciottoli costituenti la frazione ghiaiosa dovranno avere adeguate caratteristiche di resistenza alla compressione (>100 Mpa) scartando in ogni caso materiali friabili, scistosi o solubili.
  La stesura deve essere fatta in strati successivi di circa 20 cm ognuno, che vanno rullati ed addensati con idonee macchine (rullo compattatore) sino a raggiungere il valore massimo della densità.
  N.B. Il materiale di cui sopra può essere costituito da Vetro Cellulare di analoghe caratteristiche.
  Valutazione a cura dello D.L. strutturale. Per maggiori dettagli si rimanda al prog. architettonico.

CONNESSIONE PLATEA

SCALA 1:25

Barre ad aderenza migliorata ø14, resinate per 25 cm nella parete con resina tipo "FIS EM Plus" Fischer o equivalente
Foro nella muratura ø18 mm
Interasse barre come da indicazioni in pianta



RINFORZO PARETI ESISTENTI CON GEOCALCE E FIBRE SCHEDA DI INTERVENTO

SCALA 1:25





N.B. Rimuovere l'intonaco sullo faccia interna della parete

VANO ASCENSORE

SCALA 1:25



Sezione 1-1



PRESCRIZIONI GENERALI

– CALCESTRUZZO

struttura (esposizione)	classe di resistenza	copriferro	slump	diam. max aggregato
fondazioni (XC2)	C25/30 (Rck 30)	35 mm	15/16	20 mm
muri, travi (XC1)	C25/30 (Rck 30)	35 mm	16/20	20 mm
soletta piana solaio (XC1)	C25/30 (Rck 30)	30 mm	16/20	20 mm
calcestruzzo a vista esposto alla pioggia (XC4)	C32/40 (Rck 40)	40 mm	16/20	20 mm

E' vietata l'aggiunta di acqua in cantiere. Prima di ogni getto avvisare la Direzioni Lavori.

– ACCIAIO PER GETTI:

acciaio ad aderenza migliorata tipo: B450C

tensione caratteristica di snervamento e di rottura:	≥ 450 N/mm² ≥ 540 N/mm²

sovrapposizione acciaio di armatura

Barre singole

ø 6	200 mm
ø 8	300 mm
ø 10	400 mm
ø 12	500 mm
ø 14	600 mm
ø 16	800 mm
ø 18	900 mm
ø 20	1000 mm
ø 22	1100 mm
ø 24	1200 mm
ø 26	1300 mm
ø 28	1400 mm
ø 30	1500 mm
ø 32	1600 mm
ø 34	1700 mm
ø 36	1800 mm
ø 38	1900 mm
ø 40	2000 mm

Rete elettrosaldata

piegatura barre di armatura

piegatura staffe

– LEGNO LAMELLARE (UNI EN 14080:2013)

Classe di resistenza	GL24H
resistenza a flessione fmk	24 MPa
resistenza a taglio fvk	3,5 MPa
resistenza a trazione ft0k	19,2 MPa
resistenza a compressione fc0k	24 MPa
modulo elastico medio E0,mean	11500 MPa

– ACCIAIO DA CARPENTERIA:

profilati e piatti:		S 235 JR	S 275 JR
tensione caratteristica di snervamento e di rottura:	≥ 235 N/mm²	≥ 360 N/mm²	≥ 275 N/mm² ≥ 430 N/mm²
bullonerie a serraggio non controllato NTC 2018:			5B classe 8.8
classe del tirafondi in fondo filettato:			classe 8.8
classe di esecuzione :			EXC 3

saldature a cordone d'angolo con spessore di gola pari a 0,7 volte lo spessore minimo degli elementi da collegare

– MURATURA PORTANTE:

tipo di muratura e percentuale di foratura:	semipieni, murature ormate	mattoni pieni
blocchi in cotto; f = resist. caratt. a rottura direz. portante:	f_bk>7,5 MPa (75 daN/cm²)	f_bk>23,5 MPa (230 daN/cm²)
resistenza caratteristica a compressione nella muratura:	f_k>3,0 MPa (45 daN/cm²)	f_k>8,6 MPa (86 daN/cm²)
malta nei giunti orizz. e vert. (es.: cemento 1, sabbia 3):	tipo M10 minimo	tipo M10 minimo

I giunti verticali tra i blocchi di laterizio devono essere riempiti con malta

– GEOSTEEL — 400 RETE DI BASALTO — G1200 FIBRA DI ACCIAIO

tensione caratteristica di trazione:	≥ 3000 MPa	≥ 2800 MPa
modulo elastico:	≥ 87 MPa	≥ 226 MPa
tensione limite convenzionale:	≥ 854,60 MPa	≥ 839 MPa
deformazione limite convenzionale:	1,27%	0,43%
modulo elastico del tessuto:	≥ 87 MPa	≥ 195 MPa

– GEOCALCE F ANTISISMICO

resistenza a compressione a 28 gg	≥ 15 MPa
resistenza a taglio	≥ 1 MPa
tensione limite convenzionale:	≥ 1847 MPa
modulo elastico statico	≥ 9 GPa
conformità	classe di resistenza M15

– ALTRE PRESCRIZIONI

lunghezza di sovrapp. delle barre (ove non specificato) > 50 ø	rispettare sempre le misure indicate sulle staffe
la posizione di scorichi e cone fumarie deve essere concordata con la Direzione Lavori della struttura	
le misure devono essere verificate in sito – confrontare sempre i disegni strutturali con quelli architettonici	
gli elementi prefabbricati devono essere approvati dalla Direzione Lavori delle strutture	
per gli impianti, la muratura, il disegno, la messa in opera degli elementi strutt. riferisi al UNI EN13670–1: 2001	

– NOTE

LE TOLLERANZE GENERALI DIMENSIONALI E GEMETRICHE DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALLE UNI EN 22768 PARTE 1 E 2
PROGETTO ESEGUITO SECONDO RELAZIONE DI CALCOLO REDATTA AI SENSI DEL DM 17.01.2018 (NTC 2018)
L'ESECUZIONE DELLE STRUTTURE IN ACCIAIO DOVE ESSERE CONFORME ALLA UNI–EN 1090–2:2011 PER QUANTO NON IN CONTRASTO ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI 2018

FORNITURE DI MATERIALI

– FORNITURE DI CALCESTRUZZO:

Ogni fornitura di CLS deve essere accompagnata dalla certificazione di controllo del processo produttivo.
L'impresa è tenuta al prelievo dei provini necessari per il controllo di accettazione, alla presenza del Direttore Lavori.
Prelevare almeno due cubetti di CLS per ciascuna fase di getto; tuttavia, per ciascuna classe di resistenza (es. Rck 30) è necessario confezionare almeno sei cubetti.
L'impresa deve inoltre far sottoscrivere al Direttore Lavori la richiesta delle prove di schiacciamento, pena la nullità della prova stessa.
Le prove a compressione sui cubi di calcestruzzo vanno eseguite tra i 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo.

– FORNITURE DI ACCIAIO PER GETTI:

Il centro di trasformazione dell'acciaio per l.a. deve constatare il Direttore Lavori per le operazioni di prelievo dei campioni e per la sottoscrizione dello richiesta di prove.
Ogni fornitura in cantiere di elementi prefabbricati deve essere abilitata a sensi dell'art. 64 comma 3 del D.P.R. 380/2001.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
– da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
– dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con allegati i certificati delle prove fatte eseguire dal centro stesso.
I controlli di accettazione sono obbligatori e devono essere effettuati, entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.
Essi devono essere eseguiti in ragione di 3 campioni ogni 30 t di acciaio impiegato dello stesso classe proveniente dallo stesso stabilimento o Centro di trasformazione, anche se con forniture successive.

– FORNITURE DI ELEMENTI PER MURATURA PORTANTE:

Gli elementi per muratura portante devono recare la marcatura CE.
L'impresa deve consegnare al Direttore Lavori la certificazione attestante le caratteristiche meccaniche indicate nelle prescrizioni di progetto.
L'impresa è tenuta inoltre al prelievo dei campioni necessari per il controllo di accettazione, alla presenza del Direttore Lavori. Prelevare tre campioni costituiti ognuno da tre blocchi di laterizio da sottoporre a prove di compressione.

– FORNITURE DI LEGNO STRUTTURALE:

Tutte le forniture di legno strutturale devono essere accompagnate da una copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (11.7.1) D.M. 17/01/18).
La fornitura effettuata da un commerciante o da un trasformatore intermedio deve essere accompagnata da copia del certificato rilasciato dal produttore, con indicazione degli estremi del documento di trasporto rilasciato dal commerciante.
Ogni fornitura deve essere accompagnata, a cura del Produttore o del commerciante, dal manuale contenente le specifiche tecniche per lo posa in opera. Per questo progetto, la fornitura deve essere inoltre accompagnata dal piano di manutenzione e dalla relazione di calcolo sottoscritti da tecnico abilitato.

– FORNITURE DI ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE:

I materiali e i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE.
L'attività dell'officina deve ovviamente le lavorazioni deve essere dotata di marcatura CE.
Ogni fornitura in cantiere di elementi lavorati in officina deve essere accompagnata dalle "dichiarazioni di prestazione" dei singoli componenti, che devono tra l'altro contenere:
• la dichiarazione di over produzione di componente in conformità alla UNI EN 1090;
• la dichiarazione di over produzione di controllo della produzione, certificato da un organismo notificato.

– CLASSE DI ESECUZIONE (UNI EN 1090–2):

Tutte le strutture metalliche si intendono realizzate in classe di esecuzione: EXC 3

– SALDATURA:

La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2011; i saldatori dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606–1:2017 da parte di un Ente terzo o secondo la norma UNI EN ISO 14732:2013. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento di saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614–1:2017. Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza a temp/ità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011–1:2009 ed UNI EN 1011–2:2005 per gli acciai ferritici ed UNI EN 1011–3:2005 per gli acciai inossidabili.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per l'esecuzione. Tali controlli saranno effettuati a cura del Costruttore e dal Direttore dei Lavori. In aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori.
Dovrà essere assicurato lo completa fusione dei vertici dei cordoni d'angolo nelle saldature di forza e i cigli caso ne dovranno essere asportate le irregolarità.

Schemi tipici saldature



REQUISITI TECNICI
Classe di esecuzione: Exc3

– ZINCATURA A CALDO:

Gli elementi in carpenteria metallica indicati negli elaborati grafici devono essere adeguatamente trattati con zincatura. Il trattamento deve essere eseguito secondo la norma UNI EN ISO 1461:2009 e successive modifiche. Le saldature in opera devono essere ottate anche alla bullonatura per garantire lo stesso durata della protezione alla corrosione della struttura di acciaio cui sono applicati.Non è possibile realizzare lo saldatura di parti zincate.Durabilità: classe C2 > 20 anni (UNI EN ISO 14713:2017 –prospetto 2.4). La saldatura degli acciai dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063:2011. È ammessa l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguate prove. I saldatori dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606–1:2017 da un Ente terzo o secondo la norma UNI EN ISO 9606–1:2017 da un Ente terzo. Ad integrazione di quanto richiesto in tale norma, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere impiegati in produzione se non precedentemente qualificati. Le saldature dovranno essere eseguite da saldatori che dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN ISO 14732:2013. Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati mediante WPQR (qualifica di procedimento di saldatura) secondo la norma UNI EN ISO 15614–1:2017. Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza a temp/ità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base. Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011–1:2009 ed UNI EN 1011–2:2005 per gli acciai ferritici ed UNI EN 1011–3:2005 per gli acciai inossidabili. Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per l'esecuzione. Tali controlli saranno effettuati a cura del Costruttore e dal Direttore dei Lavori. In aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dal Collaudatore e dal Direttore dei Lavori.
Dovrà essere assicurato lo completa fusione dei vertici dei cordoni d'angolo nelle saldature di forza e i cigli caso ne dovranno essere asportate le irregolarità.

– FORNITURE SISTEMA rinforso MURI:

Si devono eseguire dei campioni dei rinforzi realizzati sui muri, o risvesti, in cantiere con la procedura di installazione prevista. Tali campioni dovranno essere fatti in modo da poter essere prelevati e portati in laboratorio.
I campioni devono essere in numero minimo di 6 per ognuno tipo di sistemi di rinforzo installato, tenendo conto dell'eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest'ultimo).
I campioni devono essere sigillati dal Direttore dei Lavori e poi inviati ad un laboratorio di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001.
Lo richiesta di prove al Laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere indicazioni sui campioni di rete e di seguito prelevati.

– FORNITURE DI TAMPONAMENTI LEGGERI:

I materiali e i prodotti devono essere in possesso della marcatura CE. La capacità degli elementi non strutturali, compresi gli eventuali elementi strutturali che li sostengono e collegano, tra loro e alla struttura principale, deve essere maggiore della domanda sismica corrispondente. Tale domanda f'a si applica in direzione normale rispetto alla parete in corrispondenza del suo baricentro e vale: $F_a=(S_a \cdot W_a)/q_a$ in cui W_a è il suo peso della parete.

– RESISTENZA AL FUOCO REI 60:

Le strutture in cemento armato rispettano il requisito REI 60.

Comune di **FIESSE** | Provincia di **BRESCIA** | Regione **LOMBARDIA**

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE SEDE MUNICIPALE DI FIESSE
Via XX Settembre n. 24 - Fg 7, mappali 80, 81, 319

PROGETTO: **ESECUTIVO** art. 23 D.Lgs 50/2016 — **CUP:** — **CIG:**

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FIESSE - VIA XX SETTEMBRE 24 - 25020 FIESSE (BS)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO TECNICO:

IL R.U.P.: Geom. Chiara Pavesi

IL SINDACO: Rag. Sergio Cavallini

pgspartners. società di ingegneria

PROGETTO ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E IMPIANTI:
Arch. Raffaele Grasso Coordinatore responsabile progettazione
Arch. Francesco Pizzarello — Arch. Gabriele G. De Luca
Arch. Raffaele Sergi — Ing. Antonio Colasso
Arch. Eleonora Carlesimo

• **PROGETTO STRUTTURALE**
STUDIO ASSOCIATO TECNO PROGETTI
Ing. Gianluigi Maccalloro
Ing. Matteo Scalzo
Ing. Sandro Tortelli

ELABORATO:	L.249.20 PE 605	**COMMESSA:** L.249.20	**DATA:** maggio 2023
DESCRIZIONE:	Pianta fondazione e particolari		**TIPO:** dwg
			SCALA: 1:20 - 1:25 - 1:50

REVISIONE:	N°	DATA	DESCRIZIONE	PROGETTISTA
	REV_00		PRIMA EMISSIONE	ARCH. RAFFAELE GRASSO

TELEFONARE — TUTTE LE MISURE DI RISCONTRO in LOCO NEL SI NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO. TUTTE LE MISURE VERRANNO VERIFICATE IN CANTIERE

NOTE — 01 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO IN SCALA DIVERSA DA QUELLA INDICATA. 02 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE. 03 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE. 04 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE. 05 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE. 06 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE. 07 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE. 08 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE. 09 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE. 10 ELABORATO GRAFICO NON DEVE ESSERE UTILIZZATO PER LAVORAZIONI DIVERSE DA QUELLE INDICATE.

pgspartners. società di ingegneria
sede principale RIVOLI - Piazza Martiri della Libertà 33 n°, 10098 RIVOLI (TO)
sede secondaria TORINO - Via Nizza 262 n°, 10126 TORINO (TO)
info@pgspartners.it - www.pgspartners.it - pgspartners@pec.it
p.iva 10228320018 - c. FISCALE 97691240018 - N. REA TO - 1240018

CERTIFICATO N° IT-000000 — ISO 9001:2015 — CERTIFICATO N° IT-000000 — ISO 14001:2015

La proprietà di questi disegni è riservata, a termine di legge, alla pgspartners s.r.l.. È fatto divieto di riprodurre o rendere noto a terzi senza previa autorizzazione.