



**PROVINCIA DI BRESCIA
AREA DEL TERRITORIO**

**LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ufficio Usi Acque - Acque Minerali e Termali**

Oggetto: Concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante pozzo di presa e pozzo di resa ubicati nel Comune di Lograto (BS) assentita alla ditta Tecno Transfer S.r.l. ad uso impianti a pompa di calore ed innaffiamento aree verdi . (Pratica n. 1704 - Codice faldone 10481 - BS03321322017)

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112;
- la Legge Regionale 12.12.2003, n. 26;
- il Testo Unico 11.12.1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale del 24 marzo 2006, n. 2;

AVVISA

Che alla ditta Tecno Transfer S.r.l. , con sede in Comune di Lograto (BS), Via Enzo Ferrari, ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, è stata assentita con provvedimento n. 3621 del 24.11.2023 la concessione trentennale per derivare acqua sotterranea da pozzo di presa e pozzo di resa ubicati nel Comune di Lograto (BS), foglio n. 3 mappale n. 149 ad uso impianti a pompa di calore ed innaffiamento aree verdi;

Pozzo di presa:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| - Profondità | 30,00 m da p.c. |
| - Diametro tubazione definitiva | 180,00 mm |
| - Quota tratto filtrante | da - 18,00 m a - 28,00 m |
| - Volume di prelievo annuo | 119.407 m ³ /anno |
| - Portata media | 3,79 l/s |
| - Portata massima | 9,42 l/s |

Pozzo di resa:

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| - Profondità | 30,00 m da p.c. |
| - Diametro tubazione definitiva | 180,00 mm |
| - Quota tratto filtrante | da - 18,00 m a - 28,00 m |
| - Volume di resa annuo | 118.650 m ³ /anno |
| - Portata media di resa | 3,76 l/s |
| - Portata massima di resa | 9,42 l/s |

Arch. Alessandra Zandrini